

放流水の水質検査結果

施設名		鈴鹿市不燃物リサイクルセンター: 浸出水処理施設													
施設住所		鈴鹿市国分町1700番地													
令和 5 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
放流水 試料採取した場所		浸出水処理施設の放流水配管採取口													
試料採取した年月日		R5.4.11	R5.5.9	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.9	R6.2.13			
水質検査結果が得られた年月日		R5.4.24	R5.5.22	R5.6.27	R5.7.26	R5.8.24	R5.9.26	R5.10.23	R5.11.27	R5.12.27	R6.1.23	R6.2.26			
放流水 水質検査結果	単位	維持管理上の指標値	定量下限値												
放流水 水質検査結果	1 水素イオン濃度(水素指数)pH	—	6.0~8.0	—	7.2	7.5	7.3	7.4	7.6	7.6	7.4	7.5	7.3	7.4	7.2
	2 生物学的酸素要求量BOD	mg/L	10以下	1	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	3 化学的酸素要求量COD	mg/L	20以下	1	4	5	3	5	5	5	5	5	4	3	4
	4 浮遊物質SS	mg/L	10以下	2	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	5 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/L	5以下	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※
	6 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	mg/L	30以下	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※
	7 フェノール類含有量	mg/L	5以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※
	8 銅含有量	mg/L	3以下	0.05	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	9 亜鉛含有量	mg/L	2以下	0.05	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	10 溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	0.05	0.08	※	※	※	※	※	0.06	※	0.06	0.08	0.08
	11 溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下	0.05	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	12 クロム含有量	mg/L	2以下	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※
	13 大腸菌群数	個/cm <sup>3</sup>	3000以下	10	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	14 窒素含有量T-N	mg/L	10以下	0.05	1.5	2.1	1.1	1.4	2.4	1.6	2.4	1.4	1.1	1.2	1.0
	15 磷含有量T-P	mg/L	1以下	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	※	0.01	0.03	0.02	※
他	16 塩化物イオン	mg/L	—	3	330	220	140	150	210	160	210	230	250	270	290
	17 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	—	-	-	-	-	0.0039	-	-	-	-	-	0.00014
有害項目	18 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	0.003	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	19 シアン化合物	mg/L	1以下	0.1	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	※
	20 有機燐化合物	mg/L	1以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※
	21 鉛及びその他化合物	mg/L	0.1以下	0.01	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	22 六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	0.05	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	23 砒素及びその他化合物	mg/L	0.1以下	0.01	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	※
	24 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	0.0005	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	25 アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	0.0005	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	※
	26 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※
	27 トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.01	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	※
	28 テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.01	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	※
	29 ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※
	30 四塩化炭素	mg/L	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※
	31 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※
	32 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※
	33 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※
	34 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	0.005	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	※
	35 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※
	36 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※
	37 チウラム	mg/L	0.06以下	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※
	38 シマジン	mg/L	0.03以下	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※
	39 チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※
	40 ベンゼン	mg/L	0.1以下	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※
	41 セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※
	42 ほう素及びその化合物	mg/L	50以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7
	43 ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
	44 アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物、及び硝酸化合物	mg/L	200以下	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※
	45 1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	0.05	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	※

注)1、検査の結果で検査対象物が定量下限値未満の場合は「※」と表記します。

注)2、当該月に測定を実施しない項目は「-」で表記します。

放流水の水質検査結果

施設名		鈴鹿市不燃物リサイクルセンター: 浸出水処理施設															
施設住所		鈴鹿市国分町1700番地															
令和 4 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
放流水 試料採取した場所		浸出水処理施設の放流水配管採取口															
試料採取した年月日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.14	R4.7.12	R4.8.9	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.8	R4.12.13	R5.1.10	R5.2.14	R5.3.14				
水質検査結果が得られた年月日		R4.4.25	R4.5.25	R4.6.27	R4.7.28	R4.8.30	R4.9.30	R4.10.28	R4.11.30	R4.12.27	R5.1.23	R5.3.1	R5.3.29				
放流水 水質検査結果	単位	維持管理上の指標値	定量下限値														
放流水 水質検査結果	1 水素イオン濃度(水素指数)pH	—	6.0~8.0	—	7.2	7.4	7.5	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	
	2 生物学的酸素要求量BOD	mg/L	10以下	1	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
	3 化学的酸素要求量COD	mg/L	20以下	1	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	
	4 浮遊物質SS	mg/L	10以下	2	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
	5 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/L	5以下	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-
	6 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	mg/L	30以下	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-
	7 フェノール類含有量	mg/L	5以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-
	8 銅含有量	mg/L	3以下	0.05	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	9 亜鉛含有量	mg/L	2以下	0.05	※	※	※	0.10	※	※	※	※	0.06	※	※	※	※
	10 溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	0.05	0.08	0.07	※	※	※	0.09	※	0.06	0.16	0.10	0.10	0.12	
	11 溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下	0.05	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
	12 クロム含有量	mg/L	2以下	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	13 大腸菌群数	個/cm <sup>3</sup>	3000以下	10	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
	14 窒素含有量T-N	mg/L	10以下	0.05	2.6	2.4	1.7	1.6	1.9	0.83	4.2	1.7	1.4	1.1	1.2	1.1	
	15 磷含有量T-P	mg/L	1以下	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	※	※	※	
他	16 塩化物イオン	mg/L	—	3	310	250	190	160	190	190	200	280	270	310	310	340	
	17 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	—	-	-	-	-	0.00032	-	-	-	-	-	0.00012	-	
有害項目	18 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	0.003	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
	19 シアン化合物	mg/L	1以下	0.1	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	※	-	
	20 有機燐化合物	mg/L	1以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	21 鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
	22 六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	0.05	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
	23 砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	※	-	
	24 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	0.0005	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
	25 アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	0.0005	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	※	-	
	26 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	27 トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.01	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	※	-	
	28 テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.01	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	※	-	
	29 ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	30 四塩化炭素	mg/L	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	31 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	32 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	33 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	34 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	0.005	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	※	-	
	35 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	36 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	37 チウラム	mg/L	0.06以下	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	38 シマジン	mg/L	0.03以下	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	39 チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	40 ベンゼン	mg/L	0.1以下	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	41 セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	42 ほう素及びその化合物	mg/L	50以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	
	43 ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	
	44 アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物、及び硝酸化合物	mg/L	200以下	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	45 1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	0.05	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	※	-	

注)1、検査の結果で検査対象物が定量下限値未満の場合は「※」と表記します。

注)2、当該月に測定を実施しない項目は「-」で表記します。

放流水の水質検査結果

施設名		鈴鹿市不燃物リサイクルセンター: 浸出水処理施設															
施設住所		鈴鹿市国分町1700番地															
令和 3 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
放流水 試料採取した場所		浸出水処理施設の放流水配管採取口															
試料採取した年月日		R3.4.13	R3.5.11	R3.6.8	R3.7.13	R3.8.17	R3.9.14	R3.10.12	R3.11.9	R3.12.14	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.8				
水質検査結果が得られた年月日		R3.4.26	R3.5.25	R3.6.22	R3.7.29	R3.8.30	R3.10.1	R3.10.27	R3.11.19	R4.1.5	R4.1.26	R4.2.24	R4.3.23				
放流水 水質検査結果	単位	維持管理上の指標値	定量下限値														
放流水 水質検査結果	1 水素イオン濃度(水素指数)pH	—	6.0~8.0	-	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	
	2 生物学的酸素要求量BOD	mg/L	10以下	1	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
	3 化学的酸素要求量COD	mg/L	20以下	1	3	3	3	5	4	2	3	2	3	3	3	3	
	4 浮遊物質SS	mg/L	10以下	2	※	※	9	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
	5 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/L	5以下	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-
	6 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	mg/L	30以下	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-
	7 フェノール類含有量	mg/L	5以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-
	8 銅含有量	mg/L	3以下	0.05	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	9 亜鉛含有量	mg/L	2以下	0.05	※	※	※	※	※	※	※	※	0.08	※	※	※	※
	10 溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	0.05	0.09	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	0.07	0.10
	11 溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下	0.05	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	12 クロム含有量	mg/L	2以下	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-
	13 大腸菌群数	個/cm <sup>3</sup>	3000以下	10	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	14 窒素含有量T-N	mg/L	10以下	0.05	2.0	1.9	1.2	1.1	2.0	0.84	1.3	1.0	1.0	0.92	1.4	1.6	
	15 磷含有量T-P	mg/L	1以下	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	※	0.01	※	
他	16 塩化物イオン	mg/L	-	3	210	220	160	130	210	150	190	260	300	250	300	300	
	17 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0.00018	-	
有害項目	18 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	0.003	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
	19 シアン化合物	mg/L	1以下	0.1	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	※	-	
	20 有機燐化合物	mg/L	1以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	21 鉛及びその他化合物	mg/L	0.1以下	0.01	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
	22 六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	0.05	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
	23 砒素及びその他化合物	mg/L	0.1以下	0.01	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	※	-	
	24 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	0.0005	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
	25 アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	0.0005	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	※	-	
	26 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	27 トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.01	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	※	-	
	28 テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.01	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	※	-	
	29 ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	30 四塩化炭素	mg/L	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	31 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	32 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	33 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	34 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	0.005	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	※	-	
	35 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	36 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	37 チウラム	mg/L	0.06以下	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	38 シマジン	mg/L	0.03以下	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	39 チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	40 ベンゼン	mg/L	0.1以下	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	41 セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	42 ほう素及びその化合物	mg/L	50以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	
	43 ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	44 アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物、及び硝酸化合物	mg/L	200以下	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	
	45 1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	0.05	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	※	-	

注)1、検査の結果で検査対象物が定量下限値未満の場合は「※」と表記します。

注)2、当該月に測定を実施しない項目は「-」で表記します。

放流水の水質検査結果

施設名		鈴鹿市不燃物リサイクルセンター: 浸出水処理施設															
施設住所		鈴鹿市国分町1700番地															
令和 2 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
放流水 試料採取した場所		浸出水処理施設の放流水配管採取口															
試料採取した年月日		R2.4.14	R2.5.12	R2.6.9	R2.7.14	R2.8.17	R2.9.8	R2.10.13	R2.11.10	R2.12.8	R3.1.12	R3.2.9	R3.3.9				
水質検査結果が得られた年月日		R2.4.24	R2.5.25	R2.6.25	R2.7.30	R2.8.28	R2.9.18	R2.10.28	R2.11.26	R2.12.21	R3.1.25	R3.2.24	R3.3.19				
放流水 水質検査結果	単位	維持管理上の指標値	定量下限値														
放流水 水質検査結果	1 水素イオン濃度(水素指数)pH	—	6.0~8.0	-	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.2	7.3	7.3	
	2 生物化学的酸素要求量BOD	mg/L	10以下	1	2	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
	3 化学的酸素要求量COD	mg/L	20以下	1	2	3	4	4	3	2	3	4	3	4	4	4	
	4 浮遊物質SS	mg/L	10以下	2	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	5 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/L	5以下	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-
	6 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	mg/L	30以下	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-
	7 フェノール類含有量	mg/L	5以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-
	8 銅含有量	mg/L	3以下	0.05	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	9 亜鉛含有量	mg/L	2以下	0.05	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	10 溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	0.05	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	0.07	0.08	0.05
	11 溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下	0.05	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	12 クロム含有量	mg/L	2以下	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-
	13 大腸菌群数	個/cm <sup>3</sup>	3000以下	10	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	14 窒素含有量T-N	mg/L	10以下	0.05	1.9	1.7	1.0	1.0	2.1	1.20	1.6	1.1	1.6	2.7	1.2	1.3	
	15 磷含有量T-P	mg/L	1以下	0.01	0.02	0.03	0.04	0.02	0.04	0.03	0.02	0.01	※	※	※	※	
他	16 塩化物イオン	mg/L	-	3	240	220	240	130	200	190	180	180	240	260	280	300	
	17 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	-	-	0.015	-	-	-	-	-	0.00011	-	
有害項目	18 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	0.003	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
	19 シアン化合物	mg/L	1以下	0.1	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	※	-	
	20 有機燐化合物	mg/L	1以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	21 鉛及びその他化合物	mg/L	0.1以下	0.01	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
	22 六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	0.05	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
	23 砒素及びその他化合物	mg/L	0.1以下	0.01	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	※	-	
	24 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	0.0005	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
	25 アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	0.0005	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	※	-	
	26 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	27 トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.01	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	※	-	
	28 テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.01	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	※	-	
	29 ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	30 四塩化炭素	mg/L	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	31 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	32 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	33 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	34 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	0.005	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	※	-	
	35 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	36 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	37 チウラム	mg/L	0.06以下	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	38 シマジン	mg/L	0.03以下	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	39 チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	40 ベンゼン	mg/L	0.1以下	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	41 セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	42 ほう素及びその化合物	mg/L	50以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	
	43 ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	
	44 アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物、及び硝酸化合物	mg/L	200以下	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	-	
	45 1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	0.05	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	※	-	

注)1、検査の結果で検査対象物が定量下限値未満の場合は「※」と表記します。

注)2、当該月に測定を実施しない項目は「-」で表記します。