

鈴鹿市清掃センター 排出ガス測定結果

令和6年度

排出ガス ダイオキシン類

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	備考 法令基準 (ng-TEQ/m ³ N)
令和 6年 12月 6日	煙道	1号炉	令和 7年 1月 23日	0.00000070	1
令和 7年 1月29日	煙道	2号炉			
令和 6年 11月29日	煙道	3号炉	令和 7年 1月 9日	0.0037	

排出ガス ばいじん

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (g/m ³ N)	備考 法令基準 (g/m ³ N)
令和 6年 8月 5日	煙道	1号炉	令和 6年 8月 16日	0.005未満	0.08
令和 6年 7月 2日	煙道	2号炉	令和 6年 7月 16日	0.005未満	
令和 6年 6月24日	煙道	3号炉	令和 6年 7月 10日	0.005未満	
令和 6年 12月 6日	煙道	1号炉	令和 6年12月 19日	0.005未満	
令和 7年 1月29日	煙道	2号炉	令和 7年 2月 14日	0.005未満	
令和 6年 11月 5日	煙道	3号炉	令和 6年11月 19日	0.005未満	

排出ガス 硫黄酸化物

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (m ³ N/h)	備考 K値	
					換算値(※1)	法令基準
令和 6年 8月 5日	煙道	1号炉	令和 6年 8月 16日	0.26	0.055	14.5
令和 6年 7月 2日	煙道	2号炉	令和 6年 7月 16日	0.22	0.046	
令和 6年 6月24日	煙道	3号炉	令和 6年 7月 10日	0.63	0.13	
令和 6年 12月 6日	煙道	1号炉	令和 6年12月 19日	0.44	0.091	
令和 7年 1月29日	煙道	2号炉	令和 7年 2月 14日	0.21	0.042	
令和 6年 11月 5日	煙道	3号炉	令和 6年11月 19日	0.071	0.015	

(※1) の値は、測定時の条件で変動するため、実測値から排出基準定数14.5 (K値) に対する値を算出したもの。

排出ガス 窒素酸化物

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (volppm)	備考 法令基準 (volppm)
令和 6年 8月 5日	煙道	1号炉	令和 6年 8月 16日	37	250
令和 6年 7月 2日	煙道	2号炉	令和 6年 7月 16日	38	
令和 6年 6月24日	煙道	3号炉	令和 6年 7月 10日	47	
令和 6年 12月 6日	煙道	1号炉	令和 6年12月 19日	48	
令和 7年 1月29日	煙道	2号炉	令和 7年 2月 14日	45	
令和 6年 11月 5日	煙道	3号炉	令和 6年11月 19日	45	

排出ガス 塩化水素

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (mg/m ³ N)	備考 法令基準 (mg/m ³ N)
令和 6年 8月 5日	煙道	1号炉	令和 6年 8月 16日	54	700
令和 6年 7月 2日	煙道	2号炉	令和 6年 7月 16日	33	
令和 6年 6月24日	煙道	3号炉	令和 6年 7月 10日	17	
令和 6年 12月 6日	煙道	1号炉	令和 6年12月 19日	59	
令和 7年 1月29日	煙道	2号炉	令和 7年 2月 14日	14	
令和 6年 11月 5日	煙道	3号炉	令和 6年11月 19日	9	

鈴鹿市清掃センター
 排出ガス測定結果

令和5年度

排出ガス
 ダイオキシン類

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	備考 法令基準 (ng-TEQ/m ³ N)
令和 5年 12月 5日	煙道	1号炉	令和 6年 1月 16日	0.000051	1
令和 6年 2月 2日	煙道	2号炉	令和 6年 3月 11日	0.000085	
令和 5年 11月 2日	煙道	3号炉	令和 5年12月 12日	0.000041	

排出ガス
 ばいじん

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (g/m ³ N)	備考 法令基準 (g/m ³ N)
令和 5年 6月27日	煙道	1号炉	令和 5年 7月 10日	0.005未満	0.08
令和 5年 7月 4日	煙道	2号炉	令和 5年 7月 19日	0.005未満	
令和 5年 8月 7日	煙道	3号炉	令和 5年 8月 21日	0.005未満	
令和 5年 12月 5日	煙道	1号炉	令和 5年12月 19日	0.005未満	
令和 6年 2月 2日	煙道	2号炉	令和 6年 2月 19日	0.005未満	
令和 5年 11月 2日	煙道	3号炉	令和 5年11月 20日	0.005未満	

排出ガス
 硫黄酸化物

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (m ³ N/h)	備考 K値	
					換算値(※1)	法令基準
令和 5年 6月27日	煙道	1号炉	令和 5年 7月 10日	0.096	0.02	14.5
令和 5年 7月 4日	煙道	2号炉	令和 5年 7月 19日	0.16	0.035	
令和 5年 8月 7日	煙道	3号炉	令和 5年 8月 21日	0.36	0.075	
令和 5年 12月 5日	煙道	1号炉	令和 5年12月 19日	0.59	0.12	
令和 6年 2月 2日	煙道	2号炉	令和 6年 2月 19日	0.20	0.043	
令和 5年 11月 2日	煙道	3号炉	令和 5年11月 20日	0.15	0.032	

(※1) の値は、測定時の条件で変動するため、実測値から排出基準定数14.5 (K値) に対する値を算出したもの。

排出ガス
 窒素酸化物

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (volppm)	備考 法令基準 (volppm)
令和 5年 6月27日	煙道	1号炉	令和 5年 7月 10日	50	250
令和 5年 7月 4日	煙道	2号炉	令和 5年 7月 19日	45	
令和 5年 8月 7日	煙道	3号炉	令和 5年 8月 21日	44	
令和 5年 12月 5日	煙道	1号炉	令和 5年12月 19日	52	
令和 6年 2月 2日	煙道	2号炉	令和 6年 2月 19日	40	
令和 5年 11月 2日	煙道	3号炉	令和 5年11月 20日	35	

排出ガス
 塩化水素

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (mg/m ³ N)	備考 法令基準 (mg/m ³ N)
令和 5年 6月27日	煙道	1号炉	令和 5年 7月 10日	5未満	700
令和 5年 7月 4日	煙道	2号炉	令和 5年 7月 19日	6	
令和 5年 8月 7日	煙道	3号炉	令和 5年 8月 21日	11	
令和 5年 12月 5日	煙道	1号炉	令和 5年12月 19日	42	
令和 6年 2月 2日	煙道	2号炉	令和 6年 2月 19日	29	
令和 5年 11月 2日	煙道	3号炉	令和 5年11月 20日	5未満	

鈴鹿市清掃センター 排出ガス測定結果

令和 4 年度

排出ガス ダイオキシン類

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	備 考 法令基準 (ng-TEQ/m ³ N)
令和 5年 1月10日	煙道	1号炉	令和 5年 2月 28日	0.0043	1
令和 5年 2月 1日	煙道	2号炉	令和 5年 3月 9日	0.00058	
令和 4年 11月15日	煙道	3号炉	令和 5年 1月 19日	0.0066	

排出ガス ばいじん

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (g/m ³ N)	備 考 法令基準 (g/m ³ N)
令和 4年 7月 6日	煙道	1号炉	令和 4年 7月 20日	0.005未満	0.08
令和 4年 8月 3日	煙道	2号炉	令和 4年 8月 16日	0.005未満	
令和 4年 6月 7日	煙道	3号炉	令和 4年 6月 21日	0.005未満	
令和 5年 1月10日	煙道	1号炉	令和 5年 1月 17日	0.005未満	
令和 5年 2月 1日	煙道	2号炉	令和 5年 2月 13日	0.005未満	
令和 4年 11月15日	煙道	3号炉	令和 4年11月 29日	0.005未満	

排出ガス 硫黄酸化物

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (m ³ N/h)	備 考 K値	
					換算値(※1)	法令基準
令和 4年 7月 6日	煙道	1号炉	令和 4年 7月 20日	0.15	0.032	14.5
令和 4年 8月 3日	煙道	2号炉	令和 4年 8月 16日	0.11	0.023	
令和 4年 6月 7日	煙道	3号炉	令和 4年 6月 21日	0.18	0.04	
令和 5年 1月10日	煙道	1号炉	令和 5年 1月 17日	0.095	0.02	
令和 5年 2月 1日	煙道	2号炉	令和 5年 2月 13日	0.24	0.051	
令和 4年 11月15日	煙道	3号炉	令和 4年11月 29日	0.17	0.037	

(※1) の値は、測定時の条件で変動するため、実測値から排出基準定数14.5 (K値) に対する値を算出したもの。

排出ガス 窒素酸化物

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (volppm)	備 考 法令基準 (volppm)
令和 4年 7月 6日	煙道	1号炉	令和 4年 7月 20日	49	250
令和 4年 8月 3日	煙道	2号炉	令和 4年 8月 16日	38	
令和 4年 6月 7日	煙道	3号炉	令和 4年 6月 21日	47	
令和 5年 1月10日	煙道	1号炉	令和 5年 1月 17日	51	
令和 5年 2月 1日	煙道	2号炉	令和 5年 2月 13日	40	
令和 4年 11月15日	煙道	3号炉	令和 4年11月 29日	44	

排出ガス 塩化水素

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (mg/m ³ N)	備 考 法令基準 (mg/m ³ N)
令和 4年 7月 6日	煙道	1号炉	令和 4年 7月 20日	17	700
令和 4年 8月 3日	煙道	2号炉	令和 4年 8月 16日	23	
令和 4年 6月 7日	煙道	3号炉	令和 4年 6月 21日	23	
令和 5年 1月10日	煙道	1号炉	令和 5年 1月 17日	28	
令和 5年 2月 1日	煙道	2号炉	令和 5年 2月 13日	26	
令和 4年 11月15日	煙道	3号炉	令和 4年11月 29日	39	

鈴鹿市清掃センター 排出ガス測定結果

令和3年度

排出ガス ダイオキシン類

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	備考 法令基準 (ng-TEQ/m ³ N)
令和 4年 1月19日	煙道	1号炉	令和 4年 2月25日	0.00050	1
令和 4年 2月 2日	煙道	2号炉	令和 4年 3月 3日	0.00063	
令和 4年 3月 8日	煙道	3号炉	令和 4年 4月15日	0.00075	

排出ガス ばいじん

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (g/m ³ N)	備考 法令基準 (g/m ³ N)
令和 3年 8月12日	煙道	1号炉	令和 3年 8月19日	0.005未満	0.08
令和 3年 6月21日	煙道	2号炉	令和 3年 6月28日	0.005未満	
令和 3年 4月19日	煙道	3号炉	令和 3年 4月30日	0.005未満	
令和 4年 1月19日	煙道	1号炉	令和 4年 1月28日	0.005未満	
令和 3年 11月12日	煙道	2号炉	令和 3年 11月17日	0.005未満	
令和 3年 10月28日	煙道	3号炉	令和 3年 11月 8日	0.005未満	

排出ガス 硫黄酸化物

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (m ³ N/h)	備考 K値	
					換算値(※1)	法令基準
令和 3年 8月12日	煙道	1号炉	令和 3年 8月19日	0.45	0.097	14.5
令和 3年 6月21日	煙道	2号炉	令和 3年 6月28日	0.95	0.19	
令和 3年 4月19日	煙道	3号炉	令和 3年 4月30日	0.14	0.03	
令和 4年 1月19日	煙道	1号炉	令和 4年 1月28日	0.14	0.029	
令和 3年 11月12日	煙道	2号炉	令和 3年 11月17日	0.20	0.042	
令和 3年 10月28日	煙道	3号炉	令和 3年 11月 8日	0.14	0.029	

(※1) の値は、測定時の条件で変動するため、実測値から排出基準定数14.5 (K値) に対する値を算出したもの。

排出ガス 窒素酸化物

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (vol ppm)	備考 法令基準 (vol ppm)
令和 3年 8月12日	煙道	1号炉	令和 3年 8月19日	45	250
令和 3年 6月21日	煙道	2号炉	令和 3年 6月28日	46	
令和 3年 4月19日	煙道	3号炉	令和 3年 4月30日	42	
令和 4年 1月19日	煙道	1号炉	令和 4年 1月28日	43	
令和 3年 11月12日	煙道	2号炉	令和 3年 11月17日	42	
令和 3年 10月28日	煙道	3号炉	令和 3年 11月 8日	49	

排出ガス 塩化水素

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (mg/m ³ N)	備考 法令基準 (mg/m ³ N)
令和 3年 8月12日	煙道	1号炉	令和 3年 8月19日	12	700
令和 3年 6月21日	煙道	2号炉	令和 3年 6月28日	35	
令和 3年 4月19日	煙道	3号炉	令和 3年 4月30日	14	
令和 4年 1月19日	煙道	1号炉	令和 4年 1月28日	15	
令和 3年 11月12日	煙道	2号炉	令和 3年 11月17日	13	
令和 3年 10月28日	煙道	3号炉	令和 3年 11月 8日	14	

鈴鹿市清掃センター
 排出ガス測定結果

令和2年度

排出ガス
 ダイオキシン類

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	備考 法令基準 (ng-TEQ/m ³ N)
令和3年 2月 2日	煙道	1号炉	令和3年 3月15日	0.000044	1
令和3年 1月20日	煙道	2号炉	令和3年 3月 2日	0.00085	
令和3年 3月 9日	煙道	3号炉	令和3年 4月 7日	0.0014	

排出ガス
 ばいじん

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (g/m ³ N)	備考 法令基準 (g/m ³ N)
令和2年 8月 5日	煙道	1号炉	令和2年 8月19日	0.005未満	0.08
令和2年 7月29日	煙道	2号炉	令和2年 8月12日	0.005未満	
令和2年 4月14日	煙道	3号炉	令和2年 4月30日	0.005未満	
令和3年 2月 2日	煙道	1号炉	令和3年 2月17日	0.005未満	
令和3年 1月20日	煙道	2号炉	令和3年 2月 1日	0.005未満	
令和2年 12月10日	煙道	3号炉	令和2年 12月23日	0.005未満	

排出ガス
 硫黄酸化物

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (m ³ N/h)	備考 K値	
					換算値(※1)	法令基準
令和2年 8月 5日	煙道	1号炉	令和2年 8月19日	0.49	0.101	14.5
令和2年 7月29日	煙道	2号炉	令和2年 8月12日	0.22	0.045	
令和2年 4月14日	煙道	3号炉	令和2年 4月30日	0.19	0.041	
令和3年 2月 2日	煙道	1号炉	令和3年 2月17日	0.29	0.058	
令和3年 1月20日	煙道	2号炉	令和3年 2月 1日	0.15	0.031	
令和2年 12月10日	煙道	3号炉	令和2年 12月23日	0.39	0.080	

(※1) の値は、測定時の条件で変動するため、実測値から排出基準定数14.5 (K値) に対する値を算出したもの。

排出ガス
 窒素酸化物

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (volppm)	備考 法令基準 (volppm)
令和2年 8月 5日	煙道	1号炉	令和2年 8月19日	25	250
令和2年 7月29日	煙道	2号炉	令和2年 8月12日	34	
令和2年 4月14日	煙道	3号炉	令和2年 4月30日	38	
令和3年 2月 2日	煙道	1号炉	令和3年 2月17日	55	
令和3年 1月20日	煙道	2号炉	令和3年 2月 1日	48	
令和2年 12月10日	煙道	3号炉	令和2年 12月23日	52	

排出ガス
 塩化水素

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (mg/m ³ N)	備考 法令基準 (mg/m ³ N)
令和2年 8月 5日	煙道	1号炉	令和2年 8月19日	20	700
令和2年 7月29日	煙道	2号炉	令和2年 8月12日	39	
令和2年 4月14日	煙道	3号炉	令和2年 4月30日	18	
令和3年 2月 2日	煙道	1号炉	令和3年 2月17日	22	
令和3年 1月20日	煙道	2号炉	令和3年 2月 1日	14	
令和2年 12月10日	煙道	3号炉	令和2年 12月23日	53	