

鈴鹿市清掃センター 排出ガス測定結果

令和6年度

排出ガス ダイオキシン類

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	備考 法令基準 (ng-TEQ/m ³ N)
令和 6年 12月 6日	煙道	1号炉	令和 7年 1月 23日	0.00000070	1
令和 7年 1月29日	煙道	2号炉	令和 7年 3月 6日	0.000053	
令和 6年 11月29日	煙道	3号炉	令和 7年 1月 9日	0.0037	

排出ガス ばいじん

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (g/m ³ N)	備考 法令基準 (g/m ³ N)
令和 6年 8月 5日	煙道	1号炉	令和 6年 8月 16日	0.005未満	0.08
令和 6年 7月 2日	煙道	2号炉	令和 6年 7月 16日	0.005未満	
令和 6年 6月24日	煙道	3号炉	令和 6年 7月 10日	0.005未満	
令和 6年 12月 6日	煙道	1号炉	令和 6年12月 19日	0.005未満	
令和 7年 1月29日	煙道	2号炉	令和 7年 2月 14日	0.005未満	
令和 6年 11月 5日	煙道	3号炉	令和 6年11月 19日	0.005未満	

排出ガス 硫黄酸化物

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (m ³ N/h)	備考 K値	
					換算値(※1)	法令基準
令和 6年 8月 5日	煙道	1号炉	令和 6年 8月 16日	0.26	0.055	14.5
令和 6年 7月 2日	煙道	2号炉	令和 6年 7月 16日	0.22	0.046	
令和 6年 6月24日	煙道	3号炉	令和 6年 7月 10日	0.63	0.13	
令和 6年 12月 6日	煙道	1号炉	令和 6年12月 19日	0.44	0.091	
令和 7年 1月29日	煙道	2号炉	令和 7年 2月 14日	0.21	0.042	
令和 6年 11月 5日	煙道	3号炉	令和 6年11月 19日	0.071	0.015	

(※1) の値は、測定時の条件で変動するため、実測値から排出基準定数14.5 (K値) に対する値を算出したもの。

排出ガス 窒素酸化物

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (volppm)	備考 法令基準 (volppm)
令和 6年 8月 5日	煙道	1号炉	令和 6年 8月 16日	37	250
令和 6年 7月 2日	煙道	2号炉	令和 6年 7月 16日	38	
令和 6年 6月24日	煙道	3号炉	令和 6年 7月 10日	47	
令和 6年 12月 6日	煙道	1号炉	令和 6年12月 19日	48	
令和 7年 1月29日	煙道	2号炉	令和 7年 2月 14日	45	
令和 6年 11月 5日	煙道	3号炉	令和 6年11月 19日	45	

排出ガス 塩化水素

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (mg/m ³ N)	備考 法令基準 (mg/m ³ N)
令和 6年 8月 5日	煙道	1号炉	令和 6年 8月 16日	54	700
令和 6年 7月 2日	煙道	2号炉	令和 6年 7月 16日	33	
令和 6年 6月24日	煙道	3号炉	令和 6年 7月 10日	17	
令和 6年 12月 6日	煙道	1号炉	令和 6年12月 19日	59	
令和 7年 1月29日	煙道	2号炉	令和 7年 2月 14日	14	
令和 6年 11月 5日	煙道	3号炉	令和 6年11月 19日	9	