

鈴鹿市清掃センター 運転状況（減温塔出口排出ガス温度）

年月	減温塔出口排出ガス温度								
	1号炉			2号炉			3号炉		
	最高温度（℃）	最低温度（℃）	平均温度（℃）	最高温度（℃）	最低温度（℃）	平均温度（℃）	最高温度（℃）	最低温度（℃）	平均温度（℃）
令和 4年 5月	160	158	160	160	158	160	160	158	160
令和 4年 6月	－	－	－	160	158	160	160	155	160
令和 4年 7月	160	157	160	160	157	160	160	157	160
令和 4年 8月	160	158	160	160	157	160	160	158	160
令和 4年 9月	160	157	160	160	158	160	－	－	－
令和 4年 10月	160	158	160	160	158	160	160	158	160
令和 4年 11月	160	158	160	161	158	160	160	158	160
令和 4年 12月	160	157	160	161	158	160	161	157	160
令和 5年 1月	160	158	160	160	158	160	160	158	160
令和 5年 2月	160	158	160	160	157	160	160	158	160
令和 5年 3月	161	157	160	160	158	160	－	－	－
令和 5年 4月	160	158	160	160	158	160	－	－	－
令和 5年 5月	160	158	160	161	158	160	－	－	－
令和 5年 6月	160	157	160	160	157	160	－	－	－
令和 5年 7月	160	158	160	160	158	160	160	158	160
令和 5年 8月	160	158	160	160	155	160	160	158	160
令和 5年 9月	160	155	160	160	157	160	－	－	－
令和 5年 10月	160	158	160	161	156	160	160	158	160
令和 5年 11月	160	157	160	160	157	160	160	158	160
令和 5年 12月	160	157	160	160	158	160	160	158	160
令和 6年 1月	160	157	160	160	157	160	－	－	－
令和 6年 2月	161	157	160	160	158	160	160	158	160
令和 6年 3月	160	158	160	160	157	160	160	158	160
令和 6年 4月	－	－	－	160	157	160	160	158	160
令和 6年 5月	－	－	－	160	157	160	160	158	160
令和 6年 6月	－	－	－	161	157	160	160	158	160
令和 6年 7月	160	158	160	161	157	160	160	158	160
令和 6年 8月	160	157	160	161	157	160	－	－	－
令和 6年 9月	160	157	160	161	157	160	－	－	－
令和 6年 10月	160	158	160	161	157	160	160	157	160
令和 6年 11月	162	157	160	160	158	160	160	158	160
令和 6年 12月	161	158	160	161	157	160	160	158	160
令和 7年 1月	161	157	160	160	157	160	－	－	－
令和 7年 2月	160	158	160	160	157	160	161	158	160
令和 7年 3月	－	－	－	160	157	160	160	158	160
令和 7年 4月	160	158	160	160	157	160	160	158	160
令和 7年 5月	161	157	160	－	－	－	160	158	160