

放流水の水質検査結果																
施設名			鈴鹿市不燃物リサイクルセンター: 浸出水処理施設													
施設住所			鈴鹿市国分町1700番地													
令和 7 年度					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水 試料採取した場所					浸出水処理施設の放流水配管採取口											
試料採取した年月日					R7.4.8	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.8	R7.8.8							
水質検査結果が得られた年月日					R7.4.17	R7.5.22	R7.6.18	R7.7.16	R7.8.27							
放流水 水質検査結果		単位	維持管理上の指標値	定量下限値												
放流水 水質検査結果	1 水素イオン濃度(水素指数)pH	—	6.0～8.0	—	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5							
	2 生物化学的酸素要求量BOD	mg/L	10以下	1	※	※	2	※	※							
	3 化学的酸素要求量COD	mg/L	20以下	1	3	4	5	5	3							
	4 浮遊物質質量SS	mg/L	10以下	2	※	※	※	※	※							
	5 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/L	5以下	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類)	mg/L	30以下	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7 フェノール類含有量	mg/L	5以下	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8 銅含有量	mg/L	3以下	0.05	※	※	※	※	※							
	9 亜鉛含有量	mg/L	2以下	0.05	※	※	※	※	※							
	10 溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	0.05	0.07	※	※	※	※							
	11 溶解性鉄マンガ含有量	mg/L	10以下	0.05	※	※	※	※	※							
	12 クロム含有量	mg/L	2以下	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	13 大腸菌数	CFU/mL	800以下	1	※	※	※	※	※							
	14 窒素含有量T-N	mg/L	10以下	0.05	1.0	1.3	1.5	2.2	2.2							
	15 燐含有量T-P	mg/L	1以下	0.01	※	0.02	0.01	0.01	0.02							
他	16 塩化物イオン	mg/L	—	3	290	180	150	160	140							
	17 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	—	—	—	—	—	9月中旬判明	—	—	—	—	—	—	—
有害項目	18 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	0.003	※	※	※	※	※							
	19 シアン化合物	mg/L	1以下	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	20 有機燐化合物	mg/L	1以下	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21 鉛及びその他化合物	mg/L	0.1以下	0.01	※	※	※	※	※							
	22 六価クロム化合物	mg/L	0.2以下	0.02	※	※	※	※	※							
	23 砒素及びその他	mg/L	0.1以下	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	24 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	0.0005	※	※	※	※	※							
	25 アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	26 ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	27 トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28 テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	29 ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30 四塩化炭素	mg/L	0.02以下	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	31 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	32 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	33 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	34 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	35 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	36 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	37 チウラム	mg/L	0.06以下	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	38 シマジン	mg/L	0.03以下	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	39 チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	40 ベンゼン	mg/L	0.1以下	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	41 セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	42 ほう素及びその化合物	mg/L	50以下	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	43 ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	44 フッ素、フッ素化合物、重フッ素化合物、及びフッ素化合物	mg/L	200以下	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	45 1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注)1、 検査の結果で検査対象物が定量下限値以下の場合は「※」と表記します。

注)2、 当該月に測定を実施しない項目は「—」で表記します。