

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常のある場合)	R5.4.5 放流ポンプ吐出配管 ドレン用バルブ水漏 れ (修理済)											
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常のある場合)			R2.6.25 調整槽ボ ンプ吐出配管閉塞 (サクシヨンホース にて仮設置)					R2.12.15 調整槽ボ ンプ吐出配管交換			
------------------------------------	--	--	---	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常のある場合)	H28.4.4 土堰堤P5ポンプ 吐出配管損傷により ポンプ停止措置	土堰堤P5ポンプ 吐出配管損傷により ポンプ停止中	H28.6.17 土堰堤P5ポンプ 吐出配管修繕										
------------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--