●令和7年度　施設の定期点検結果

（擁壁等の定期点検）

点検月	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	R7.11	R7.12	R8.1	R8.2	R8.3
点検日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.29	R7.9.30	R7.10.31	R7.11.28	R7.12.29	R8.1.30	R8.2.27	R8.3.31
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容（異常のある場合）												

（遮水工の定期点検）

点検月	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	R7.11	R7.12	R8.1	R8.2	R8.3
点検日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.29	R7.9.30	R7.10.31	R7.11.28	R7.12.29	R8.1.30	R8.2.27	R8.3.31
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容（異常のある場合）												

（調整池の定期点検）

点検月	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	R7.11	R7.12	R8.1	R8.2	R8.3
点検日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.29	R7.9.30	R7.10.31	R7.11.28	R7.12.29	R8.1.30	R8.2.27	R8.3.31
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容（異常のある場合）												

（浸出液処理設備の定期点検）

点検月	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	R7.11	R7.12	R8.1	R8.2	R8.3
点検日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.29	R7.9.30	R7.10.31	R7.11.28	R7.12.29	R8.1.30	R8.2.27	R8.3.31
異常の有無	有	無	無	無	有	無	無	無	有	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容（異常のある場合）	R7.4.1 脱窒ポンプ故障（復旧） R7.4.25 No.2ろ過原水ポンプ故障（復旧）				R7.8.8 No.1調整槽ポンプ故障（復旧）				R7.12.1 No.1ろ過原水ポンプ故障 R7.12.25 No.2調整槽ポンプ故障（復旧）			

（浸出液処理設備に設けられた導水管又は配管の点検）

点検月	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	R7.11	R7.12	R8.1	R8.2	R8.3
点検日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.29	R7.9.30	R7.10.31	R7.11.28	R7.12.29	R8.1.30	R8.2.27	R8.3.31
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容（異常のある場合）												