

鈴鹿市清掃センター 排出ガス測定結果

令和7年度

排出ガス ダイオキシン類

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	備考 法令基準 (ng-TEQ/m ³ N)
令和7年12月2日	煙道	1号炉	令和7年12月16日	0.00046	1
令和8年1月27日	煙道	2号炉	令和8年2月10日	0.00011	
令和7年11月5日	煙道	3号炉	令和7年11月18日	0.021	

排出ガス ばいじん

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (g/m ³ N)	備考 法令基準 (g/m ³ N)
令和7年6月24日	煙道	1号炉	令和7年7月14日	0.002未満	0.08
令和7年7月29日	煙道	2号炉	令和7年8月25日	0.002未満	
令和7年5月2日	煙道	3号炉	令和7年5月16日	0.002未満	
令和7年12月2日	煙道	1号炉	令和7年12月11日	0.002未満	
令和8年1月27日	煙道	2号炉	令和8年2月9日	0.002未満	
令和7年11月5日	煙道	3号炉	令和7年11月17日	0.002未満	

排出ガス 硫黄酸化物

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (m ³ N/h)	備考 K値	
					換算値(※1)	法令基準
令和7年6月24日	煙道	1号炉	令和7年7月14日	0.24	0.047	14.5
令和7年7月29日	煙道	2号炉	令和7年8月25日	0.33	0.063	
令和7年5月2日	煙道	3号炉	令和7年5月16日	0.18	0.037	
令和7年12月2日	煙道	1号炉	令和7年12月11日	0.34	0.065	
令和8年1月27日	煙道	2号炉	令和8年2月9日	0.21	0.041	
令和7年11月5日	煙道	3号炉	令和7年11月17日	0.13	0.025	

(※1) の値は、測定時の条件で変動するため、実測値から排出基準定数14.5 (K値) に対する値を算出したもの。

排出ガス 窒素酸化物

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (volppm)	備考 法令基準 (volppm)
令和7年6月24日	煙道	1号炉	令和7年7月14日	42	250
令和7年7月29日	煙道	2号炉	令和7年8月25日	40	
令和7年5月2日	煙道	3号炉	令和7年5月16日	34	
令和7年12月2日	煙道	1号炉	令和7年12月11日	46	
令和8年1月27日	煙道	2号炉	令和8年2月9日	53	
令和7年11月5日	煙道	3号炉	令和7年11月17日	33	

排出ガス 塩化水素

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (mg/m ³ N)	備考 法令基準 (mg/m ³ N)
令和7年6月24日	煙道	1号炉	令和7年7月14日	36	700
令和7年7月29日	煙道	2号炉	令和7年8月25日	22	
令和7年5月2日	煙道	3号炉	令和7年5月16日	38	
令和7年12月2日	煙道	1号炉	令和7年12月11日	15	
令和8年1月27日	煙道	2号炉	令和8年2月9日	58	
令和7年11月5日	煙道	3号炉	令和7年11月17日	16	