●令和8年度　放流水の水質検査結果

施設名	旧深谷処理場（休止中）
施設住所	鈴鹿市八野町15番地

				令和　8　年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				放流水　試料採取した場所	浸出水処理施設の放流水配管採取口											
				試料採取した年月日	R7.4.8											
				水質検査結果が得られた年月日	R7.4.17											
				放流水　水質検査結果	単位	維持管理上の基準値											
その他				ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	－										
有害物質		1		アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	－										
		2		総水銀及びアルキル水銀化合物その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	－										
		3		カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	－										
		4		鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	－										
		5		有機燐化合物	mg/L	1以下	－										
		6		六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	－										
		7		砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下	－										
		8		シアン化合物	mg/L	1以下	－										
		9		ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	－										
		10		トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	－										
		11		テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	－										
		12		ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	－										
		13		四塩化炭素	mg/L	0.02以下	－										
		14		1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	－										
		15		1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	－										
		16		シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	－										
		17		1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	－										
		18		1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	－										
		19		1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	－										
		20		1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	－										
		21		チウラム	mg/L	0.06以下	－										
		22		シマジン	mg/L	0.03以下	－										
		23		チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	－										
		24		ベンゼン	mg/L	0.1以下	－										
		25		セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	－										
		26		ほう素及びその化合物	mg/L	50以下	－										
		27		ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	－										

環境項目	1 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200以下	−												
	2 水素イオン濃度(pH)	−	5.8以上8.6以下	8.0												
	3 生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60以下	1.5												
	4 化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90以下	4.9												
	5 浮遊物質量(SS)	mg/L	60以下	2.1												
	6 n−ヘキサン抽出物質(鉱油)	mg/L	5以下	−												
	7 n−ヘキサン抽出物質(動植物油)	mg/L	30以下	−												
	8 フェノール類	mg/L	5以下	−												
	9 銅	mg/L	3以下	−												
	10 亜鉛	mg/L	2以下	−												
	11 鉄(溶解性)	mg/L	10以下	−												
	12 マンガン(溶解性)	mg/L	10以下	−												
	13 クロム	mg/L	2以下	−												
	14 大腸菌数	CFU/mL	800以下	0												
	15 窒素	mg/L	120以下日間平均60以下	1.2												
	16 燐	mg/L	16以下日間平均8以下	0.02												