

## 鈴鹿市清掃センター 排出ガス測定結果

令和8年度

排出ガス ダイオキシシン類

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	備考 法令基準(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)
令和8年12月予定	煙道	1号炉			1
令和9年1月予定	煙道	2号炉			
令和8年11月予定	煙道	3号炉			

排出ガス ばいじん

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (g/m <sup>3</sup> N)	備考 法令基準(g/m <sup>3</sup> N)
令和8年6月予定	煙道	1号炉			0.08
令和8年7月予定	煙道	2号炉			
令和8年5月予定	煙道	3号炉			
令和8年12月予定	煙道	1号炉			
令和9年1月予定	煙道	2号炉			
令和8年11月予定	煙道	3号炉			

排出ガス 硫黄酸化物

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (m <sup>3</sup> N/h)	備考 K値	
					換算値(※1)	法令基準
令和8年6月予定	煙道	1号炉			14.5	
令和8年7月予定	煙道	2号炉				
令和8年5月予定	煙道	3号炉				
令和8年12月予定	煙道	1号炉				
令和9年1月予定	煙道	2号炉				
令和8年11月予定	煙道	3号炉				

(※1) の値は、測定時の条件で変動するため、実測値から排出基準定数14.5 (K値) に対する値を算出したもの。

排出ガス 窒素酸化物

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (volppm)	備考 法令基準(volppm)
令和8年6月予定	煙道	1号炉			250
令和8年7月予定	煙道	2号炉			
令和8年5月予定	煙道	3号炉			
令和8年12月予定	煙道	1号炉			
令和9年1月予定	煙道	2号炉			
令和8年11月予定	煙道	3号炉			

排出ガス 塩化水素

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (mg/m <sup>3</sup> N)	備考 法令基準(mg/m <sup>3</sup> N)
令和8年6月予定	煙道	1号炉			700
令和8年7月予定	煙道	2号炉			
令和8年5月予定	煙道	3号炉			
令和8年12月予定	煙道	1号炉			
令和9年1月予定	煙道	2号炉			
令和8年11月予定	煙道	3号炉			