

鈴鹿市清掃センター 運転状況（二次燃焼室下部排出ガス温度）

年月	二次燃焼室下部排出ガス温度								
	1号炉			2号炉			3号炉		
	最高温度（℃）	最低温度（℃）	平均温度（℃）	最高温度（℃）	最低温度（℃）	平均温度（℃）	最高温度（℃）	最低温度（℃）	平均温度（℃）
令和 5年 4月	934	860	905	941	874	917	-	-	-
令和 5年 5月	945	867	904	943	869	914	-	-	-
令和 5年 6月	946	864	901	941	865	906	-	-	-
令和 5年 7月	938	863	904	941	864	908	938	863	904
令和 5年 8月	938	863	904	942	865	909	943	870	910
令和 5年 9月	941	861	905	942	862	918	-	-	-
令和 5年 10月	931	864	903	942	861	912	944	864	914
令和 5年 11月	936	861	899	940	862	907	942	865	915
令和 5年 12月	939	866	902	938	864	911	942	873	914
令和 6年 1月	939	856	905	939	874	915	-	-	-
令和 6年 2月	935	862	903	934	876	912	941	874	914
令和 6年 3月	923	884	905	944	872	916	938	873	915
令和 6年 4月	-	-	-	941	869	915	940	876	915
令和 6年 5月	-	-	-	942	866	915	941	864	912
令和 6年 6月	-	-	-	942	865	908	944	862	910
令和 6年 7月	935	861	900	952	861	912	938	869	908
令和 6年 8月	938	866	904	946	858	913	-	-	-
令和 6年 9月	937	870	907	943	862	911	-	-	-
令和 6年 10月	931	868	904	946	868	910	944	868	914
令和 6年 11月	939	872	904	934	863	904	947	865	920
令和 6年 12月	946	870	911	941	866	916	944	875	923
令和 7年 1月	939	865	905	946	873	916	-	-	-
令和 7年 2月	948	871	906	939	873	916	948	865	916
令和 7年 3月	-	-	-	938	872	910	936	864	911
令和 7年 4月	929	880	904	946	864	915	942	875	917
令和 7年 5月	935	867	901	-	-	-	950	869	913
令和 7年 6月	945	861	905	925	879	909	945	862	907
令和 7年 7月	939	865	902	948	866	915	-	-	-
令和 7年 8月	936	866	906	948	868	912	944	868	909
令和 7年 9月	938	877	906	933	873	909	-	-	-
令和 7年 10月	926	877	905	948	861	909	947	862	913
令和 7年 11月	928	888	905	940	865	905	946	865	920
令和 7年 12月	942	869	910	944	868	912	946	879	921
令和 8年 1月	939	872	906	942	875	913	-	-	-
令和 8年 2月	941	869	907	948	861	910	941	874	913
令和 8年 3月	-	-	-	947	875	914	945	861	915
令和 8年 4月	-	-	-	948	870	912	945	870	913