

鈴鹿市清掃センター 排出ガス測定結果

令和 8 年度

排出ガス ダイオキシン類

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	備 考 法令基準 (ng-TEQ/m ³ N)
令和 8 年 12 月 予定	煙道	1 号 炉			1
令和 9 年 1 月 予定	煙道	2 号 炉			
令和 8 年 11 月 予定	煙道	3 号 炉			

排出ガス ばいじん

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (g/m ³ N)	備 考 法令基準 (g/m ³ N)
令和 8 年 6 月 2 日	煙道	1 号 炉	令和 8 年 6 月 17 日	0.002 未 満	0.08
令和 8 年 7 月 予定	煙道	2 号 炉			
令和 8 年 5 月 7 日	煙道	3 号 炉	令和 8 年 5 月 20 日	0.002 未 満	
令和 8 年 12 月 予定	煙道	1 号 炉			
令和 9 年 1 月 予定	煙道	2 号 炉			
令和 8 年 11 月 予定	煙道	3 号 炉			

排出ガス 硫黄酸化物

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (m ³ N/h)	備 考 K 値	
					換算値 (※1)	法令基準
令和 8 年 6 月 2 日	煙道	1 号 炉	令和 8 年 6 月 17 日	0.18	0.035	14.5
令和 8 年 7 月 予定	煙道	2 号 炉				
令和 8 年 5 月 7 日	煙道	3 号 炉	令和 8 年 5 月 20 日	0.18	0.036	
令和 8 年 12 月 予定	煙道	1 号 炉				
令和 9 年 1 月 予定	煙道	2 号 炉				
令和 8 年 11 月 予定	煙道	3 号 炉				

(※1) の値は、測定時の条件で変動するため、実測値から排出基準定数14.5 (K値) に対する値を算出したもの。

排出ガス 窒素酸化物

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (volppm)	備 考 法令基準 (volppm)
令和 8 年 6 月 2 日	煙道	1 号 炉	令和 8 年 6 月 17 日	50	250
令和 8 年 7 月 予定	煙道	2 号 炉			
令和 8 年 5 月 7 日	煙道	3 号 炉	令和 8 年 5 月 20 日	46	
令和 8 年 12 月 予定	煙道	1 号 炉			
令和 9 年 1 月 予定	煙道	2 号 炉			
令和 8 年 11 月 予定	煙道	3 号 炉			

排出ガス 塩化水素

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (mg/m ³ N)	備 考 法令基準 (mg/m ³ N)
令和 8 年 6 月 2 日	煙道	1 号 炉	令和 8 年 6 月 17 日	11	700
令和 8 年 7 月 予定	煙道	2 号 炉			
令和 8 年 5 月 7 日	煙道	3 号 炉	令和 8 年 5 月 20 日	17	
令和 8 年 12 月 予定	煙道	1 号 炉			
令和 9 年 1 月 予定	煙道	2 号 炉			
令和 8 年 11 月 予定	煙道	3 号 炉			