

鈴鹿市清掃センター 排出ガス測定結果

令和 8 年度

排出ガス ダイオキシン類

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	備 考 法令基準 (ng-TEQ/m ³ N)
令和 8年 12月予定	煙道	1号炉			1
令和 9年 1月予定	煙道	2号炉			
令和 8年 11月予定	煙道	3号炉			

排出ガス ばいじん

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (g/m ³ N)	備 考 法令基準 (g/m ³ N)
令和 8年 6月 2日	煙道	1号炉	令和 8年 6月 17日	0.002未満	0.08
令和 8年 7月31日	煙道	2号炉			
令和 8年 5月 7日	煙道	3号炉	令和 8年 5月 20日	0.002未満	
令和 8年 12月予定	煙道	1号炉			
令和 9年 1月予定	煙道	2号炉			
令和 8年 11月予定	煙道	3号炉			

排出ガス 硫黄酸化物

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (m ³ N/h)	備 考 K値	
					換算値(※1)	法令基準
令和 8年 6月 2日	煙道	1号炉	令和 8年 6月 17日	0.18	0.035	14.5
令和 8年 7月31日	煙道	2号炉				
令和 8年 5月 7日	煙道	3号炉	令和 8年 5月 20日	0.18	0.036	
令和 8年 12月予定	煙道	1号炉				
令和 9年 1月予定	煙道	2号炉				
令和 8年 11月予定	煙道	3号炉				

(※1) の値は、測定時の条件で変動するため、実測値から排出基準定数14.5 (K値) に対する値を算出したもの。

排出ガス 窒素酸化物

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (volppm)	備 考 法令基準 (volppm)
令和 8年 6月 2日	煙道	1号炉	令和 8年 6月 17日	50	250
令和 8年 7月31日	煙道	2号炉			
令和 8年 5月 7日	煙道	3号炉	令和 8年 5月 20日	46	
令和 8年 12月予定	煙道	1号炉			
令和 9年 1月予定	煙道	2号炉			
令和 8年 11月予定	煙道	3号炉			

排出ガス 塩化水素

採取年月日	測定箇所	測定炉	結果報告年月日	測定結果 (mg/m ³ N)	備 考 法令基準 (mg/m ³ N)
令和 8年 6月 2日	煙道	1号炉	令和 8年 6月 17日	11	700
令和 8年 7月31日	煙道	2号炉			
令和 8年 5月 7日	煙道	3号炉	令和 8年 5月 20日	17	
令和 8年 12月予定	煙道	1号炉			
令和 9年 1月予定	煙道	2号炉			
令和 8年 11月予定	煙道	3号炉			