給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			1　合川地区市民センター　（国府配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.14											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—											
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.8											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—											
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.6											
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	59.0											
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	106											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.16											
47	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6											
48	味	－	異常でないこと	異常なし											
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5度以下	0.5未満											
51	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			2　庄野地区市民センター　（国府配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.10											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満											
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.8											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.002											
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.9											
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	59.3											
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.16											
47	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6											
48	味	－	異常でないこと	異常なし											
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5度以下	0.5未満											
51	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			3　牧田地区市民センター　（国府第２配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.09											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満											
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.6											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満											
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.3											
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	58.9											
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.15											
47	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.5											
48	味	－	異常でないこと	異常なし											
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5度以下	0.5未満											
51	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			4　南玉垣町一色公園　（国府第２配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.12											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—											
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.8											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—											
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.5											
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	59.7											
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	96											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.16											
47	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6											
48	味	－	異常でないこと	異常なし											
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5度以下	0.5未満											
51	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			5　玉垣地区市民センター（住吉配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.21											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—											
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11.6											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—											
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	15.6											
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	51.9											
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	96											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.17											
47	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.7											
48	味	－	異常でないこと	異常なし											
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5度以下	0.5未満											
51	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			6　鼓ヶ浦公民館（住吉配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.23											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満											
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11.6											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満											
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.4											
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	52.1											
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.17											
47	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6											
48	味	－	異常でないこと	異常なし											
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5度以下	0.5未満											
51	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			7　太陽の街中央公園（住吉配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.23											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—											
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11.6											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—											
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	15.8											
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	51.5											
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	103											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.19											
47	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.7											
48	味	－	異常でないこと	異常なし											
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5度以下	0.5未満											
51	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			8　長太公民館（高岡配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.86											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満											
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	10.4											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満											
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	12.1											
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	43.9											
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.23											
47	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.2											
48	味	－	異常でないこと	異常なし											
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5度以下	0.5未満											
51	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			9　若松地区市民センター（高岡配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.84											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—											
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	10.3											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—											
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	11.7											
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	44.1											
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	85											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.24											
47	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.3											
48	味	－	異常でないこと	異常なし											
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5度以下	0.5未満											
51	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			10　上田町地内（高塚配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.94											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—											
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.0											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—											
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	10.3											
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	61.3											
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	102											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.12											
47	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	6.6											
48	味	－	異常でないこと	異常なし											
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5度以下	0.5未満											
51	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			11　鈴峰地区市民センター（大久保第１配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満											
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.03											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	3.5											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満											
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.1											
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	40.9											
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.56											
47	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6											
48	味	－	異常でないこと	異常なし											
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5度以下	0.5未満											
51	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			12　加佐登地区市民センター（椿一宮配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満											
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.004											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.004											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.03											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.5											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満											
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.3											
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	35.4											
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000002											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.53											
47	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6											
48	味	－	異常でないこと	異常なし											
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5度以下	0.5未満											
51	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			13　石薬師地区市民センター（椿一宮配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—											
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	3.9											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—											
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.8											
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	35.5											
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	49											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000002											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.49											
47	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6											
48	味	－	異常でないこと	異常なし											
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5度以下	0.5未満											
51	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			14　大久保公園（大久保第２配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—											
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	3.4											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—											
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.0											
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	41.3											
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.55											
47	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.5											
48	味	－	異常でないこと	異常なし											
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5度以下	0.5未満											
51	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.4											

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			15　椿地区市民センター（山本配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—											
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	3.5											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—											
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.9											
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	41.8											
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	60											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.55											
47	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6											
48	味	－	異常でないこと	異常なし											
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5度以下	0.5未満											
51	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			16　小社公園（小岐須配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満											
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.004											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.03											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	3.5											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満											
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.2											
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	41.6											
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000002											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.57											
47	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.7											
48	味	－	異常でないこと	異常なし											
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5度以下	0.5未満											
51	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			17　庄内公園（庄内第１配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—											
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	3.5											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—											
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.0											
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	41.8											
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	57											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.55											
47	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.7											
48	味	－	異常でないこと	異常なし											
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5度以下	0.5未満											
51	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			18　原公園（庄内第２配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—											
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—											
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	3.4											
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—											
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.0											
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	41.7											
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.54											
47	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6											
48	味	－	異常でないこと	異常なし											
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5度以下	0.5未満											
51	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											