給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			1　合川地区市民センター　（国府配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.14	1.07										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.8	9.9										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.6	17.3										
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	59.0	59.8										
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	106	—										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	0.02未満										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.005未満										
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	0.0005未満										
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.16	0.17										
47	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.6										
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			2　庄野地区市民センター　（国府配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.10	1.07										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—										
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	—										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.8	10.0										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.002	—										
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.9	17.5										
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	59.3	59.5										
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	114										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.16	0.18										
47	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.6										
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			3　牧田地区市民センター　（国府第２配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.09	1.06										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—										
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	—										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.6	9.9										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—										
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.3	16.8										
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	58.9	59.0										
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	112										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.15	0.16										
47	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.5										
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			4　南玉垣町一色公園　（国府第２配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.12	1.07										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.8	10.0										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.5	17.3										
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	59.7	59.6										
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	96	—										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.16	0.18										
47	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6										
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			5　玉垣地区市民センター（住吉配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.21	1.26										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11.6	11.8										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	15.6	16.9										
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	51.9	52.9										
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	96	—										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.17	0.19										
47	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.7	7.6										
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			6　鼓ヶ浦公民館（住吉配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.23	1.24										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—										
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	—										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11.6	11.8										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—										
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.4	17.0										
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	52.1	52.7										
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	109										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.17	0.18										
47	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.7										
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			7　太陽の街中央公園（住吉配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.23	1.28										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11.6	11.8										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	15.8	17.1										
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	51.5	53.1										
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	103	—										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	0.02未満										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.005未満										
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	0.0005未満										
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.19	0.18										
47	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.7	7.7										
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			8　長太公民館（高岡配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.86	0.83										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—										
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	—										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	10.4	10.8										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—										
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	12.1	12.3										
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	43.9	44.3										
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	99										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.23	0.32										
47	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.2	7.3										
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			9　若松地区市民センター（高岡配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.84	0.82										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	10.3	10.6										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	11.7	12.2										
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	44.1	43.9										
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	85	—										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.24	0.33										
47	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.3	7.2										
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			10　上田町地内（高塚配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.94	1.00										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.0	8.9										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	10.3	11.2										
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	61.3	62.0										
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	102	—										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.12	0.13										
47	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	6.6	6.5										
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			11　鈴峰地区市民センター（大久保第１配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—										
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	—										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	—										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.03	—										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	3.5	3.5										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—										
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.1	5.9										
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	40.9	36.6										
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	51										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.56	0.49										
47	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6										
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			12　加佐登地区市民センター（椿一宮配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—										
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.004	—										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.004	—										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.03	—										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.5	4.6										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—										
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.3	6.4										
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	35.4	32.9										
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	51										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000002										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.53	0.54										
47	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6										
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			13　石薬師地区市民センター（椿一宮配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	3.9	4.7										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.8	6.5										
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	35.5	34.2										
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	49	—										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000002										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.49	0.60										
47	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6										
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			14　大久保公園（大久保第２配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	0.0002未満										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	0.005未満										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	0.004未満										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満										
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	0.007										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.003未満										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	0.01未満										
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	0.011										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.003										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.004										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	0.009未満										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	—										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	0.04										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	0.03未満										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	3.4	3.6										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	0.001未満										
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.0	6.1										
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	41.3	36.7										
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	—										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.55	0.52										
47	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.5	7.6										
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.4	0.4										

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			15　椿地区市民センター（山本配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	3.5	3.5										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.9	6.0										
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	41.8	36.4										
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	60	—										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	0.02未満										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.005未満										
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	0.0005未満										
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.55	0.50										
47	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6										
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.4										

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			16　小社公園（小岐須配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—										
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.004	—										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	—										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.03	—										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	3.5	3.5										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—										
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.2	5.9										
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	41.6	37.1										
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	50										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.57	0.50										
47	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.7	7.7										
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			17　庄内公園（庄内第１配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	3.5	3.5										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.0	6.0										
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	41.8	36.5										
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	57	—										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	0.02未満										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.005未満										
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	0.0005未満										
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.55	0.49										
47	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.7	7.6										
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　7　年度			18　原公園（庄内第２配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	0.0002未満										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	0.005未満										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	0.004未満										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満										
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	0.008										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.003未満										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	0.01未満										
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	0.013										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.004										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.004										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	0.009未満										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	—										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	0.04										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	0.03未満										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	3.4	3.6										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	0.001未満										
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.0	6.1										
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	41.7	36.9										
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	—										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000002										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.54	0.51										
47	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.6										
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										