給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			1　合川地区市民センター　（国府配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.15											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005											
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—											
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—											
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—											
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—											
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—											
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—											
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11.0											
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—											
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	17.3											
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	59.5											
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	113											
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.15											
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6											
49	味	－	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
51	色度	度	5度以下	0.5未満											
52	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			2　庄野地区市民センター　（国府配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.13											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—											
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満											
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満											
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—											
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満											
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満											
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満											
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満											
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11.3											
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満											
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	17.8											
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	60.1											
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—											
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.15											
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6											
49	味	－	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
51	色度	度	5度以下	0.5未満											
52	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			3　牧田地区市民センター　（国府第２配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.11											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—											
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満											
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満											
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—											
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満											
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満											
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満											
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満											
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	10.9											
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満											
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.9											
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	59.6											
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—											
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.14											
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6											
49	味	－	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
51	色度	度	5度以下	0.5未満											
52	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			4　南玉垣町一色公園　（国府第２配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.13											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000006											
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—											
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—											
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—											
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—											
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—											
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—											
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11.2											
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—											
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	17.3											
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	60.0											
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	123											
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.14											
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6											
49	味	－	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
51	色度	度	5度以下	0.5未満											
52	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			5　玉垣地区市民センター（住吉配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.30											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000013											
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—											
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—											
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—											
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—											
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—											
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—											
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	12.5											
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—											
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.5											
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	54.3											
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	124											
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.16											
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6											
49	味	－	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
51	色度	度	5度以下	0.5未満											
52	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			6　鼓ヶ浦公民館（住吉配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.33											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—											
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満											
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満											
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—											
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満											
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満											
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満											
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満											
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	12.4											
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満											
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.8											
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	54.3											
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—											
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.17											
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6											
49	味	－	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
51	色度	度	5度以下	0.5未満											
52	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			7　太陽の街中央公園（住吉配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.32											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000014											
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—											
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—											
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—											
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—											
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—											
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—											
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	12.4											
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—											
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.7											
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	53.9											
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	107											
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.16											
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.7											
49	味	－	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
51	色度	度	5度以下	0.5未満											
52	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			8　長太公民館（高岡配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.92											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—											
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—											
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満											
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—											
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満											
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003											
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満											
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満											
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満											
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	10.0											
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満											
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	12.2											
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	43.4											
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—											
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.29											
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.2											
49	味	－	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
51	色度	度	5度以下	0.5未満											
52	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			9　若松地区市民センター（高岡配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.88											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000006											
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—											
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—											
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—											
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—											
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—											
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—											
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	10.1											
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—											
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	12.0											
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	43.2											
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	106											
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.32											
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.3											
49	味	－	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
51	色度	度	5度以下	0.5未満											
52	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			10　上田町地内（高塚配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.96											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000016											
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—											
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—											
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—											
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—											
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—											
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—											
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.1											
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—											
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	9.5											
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	59.7											
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	121											
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—											
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.10											
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	6.6											
49	味	－	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
51	色度	度	5度以下	0.5未満											
52	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			11　鈴峰地区市民センター（大久保第１配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—											
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満											
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満											
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—											
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満											
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003											
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満											
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.02											
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満											
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0											
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満											
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.4											
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	33.5											
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—											
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.43											
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.4											
49	味	－	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
51	色度	度	5度以下	0.5未満											
52	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.4											

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			12　加佐登地区市民センター（椿一宮配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—											
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.008											
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満											
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—											
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.012											
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.006											
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003											
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満											
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.02											
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満											
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.4											
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満											
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.3											
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	29.1											
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—											
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.49											
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.4											
49	味	－	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
51	色度	度	5度以下	0.5未満											
52	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			13　石薬師地区市民センター（椿一宮配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—											
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—											
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—											
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—											
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—											
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—											
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	5.0											
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—											
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.7											
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	31.1											
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	66											
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.50											
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.5											
49	味	－	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
51	色度	度	5度以下	0.5未満											
52	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			14　大久保公園（大久保第２配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—											
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—											
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—											
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—											
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—											
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—											
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満											
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—											
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—											
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0											
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—											
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.5											
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	33.0											
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—											
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.43											
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.4											
49	味	－	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
51	色度	度	5度以下	0.5未満											
52	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.4											

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			15　椿地区市民センター（山本配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—											
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—											
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—											
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—											
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—											
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—											
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0											
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—											
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.5											
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	34.3											
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	49											
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.45											
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.5											
49	味	－	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
51	色度	度	5度以下	0.5未満											
52	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			16　小社公園（小岐須配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—											
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満											
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満											
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—											
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.010											
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003											
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003											
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満											
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.02											
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満											
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満											
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0											
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満											
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.3											
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	34.5											
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—											
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.44											
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6											
49	味	－	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
51	色度	度	5度以下	0.5未満											
52	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			17　庄内公園（庄内第１配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満											
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—											
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—											
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—											
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—											
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—											
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—											
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—											
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0											
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—											
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.5											
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	34.4											
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	53											
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.46											
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6											
49	味	－	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
51	色度	度	5度以下	0.5未満											
52	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			18　原公園（庄内第２配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—											
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—											
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満											
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—											
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—											
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—											
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—											
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—											
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—											
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—											
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満											
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—											
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—											
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—											
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0											
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—											
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.5											
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	34.2											
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—											
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—											
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満											
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—											
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—											
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.44											
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.5											
49	味	－	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし											
51	色度	度	5度以下	0.5未満											
52	濁度	度	2度以下	0.1未満											
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3											