給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			1　合川地区市民センター　（国府配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.15	1.09										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005	—										
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11.0	11.1										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	17.3	16.8										
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	59.5	58.9										
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	113	—										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.15	0.16										
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.6										
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			2　庄野地区市民センター　（国府配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.13	1.09										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	0.000005未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—										
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	—										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11.3	11.1										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—										
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	17.8	16.8										
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	60.1	58.9										
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	113										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.15	0.16										
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.6										
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			3　牧田地区市民センター　（国府第２配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.11	1.09										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	0.000005未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—										
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	—										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	10.9	10.9										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—										
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.9	16.2										
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	59.6	59.1										
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	113										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.14	0.16										
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.5										
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			4　南玉垣町一色公園　（国府第２配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.13	1.10										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000006	—										
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11.2	11.1										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	17.3	16.8										
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	60.0	59.2										
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	123	—										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.14	0.15										
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.5										
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			5　玉垣地区市民センター（住吉配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.30	1.37										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000013	—										
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	12.5	12.5										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.5	16.9										
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	54.3	54.6										
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	124	—										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.16	0.17										
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.6										
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			6　鼓ヶ浦公民館（住吉配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.33	1.35										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	0.000011										
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—										
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	—										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	12.4	12.6										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—										
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.8	17.0										
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	54.3	54.6										
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	118										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.17	0.17										
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.6										
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			7　太陽の街中央公園（住吉配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.32	1.35										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000014	—										
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	12.4	12.6										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.7	16.8										
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	53.9	54.7										
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	107	—										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.16	0.18										
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.7	7.6										
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			8　長太公民館（高岡配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.92	0.95										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	0.000005										
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—										
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	—										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	—										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	10.0	10.3										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—										
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	12.2	12.4										
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	43.4	44.2										
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	95										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.29	0.27										
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.2	7.2										
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			9　若松地区市民センター（高岡配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.88	0.95										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000006	—										
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	10.1	10.3										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	12.0	12.3										
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	43.2	44.9										
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	106	—										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.32	0.28										
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.3	7.2										
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			10　上田町地内（高塚配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.96	1.04										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000016	—										
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.1	9.1										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	9.5	10.3										
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	59.7	59.8										
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	121	—										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.10	0.11										
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	6.6	6.6										
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			11　鈴峰地区市民センター（大久保第１配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	0.000005未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—										
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	—										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.02	—										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0	3.8										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—										
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.4	6.2										
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	33.5	29.9										
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	54										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.43	0.39										
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.4	7.4										
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.4	0.4										

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			12　加佐登地区市民センター（椿一宮配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	0.000005未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.008	—										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—										
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.012	—										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.006	—										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	—										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.02	—										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.4	4.5										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—										
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.3	6.2										
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	29.1	27.7										
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	46										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.49	0.48										
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.4	7.5										
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			13　石薬師地区市民センター（椿一宮配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	—										
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	5.0	4.0										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.7	6.0										
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	31.1	27.1										
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	66	—										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.50	0.45										
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.5	7.4										
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			14　大久保公園（大久保第２配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	0.0002未満										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	0.005未満										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	0.004未満										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	—										
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満										
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	0.007										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.003未満										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	0.01未満										
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	0.012										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.003										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.003										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	0.009未満										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	—										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	0.04										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	0.03未満										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0	3.8										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	0.001未満										
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.5	6.2										
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	33.0	32.6										
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	—										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.43	0.42										
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.4	7.5										
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.4	0.4										

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			15　椿地区市民センター（山本配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	—										
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0	3.9										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.5	6.3										
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	34.3	30.4										
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	49	—										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.45	0.40										
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.5	7.4										
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			16　小社公園（小岐須配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	0.000005未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—										
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—										
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.010	—										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	—										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	—										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.02	—										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0	3.8										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—										
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.3	6.2										
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	34.5	30.1										
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	48										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.44	0.39										
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.6										
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			17　庄内公園（庄内第１配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	—										
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0	3.8										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—										
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.5	6.3										
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	34.4	30.3										
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	53	—										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.46	0.40										
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.5										
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			18　原公園（庄内第２配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	0.0002未満										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	0.005未満										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	0.004未満										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	—										
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満										
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満										
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	0.008										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.003未満										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	0.01未満										
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	—										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	0.013										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.004										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.004										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	0.009未満										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	—										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	0.03										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	0.03未満										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0	3.8										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	0.001未満										
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.5	6.1										
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	34.2	33.3										
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	—										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—										
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.44	0.40										
48	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.5	7.6										
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3										