給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			1　合川地区市民センター　（国府配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.15	1.09	1.03									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005	—	—									
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満									
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.006未満									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満									
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.01未満									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11.0	11.1	10.7									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満									
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	17.3	16.8	14.3									
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	59.5	58.9	55.5									
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	113	—	—									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—									
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—									
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.15	0.16	0.16									
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6									
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3									

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			2　庄野地区市民センター　（国府配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.13	1.09	1.04									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	0.000005未満	—									
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—									
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—	—									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—									
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—	—									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	—	—									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—	—									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11.3	11.1	10.8									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—	—									
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	17.8	16.8	14.9									
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	60.1	58.9	55.9									
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	113	—									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—									
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—									
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.15	0.16	0.17									
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7									
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3									

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			3　牧田地区市民センター　（国府第２配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.11	1.09	1.04									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	0.000005未満	—									
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—									
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—	—									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—									
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—	—									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	—	—									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—	—									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	10.9	10.9	10.6									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—	—									
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.9	16.2	14.4									
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	59.6	59.1	55.9									
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	113	—									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—									
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—									
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.14	0.16	0.15									
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.6									
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3									

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			4　南玉垣町一色公園　（国府第２配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.13	1.10	1.03									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000006	—	—									
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満									
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.006未満									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満									
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.01未満									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11.2	11.1	10.8									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001									
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	17.3	16.8	14.4									
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	60.0	59.2	55.8									
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	123	—	—									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—									
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—									
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.14	0.15	0.16									
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.6									
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3									

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			5　玉垣地区市民センター（住吉配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.30	1.37	1.34									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000013	—	—									
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満									
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.006未満									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満									
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.01未満									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	12.5	12.5	12.2									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満									
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.5	16.9	15.5									
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	54.3	54.6	52.8									
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	124	—	—									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—									
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—									
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.16	0.17	0.19									
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7									
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3									

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			6　鼓ヶ浦公民館（住吉配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.33	1.35	1.35									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	0.000011	—									
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—									
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—	—									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—									
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—	—									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	—	—									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—	—									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	12.4	12.6	12.3									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—	—									
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.8	17.0	15.9									
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	54.3	54.6	53.4									
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	118	—									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—									
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—									
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.17	0.17	0.18									
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7									
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3									

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			7　太陽の街中央公園（住吉配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.32	1.35	1.35									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000014	—	—									
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満									
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.006未満									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満									
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.01未満									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	12.4	12.6	12.3									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001									
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.7	16.8	15.5									
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	53.9	54.7	52.8									
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	107	—	—									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—									
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—									
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.16	0.18	0.18									
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.7									
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3									

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			8　長太公民館（高岡配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.92	0.95	0.89									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	0.000005	—									
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—									
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	—									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—									
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	—	—									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—	—									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	—	—									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—	—									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	10.0	10.3	10.3									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—	—									
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	12.2	12.4	12.2									
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	43.4	44.2	44.3									
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	95	—									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—									
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—									
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.29	0.27	0.29									
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2									
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3									

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			9　若松地区市民センター（高岡配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.88	0.95	0.94									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000006	—	—									
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満									
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.006未満									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満									
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.01									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	10.1	10.3	10.6									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満									
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	12.0	12.3	12.4									
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	43.2	44.9	44.4									
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	106	—	—									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—									
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—									
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.32	0.28	0.30									
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.3									
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3									

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			10　上田町地内（高塚配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.96	1.04	0.98									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000016	—	—									
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満									
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.006未満									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満									
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.01未満									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.1	9.1	9.0									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満									
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	9.5	10.3	10.0									
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	59.7	59.8	59.8									
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	121	—	—									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—									
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—									
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.10	0.11	0.11									
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	6.6	6.6	6.7									
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3									

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			11　鈴峰地区市民センター（大久保第１配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	0.000005未満	—									
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—									
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—	—									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—									
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	—	—									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—	—									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.02	—	—									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—	—									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0	3.8	3.7									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—	—									
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.4	6.2	6.0									
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	33.5	29.9	28.8									
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	54	—									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—									
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—									
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.43	0.39	0.42									
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.6									
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.3									

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			12　加佐登地区市民センター（椿一宮配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	0.000005未満	—									
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.07									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—									
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.008	—	—									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—									
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.012	—	—									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.006	—	—									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	—	—									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—	—									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.02	—	—									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—	—									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.4	4.5	4.5									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—	—									
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.3	6.2	6.1									
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	29.1	27.7	26.1									
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	46	—									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—									
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—									
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.49	0.48	0.50									
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.6									
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3									

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			13　石薬師地区市民センター（椿一宮配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	—	—									
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06	0.06									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満									
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.016									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満									
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.023									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.008									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.005									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.04									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	5.0	4.0	4.3									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満									
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.7	6.0	5.9									
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	31.1	27.1	28.0									
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	66	—	—									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—									
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—									
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.50	0.45	0.48									
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.6									
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3									

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			14　大久保公園（大久保第２配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	0.0003未満	—									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満	—									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	0.0002未満	—									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	0.005未満	—									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	0.004未満	—									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	—	0.000005未満									
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—									
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.06未満									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—									
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	0.007	—									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.003未満	—									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	0.01未満	—									
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	0.012	—									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.003	—									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.003	—									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	0.009未満	—									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	—	—									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満	—									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	0.04	—									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	0.03未満	—									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満	—									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0	3.8	3.6									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	0.001未満	—									
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.5	6.2	5.9									
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	33.0	32.6	29.5									
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	—	—									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—									
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—									
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.43	0.42	0.41									
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.5									
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.4									

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			15　椿地区市民センター（山本配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	—	—									
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06	0.06未満									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満									
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.012									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満									
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.018									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.005									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.004									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.04									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0	3.9	3.6									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満									
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.5	6.3	5.9									
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	34.3	30.4	30.2									
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	49	—	—									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—									
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—									
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.45	0.40	0.42									
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.6									
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3									

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			16　小社公園（小岐須配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	0.000005未満	—									
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.07									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—									
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—	—									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—									
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.010	—	—									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	—	—									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	—	—									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—	—									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.02	—	—									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—	—									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0	3.8	3.7									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—	—									
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.3	6.2	6.1									
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	34.5	30.1	30.8									
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	48	—									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—									
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—									
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.44	0.39	0.43									
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.8									
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3									

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			17　庄内公園（庄内第１配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	—	—									
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06	0.06未満									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満									
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.012									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満									
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.018									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.006									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.004									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.04									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0	3.8	3.7									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満									
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.5	6.3	5.9									
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	34.4	30.3	30.0									
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	53	—	—									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—									
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—									
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.46	0.40	0.42									
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.7									
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3									

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			18　原公園（庄内第２配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	0.0003未満	—									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満	—									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	0.0002未満	—									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	0.005未満	—									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	0.004未満	—									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	—	0.000005未満									
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—									
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06	0.06未満									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—									
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	0.008	—									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.003未満	—									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	0.01未満	—									
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	0.013	—									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.004	—									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.004	—									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	0.009未満	—									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	—	—									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満	—									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	0.03	—									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	0.03未満	—									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満	—									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0	3.8	3.6									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	0.001未満	—									
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.5	6.1	5.9									
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	34.2	33.3	29.1									
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	—	—									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—									
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—									
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.44	0.40	0.40									
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.7									
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3									