

給水栓の水質検査結果

	令和 8 年度			1 合川地区市民センター（国府配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.003未満	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.15	1.09	1.03	0.97								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満	—								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満	—								
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
20	ペルフルオロオキタンズルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオキシ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005	—	—	0.000006								
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—								
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.006未満	—								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—								
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満	—								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.01未満	—								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満	—								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11.0	11.1	10.7	10.9								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	17.3	16.8	14.3	13.6								
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	59.5	58.9	55.5	54.6								
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	113	—	—	109								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	0.02未満								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	0.005未満								
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	0.0005未満								
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.15	0.16	0.16	0.17								
48	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6								
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3								

給水栓の水質検査結果

	令和 8 年度			2 庄野地区市民センター（国府配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—	0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.13	1.09	1.04	0.95								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—	0.0002未満								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—	0.005未満								
16	トランス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—	0.004未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
20	ペルフルオロオキタンズホン酸（PFOS）及びペルフルオロオキタンズ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	0.000005未満	—	—								
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満								
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—	—	0.006未満								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満								
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—	—	0.009未満								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—	—	0.03未満								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11.3	11.1	10.8	10.7								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	17.8	16.8	14.9	12.9								
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	60.1	58.9	55.9	54.5								
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	113	—	—								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—								
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—								
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.15	0.16	0.17	0.17								
48	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.6								
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3								

給水栓の水質検査結果

	令和 8 年度			3 牧田地区市民センター （国府第2配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—	0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.11	1.09	1.04	0.95								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—	0.0002未満								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—	0.005未満								
16	トランス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—	0.004未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
20	ペルフルオロオキタンズカルボン酸（PFOS）及びペルフルオロオキシ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	0.000005未満	—	—								
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満								
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—	—	0.006未満								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満								
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—	—	0.009未満								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—	—	0.03未満								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	10.9	10.9	10.6	10.5								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001								
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.9	16.2	14.4	12.6								
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	59.6	59.1	55.9	54.7								
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	113	—	—								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—								
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—								
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.14	0.16	0.15	0.16								
48	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.6	7.5								
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3								

給水栓の水質検査結果

	令和 8 年度			4 南玉垣町一色公園（国府第2配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.003未満	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.13	1.10	1.03	0.96								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満	—								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満	—								
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
20	ペルフルオロオキタンズルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオキシ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000006	—	—	0.000005未満								
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—								
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.006未満	—								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—								
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満	—								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.01未満	—								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満	—								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11.2	11.1	10.8	10.7								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001	—								
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	17.3	16.8	14.4	13.5								
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	60.0	59.2	55.8	54.8								
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	123	—	—	95								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—								
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—								
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.14	0.15	0.16	0.16								
48	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.6	7.6								
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3								

給水栓の水質検査結果

	令和 8 年度			5 玉垣地区市民センター（住吉配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.003未満	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.30	1.37	1.34	1.27								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満	—								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満	—								
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
20	ペルフルオロオキタンズルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロアルコイル酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000013	—	—	0.000006								
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—								
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.006未満	—								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—								
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満	—								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.01未満	—								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満	—								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	12.5	12.5	12.2	12.2								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.5	16.9	15.5	15.3								
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	54.3	54.6	52.8	52.8								
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	124	—	—	104								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—								
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—								
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.16	0.17	0.19	0.19								
48	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.7								
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3								

給水栓の水質検査結果

	令和 8 年度			6 鼓ヶ浦公民館（住吉配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—	0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.33	1.35	1.35	1.25								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—	0.0002未満								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—	0.005未満								
16	トランス-1,2-ジクロロエチン及び トランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—	0.004未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
20	ペルフルオロオキタン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	0.000011	—	—								
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満								
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—	—	0.006未満								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満								
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—	—	0.009未満								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—	—	0.03未満								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	12.4	12.6	12.3	12.3								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.8	17.0	15.9	14.6								
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	54.3	54.6	53.4	52.5								
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	118	—	—								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—								
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—								
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.17	0.17	0.18	0.19								
48	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.7								
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3								

給水栓の水質検査結果

	令和 8 年度			7 太陽の街中央公園（住吉配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.003未満	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.32	1.35	1.35	1.26								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満	—								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満	—								
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタノ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000014	—	—	0.000013								
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—								
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.006未満	—								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—								
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満	—								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.01未満	—								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満	—								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	12.4	12.6	12.3	12.4								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001	—								
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.7	16.8	15.5	15.1								
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	53.9	54.7	52.8	52.6								
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	107	—	—	119								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	0.02未満								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	0.005未満								
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	0.0005未満								
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.16	0.18	0.18	0.18								
48	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.7	7.7								
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3								

給水栓の水質検査結果

	令和 8 年度			8 長太公民館（高岡配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—	0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.92	0.95	0.89	0.89								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—	0.0002未満								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—	0.005未満								
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—	0.004未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
20	ペルフルオロオキタンズルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオキタン酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	0.000005	—	—								
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満								
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	—	0.006未満								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満								
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	—	—	0.003								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—	—	0.009未満								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—	—	0.03未満								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	10.0	10.3	10.3	10.0								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	12.2	12.4	12.2	11.6								
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	43.4	44.2	44.3	44.0								
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	95	—	—								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—								
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—								
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.29	0.27	0.29	0.31								
48	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2								
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3								

給水栓の水質検査結果

	令和 8 年度			9 若松地区市民センター（高岡配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.003未満	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.88	0.95	0.94	0.90								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満	—								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満	—								
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタノ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000006	—	—	0.000005未満								
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—								
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.006未満	—								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—								
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満	—								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.01	—								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満	—								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	10.1	10.3	10.6	9.7								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	12.0	12.3	12.4	11.7								
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	43.2	44.9	44.4	43.1								
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	106	—	—	83								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—								
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—								
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.32	0.28	0.30	0.31								
48	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.4								
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3								

給水栓の水質検査結果

	令和 8 年度			10 上田町地内（高塚配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.003未満	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.96	1.04	0.98	0.88								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満	—								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満	—								
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタノ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000016	—	—	0.000013								
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—								
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.006未満	—								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—								
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満	—								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.01未満	—								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満	—								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.1	9.1	9.0	8.8								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	9.5	10.3	10.0	9.7								
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	59.7	59.8	59.8	58.5								
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	121	—	—	104								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—								
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—								
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.10	0.11	0.11	0.11								
48	pH値	－	5.8以上8.6以下	6.6	6.6	6.7	6.6								
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3								

給水栓の水質検査結果

	令和 8 年度			11 鈴峰地区市民センター（大久保第1配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—	0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—	0.0002未満								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—	0.005未満								
16	トランス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—	0.004未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
20	ペルフルオロオキタンズルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオキシ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	0.000005未満	—	—								
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06未満								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満								
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—	—	0.013								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満								
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.018								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.006								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	—	—	0.004								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—	—	0.009未満								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.02	—	—	0.03								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—	—	0.03未満								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0	3.8	3.7	3.4								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.4	6.2	6.0	5.4								
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	33.5	29.9	28.8	29.1								
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	54	—	—								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—								
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—								
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.43	0.39	0.42	0.41								
48	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.6	7.5								
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.3	0.3								

給水栓の水質検査結果

	令和 8 年度			12 加佐登地区市民センター（椿一宮配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—	0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—	0.0002未満								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—	0.005未満								
16	トランス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—	0.004未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタノ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	0.000005未満	—	—								
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満								
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.008	—	—	0.014								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満								
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.012	—	—	0.019								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.006	—	—	0.009								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	—	—	0.004								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—	—	0.009未満								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.02	—	—	0.03								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—	—	0.03未満								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.4	4.5	4.5	3.6								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.3	6.2	6.1	5.3								
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	29.1	27.7	26.1	25.8								
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	46	—	—								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—								
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—								
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.49	0.48	0.50	0.46								
48	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.6	7.6								
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3								

給水栓の水質検査結果

	令和 8 年度			13 石薬師地区市民センター（椿一宮配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.003未満	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満	—								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満	—								
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタノ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	—	—	0.000005未満								
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06	0.06	0.08								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—								
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.016	—								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—								
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.023	—								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.008	—								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.005	—								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満	—								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.04	—								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満	—								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	5.0	4.0	4.3	4.1								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.7	6.0	5.9	5.6								
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	31.1	27.1	28.0	30.8								
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	66	—	—	55								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—								
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—								
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.50	0.45	0.48	0.53								
48	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.6	7.8								
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.2								

給水栓の水質検査結果

	令和 8 年度			14 大久保公園（大久保第2配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	0.0003未満	—	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満	—	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	0.0002未満	—	—								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	0.005未満	—	—								
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	—	0.004未満	—	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—								
20	ペルフルオロオキタンカルボン酸（PFOS）及びペルフルオロオキタン酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	—	0.000005未満	—								
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—								
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.06未満	0.07								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—	—								
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	0.007	—	—								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.003未満	—	—								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	0.01未満	—	—								
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	0.012	—	—								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.003	—	—								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.003	—	—								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	0.009未満	—	—								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	—	—	0.008未満								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満	—	—								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	0.04	—	—								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	0.03未満	—	—								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満	—	—								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0	3.8	3.6	3.5								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	0.001未満	—	—								
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.5	6.2	5.9	5.3								
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	33.0	32.6	29.5	28.1								
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	—	—	39								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—								
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—								
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.43	0.42	0.41	0.39								
48	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.5	7.5								
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.4	0.4								

給水栓の水質検査結果

1	令和 8 年度			15 椿地区市民センター（山本配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満	—								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満	—								
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタノ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	—	—	0.000005未満								
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06	0.06未満	0.08								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—								
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.012	—								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—								
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.018	—								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.005	—								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.004	—								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満	—								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.04	—								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満	—								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0	3.9	3.6	3.6								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.5	6.3	5.9	5.6								
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	34.3	30.4	30.2	34.3								
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	49	—	—	61								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	0.02未満								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	0.005未満								
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	0.0005未満								
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.45	0.40	0.42	0.46								
48	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.6	7.5								
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	残留塩素	mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3								

給水栓の水質検査結果

	令和 8 年度			16 小社公園（小岐須配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—	0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—	0.0002未満								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—	0.005未満								
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—	0.004未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
20	ペルフルオロオキタンズルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオキタン酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	0.000005未満	—	—								
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満								
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—	—	0.015								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満								
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.010	—	—	0.020								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	—	—	0.008								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	—	—	0.005								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—	—	0.009未満								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.02	—	—	0.03								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—	—	0.03未満								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0	3.8	3.7	3.5								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.3	6.2	6.1	5.5								
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	34.5	30.1	30.8	30.4								
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	48	—	—								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—								
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—								
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.44	0.39	0.43	0.42								
48	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.8	7.8								
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3								

給水栓の水質検査結果

	令和 8 年度			17 庄内公園（庄内第1配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満	—								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満	—								
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタノ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	—	—	0.000005未満								
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06	0.06未満	0.08								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—								
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.012	—								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—								
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.018	—								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.006	—								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.004	—								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満	—								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.04	—								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満	—								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0	3.8	3.7	3.6								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.5	6.3	5.9	5.6								
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	34.4	30.3	30.0	34.4								
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	53	—	—	62								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	0.02未満								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	0.005未満								
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	0.0005未満								
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.46	0.40	0.42	0.47								
48	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.7	7.6								
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3								

給水栓の水質検査結果

	令和 8 年度			18 原公園（庄内第2配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	0.0003未満	—	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満	—	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	0.0002未満	—	—								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	0.005未満	—	—								
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.04mg/L以下	—	0.004未満	—	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—								
20	ペルフルオロオキタンカルボン酸（PFOS）及びペルフルオロオキタン酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	—	0.000005未満	—								
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—								
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06	0.06未満	0.07								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—	—								
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	0.008	—	—								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.003未満	—	—								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	0.01未満	—	—								
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	0.013	—	—								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.004	—	—								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.004	—	—								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	0.009未満	—	—								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	—	—	0.008未満								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満	—	—								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	0.03	—	—								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	0.03未満	—	—								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満	—	—								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0	3.8	3.6	3.5								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	0.001未満	—	—								
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.5	6.1	5.9	5.3								
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	34.2	33.3	29.1	28.7								
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	—	—	43								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—								
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—								
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.44	0.40	0.40	0.39								
48	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.7	7.6								
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3								