給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			1　合川地区市民センター　（国府配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	0.00005未満	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.15	1.09	1.03	0.97	1.06	1.11						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005	—	—	0.000006	—	—						
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満	—	—	0.009未満						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11.0	11.1	10.7	10.9	10.5	10.6						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	17.3	16.8	14.3	13.6	10.8	10.7						
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	59.5	58.9	55.5	54.6	50.6	51.2						
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	113	—	—	109	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	0.02未満	—	—						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	0.005未満	—	—						
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	0.0005未満	—	—						
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.15	0.16	0.16	0.17	0.18	0.17						
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6						
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			2　庄野地区市民センター　（国府配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.13	1.09	1.04	0.95	0.98	1.11						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—						
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—						
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—	—	0.009未満	—	—						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11.3	11.1	10.8	10.7	10.6	10.6						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	17.8	16.8	14.9	12.9	11.2	10.8						
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	60.1	58.9	55.9	54.5	51.8	50.8						
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	113	—	—	99	—						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.15	0.16	0.17	0.17	0.18	0.17						
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7						
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			3　牧田地区市民センター　（国府第２配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.11	1.09	1.04	0.95	0.96	1.08						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—						
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—						
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—	—	0.009未満	—	—						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	10.9	10.9	10.6	10.5	10.4	10.5						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001	—	—						
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.9	16.2	14.4	12.6	11.0	10.8						
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	59.6	59.1	55.9	54.7	52.8	51.6						
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	113	—	—	97	—						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.14	0.16	0.15	0.16	0.18	0.16						
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.6	7.5	7.7	7.7						
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			4　南玉垣町一色公園　（国府第２配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.13	1.10	1.03	0.96	1.06	1.11						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000006	—	—	0.000005未満	—	—						
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満	—	—	0.009未満						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11.2	11.1	10.8	10.7	10.6	10.6						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001	—	—	0.003						
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	17.3	16.8	14.4	13.5	10.8	10.4						
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	60.0	59.2	55.8	54.8	50.8	51.7						
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	123	—	—	95	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	0.02未満						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.005未満						
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0005未満						
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.14	0.15	0.16	0.16	0.17	0.16						
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6						
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			5　玉垣地区市民センター（住吉配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.30	1.37	1.34	1.27	1.20	1.12						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000013	—	—	0.000006	—	—						
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満	—	—	0.009未満						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	12.5	12.5	12.2	12.2	12.1	12.0						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.5	16.9	15.5	15.3	12.8	12.2						
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	54.3	54.6	52.8	52.8	49.9	48.5						
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	124	—	—	104	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	0.02未満						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.005未満						
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0005未満						
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.16	0.17	0.19	0.19	0.20	0.19						
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7						
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			6　鼓ヶ浦公民館（住吉配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.33	1.35	1.35	1.25	1.26	1.16						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	0.000011	—	—	0.000006	—						
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—						
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—	—	0.009未満	—	—						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	12.4	12.6	12.3	12.3	12.0	12.1						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.8	17.0	15.9	14.6	13.4	12.4						
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	54.3	54.6	53.4	52.5	51.0	49.5						
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	118	—	—	100	—						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.17	0.17	0.18	0.19	0.20	0.20						
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7						
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			7　太陽の街中央公園（住吉配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	0.00005未満	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.32	1.35	1.35	1.26	1.22	1.14						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000014	—	—	0.000013	—	—						
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満	—	—	0.009未満						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	12.4	12.6	12.3	12.4	11.9	12.0						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001	—	—	0.001未満						
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	16.7	16.8	15.5	15.1	12.8	12.3						
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	53.9	54.7	52.8	52.6	49.8	48.6						
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	107	—	—	119	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	0.02未満	—	—						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	0.005未満	—	—						
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	0.0005未満	—	—						
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.16	0.18	0.18	0.18	0.20	0.19						
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8						
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			8　長太公民館（高岡配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.92	0.95	0.89	0.89	0.86	0.87						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	0.000005	—	—	0.000005未満	—						
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.08						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	—	0.006未満	—	—						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—						
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	—	—	0.003	—	—						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—	—	0.009未満	—	—						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	10.0	10.3	10.3	10.0	10.2	10.4						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	12.2	12.4	12.2	11.6	11.4	11.7						
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	43.4	44.2	44.3	44.0	43.1	43.0						
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	95	—	—	89	—						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.29	0.27	0.29	0.31	0.40	0.33						
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3						
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			9　若松地区市民センター（高岡配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.88	0.95	0.94	0.90	0.90	0.84						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000006	—	—	0.000005未満	—	—						
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.09	0.07						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満	—	—	0.009未満						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.01	—	—	0.01						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	10.1	10.3	10.6	9.7	10.7	10.1						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	12.0	12.3	12.4	11.7	11.8	10.9						
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	43.2	44.9	44.4	43.1	43.2	42.8						
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	106	—	—	83	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	0.02未満						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.005未満						
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0005未満						
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.32	0.28	0.30	0.31	0.35	0.32						
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.2						
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			10　上田町地内（高塚配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.96	1.04	0.98	0.88	1.05	1.01						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000016	—	—	0.000013	—	—						
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満	—	—	0.009未満						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.1	9.1	9.0	8.8	8.8	8.8						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	9.5	10.3	10.0	9.7	9.1	9.1						
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	59.7	59.8	59.8	58.5	56.1	56.6						
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	121	—	—	104	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	0.02未満						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.005未満						
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0005未満						
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.10	0.11	0.11	0.11	0.13	0.12						
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7						
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			11　鈴峰地区市民センター（大久保第１配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—						
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06未満	0.10	0.08						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—	—	0.013	—	—						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—						
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.018	—	—						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.006	—	—						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	—	—	0.004	—	—						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—	—	0.009未満	—	—						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.02	—	—	0.03	—	—						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0	3.8	3.7	3.4	3.3	3.7						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.4	6.2	6.0	5.4	5.6	6.2						
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	33.5	29.9	28.8	29.1	47.6	44.2						
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	54	—	—	70	—						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000002						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.43	0.39	0.42	0.41	0.49	0.50						
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.6	7.5	7.7	7.5						
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			12　加佐登地区市民センター（椿一宮配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—						
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.13	0.11						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.008	—	—	0.014	—	—						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—						
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.012	—	—	0.019	—	—						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.006	—	—	0.009	—	—						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	—	—	0.004	—	—						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—	—	0.009未満	—	—						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.02	—	—	0.03	—	—						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.4	4.5	4.5	3.6	4.3	4.7						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.3	6.2	6.1	5.3	6.1	6.9						
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	29.1	27.7	26.1	25.8	41.3	37.9						
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	46	—	—	61	—						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.49	0.48	0.50	0.46	0.57	0.57						
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6						
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			13　石薬師地区市民センター（椿一宮配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—	—						
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06	0.06	0.08	0.12	0.11						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.016	—	—	0.021						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.023	—	—	0.028						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.008	—	—	0.009						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.005	—	—	0.006						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満	—	—	0.009未満						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.04	—	—	0.04						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	5.0	4.0	4.3	4.1	4.2	4.0						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.7	6.0	5.9	5.6	6.3	6.0						
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	31.1	27.1	28.0	30.8	41.2	36.8						
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	66	—	—	55	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	0.02未満						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000002						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	0.005未満						
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	0.0005未満						
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.50	0.45	0.48	0.53	0.66	0.56						
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.6	7.8	7.8	7.7						
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			14　大久保公園（大久保第２配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	—	0.000005未満	—	—	0.000005未満						
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.06未満	0.07	0.15	0.11						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—						
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	0.007	—	—	0.017	—						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.003未満	—	—	0.003	—						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—						
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	0.012	—	—	0.024	—						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.003	—	—	0.008	—						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.003	—	—	0.005	—						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	0.009未満	—	—	0.009未満	—						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	0.04	—	—	0.05	—						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0	3.8	3.6	3.5	3.9	3.8						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	0.001未満	—	—	—	—						
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.5	6.2	5.9	5.3	6.8	6.3						
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	33.0	32.6	29.5	28.1	44.7	34.4						
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	—	—	39	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000002						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.43	0.42	0.41	0.39	0.55	0.56						
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5						
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4						

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			15　椿地区市民センター（山本配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	0.00005未満	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—	—						
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06	0.06未満	0.08	0.13	0.11						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.012	—	—	0.017						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.018	—	—	0.024						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.005	—	—	0.007						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.004	—	—	0.005						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満	—	—	0.009未満						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.04	—	—	0.04						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0	3.9	3.6	3.6	3.5	3.7						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.5	6.3	5.9	5.6	5.8	6.4						
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	34.3	30.4	30.2	34.3	46.0	45.3						
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	49	—	—	61	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	0.02未満	—	—						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	0.005未満	—	—						
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	0.0005未満	—	—						
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.45	0.40	0.42	0.46	0.60	0.51						
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.6	7.5	7.8	7.6						
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			16　小社公園（小岐須配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—						
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06	0.11	0.10						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006未満	—	—	0.015	—	—						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—						
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.010	—	—	0.020	—	—						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	—	—	0.008	—	—						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	—	—	0.005	—	—						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.009未満	—	—	0.009未満	—	—						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.02	—	—	0.03	—	—						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0	3.8	3.7	3.5	3.3	3.8						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.3	6.2	6.1	5.5	5.6	6.3						
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	34.5	30.1	30.8	30.4	47.4	44.7						
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	48	—	—	65	—						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.44	0.39	0.43	0.42	0.46	0.50						
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.8	7.8	7.9	7.8						
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			17　庄内公園（庄内第１配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	0.00005未満	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—	—						
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06	0.06未満	0.08	0.14	0.12						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	—	0.012	—	—	0.018						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満						
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	—	0.018	—	—	0.025						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.006	—	—	0.007						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	—	0.004	—	—	0.006						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	—	0.009未満	—	—	0.009未満						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	0.04	—	—	0.04						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0	3.8	3.7	3.6	3.5	3.7						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.5	6.3	5.9	5.6	5.9	6.4						
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	34.4	30.3	30.0	34.4	46.3	45.8						
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	53	—	—	62	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	0.02未満	—	—						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000002						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	0.005未満	—	—						
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	0.0005未満	—	—						
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.46	0.40	0.42	0.47	0.60	0.51						
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.7	7.6	7.9	7.7						
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						

給水栓の水質検査結果

	令和　8　年度			18　原公園（庄内第２配水ブロック）											
	水質基準項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005mg/L以下	—	—	0.000005未満	—	—	0.000005未満						
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06	0.06未満	0.07	0.19	0.15						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—						
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	—	0.008	—	—	0.020	—						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—						
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	—	0.013	—	—	0.028	—						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.004	—	—	0.008	—						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	—	0.004	—	—	0.006	—						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	—	0.009未満	—	—	0.009未満	—						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	—	0.03	—	—	0.06	—						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	4.0	3.8	3.6	3.5	3.9	3.8						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	—	0.001未満	—		0.001未満	—						
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.5	6.1	5.9	5.3	6.7	6.3						
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	34.2	33.3	29.1	28.7	46.3	37.1						
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	—	—	—	43	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000003						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.44	0.40	0.40	0.39	0.57	0.60						
48	ｐＨ値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7						
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
残留塩素		mg/L	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						