

市営住宅維持管理業務委託

消防設備点検業務

業務報告書


令和6年8月

受注者

〒510-0253 三重県鈴鹿市寺家町1085-1

鈴鹿亀山不動産事業協同組合

代表理事 小



報告者

〒513-0813 三重県鈴鹿市北玉垣町1779-10

久畑防災株式会社

代表取締役

久畑吉宣

TEL 059-382-5556
FAX 059-382-5611



消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

6年 9月 9日

鈴鹿市消防長 殿

届出者

住所 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号

氏名 鈴鹿市長 末松 則子

電話番号 059-382-1100(代)

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

防火対象物	所在地	三重県鈴鹿市岡田3丁目26番1号						
	名称	鈴鹿市営 岡田団地						
	用途	令 別表第1 (5)項 □ 共同住宅						
	規模	地上	4	階	地下	- 階	延べ面積	555.02
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等		消火器具						
※受付欄		※経過欄			※備考			
6.9.10		772 6.8.10			点検票に記載の不備事項は、速やかに改善してください。			

備考

1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。

3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。

4 ※印欄は、記入しないこと。

別記様式 3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者					設 備 名
住 所	三重県鈴鹿市北玉垣町1779-10			氏 名	消火器具
社 名	久畑防災株式会社			電話番号	
資格		消防設備士			
種類等		交付年月日	交付番号	講習受講年月	
甲 種	特 類	年 月 日		年 月	
甲・乙種	1 類	年 月 日		年 月	
甲・乙種	2 類	年 月 日		年 月	
甲・乙種	3 類	年 月 日		年 月	
甲・乙種	4 類	年 月 日		年 月	
甲・乙種	5 類	年 月 日		年 月	
乙 種	6 類	年 月 日		年 月	
乙 種	7 類	年 月 日		年 月	
備考					
資格		消防設備点検資格者			
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限	
特 種		年 月 日		年 月 日	
第 1 種		R6年 8月 28日		R12年 3月 31日	
第 2 種		R6年 8月 29日		R12年 3月 31日	

点 検 者					設 備 名
住 所				氏 名	
社 名				電話番号	
資格		消防設備士			
種類等		交付年月日	交付番号	講習受講年月	
甲 種	特 類	年 月 日		年 月	
甲・乙種	1 類	年 月 日		年 月	
甲・乙種	2 類	年 月 日		年 月	
甲・乙種	3 類	年 月 日		年 月	
甲・乙種	4 類	年 月 日		年 月	
甲・乙種	5 類	年 月 日		年 月	
乙 種	6 類	年 月 日		年 月	
乙 種	7 類	年 月 日		年 月	
備考					
資格		消防設備点検資格者			
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限	
特 種		年 月 日		年 月 日	
第 1 種		年 月 日		年 月 日	
第 2 種		年 月 日		年 月 日	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合に、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

別記様式第2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名 称	鈴鹿市営 岡田団地		防 火 管 理 者		
所在地	三重県鈴鹿市岡田3丁目26番1号		点検実施 責任者	久畑防災株式会社	
点検種別	機器点検 ・ 総合点検		点検年月日	令和 6年 8月 23日 ~ 令和 6年 8月 23日	
	(設備等設置維持 計画による点検)				
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者	
	判 定	不 良 内 容			
消火器具	良 ・ 不良	本体容器不明×1本	設置必要		
	良 ・ 不良				
	良 ・ 不良				
	良 ・ 不良				
	良 ・ 不良				
	良 ・ 不良				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 火 器 具 点 検 票													
名 称	鈴鹿市営 岡田団地								防 火 者				
所 在	三重県鈴鹿市岡田3丁目26番1号								立 会 者				
点検種別	機器点検		点検年月日		令和 6年 8月 23日 ~ 令和 6年 8月 23日								
点 検 者	氏名		点 検 者		社名 久畑防災株式会社 TEL								
			所 属 会 社		住所 三重県鈴鹿市北玉垣町1779-10								
点 検 項 目			点 検 結 果						措 置 内 容				
			消 火 器 の 種 別										
			A	B	C	D	E	F					判 定
機 器 点 検													
設 置 状 況	設 置 場 所	1						×	その2備考※1. 参照				
	設 置 間 隔	○						○					
	適 応 性	○						○					
	耐 震 措 置	/						/					
表 示 ・ 標 識		○						○					
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○						○					
	安 全 栓 の 封	○						○					
	安 全 栓	○						○					
	使用済みの表示装置	○						○					
	押し金具・レバー等	○						○					
	キ ャ ッ プ	○						○					
	ホ ー ス	○						○					
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○						○					
	指 示 圧 力 計	○						○					
	圧 力 調 整 器	/						/					
	安 全 弁	/						/					
	保 持 装 置	/						/					
車 輪 (車 載 式)	/						/						
ガ ス 導 入 管 (車 載 式)	/						/						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第1

消火器具(その2)

消火器の内部等機能	本体・内筒等	本体容器	／						／		
	内筒等	液面表示	／						／		
	消火剤	性	／						／		
	消火剤	消火薬剤量	／						／		
	加圧用ガス容器	／							／		
	カッター・押し金具	／							／		
	ホース	／							／		
	開閉式ノズル・切替式ノズル	／							／		
	指示圧力計	／							／		
	使用済みの表示装置	／							／		
	圧力調整器	／							／		
	安全弁・減圧孔 (排圧栓を含む。)	／							／		
	粉上り防止用封板	／							／		
	パッキン	／							／		
	サイホン管・ガス導入管	／							／		
	ろ過網	／							／		
	放射能力	／							／		
消火器の耐圧性能			／						／		
簡易消火用具	外形	／	／	／	／	／	／	／	／		
	水量等	／	／	／	／	／	／	／	／		

備考	※1. B棟4階西に設置の粉末ABC4型消火器×1本は、本体容器不明の為設置が必要です。										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	キャップスパナ		H16.4	日本ドライ				
	秤		H16.4	石田				
	巻き尺		H16.4	コクヨ				

器種名	設置数	点検数	合格数	要修理数	廃棄数
外形 蓄圧式粉末小型	108	108	107	1	0
内部及び機能					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 火 器 一 覧 表

名 称		鈴鹿市営 岡田団地										
点検年月日		令和 6年 8月 23日 ～ 令和 6年 8月 23日										
番号	設置場所	種別	型	式	容量	製造者	製造年	製造番号	製品名	型式番号	判定	備 考
	【A棟】											
1	1階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029399	PAN-4WYe	消第23-150号	○	
2	2階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029393	PAN-4WYe	消第23-150号	○	
3	3階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029398	PAN-4WYe	消第23-150号	○	
4	4階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029405	PAN-4WYe	消第23-150号	○	
5	1階中西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C021090	PAN-4WYe	消第23-150号	○	
6	2階中西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029803	PAN-4WYe	消第23-150号	○	
7	3階中西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C021069	PAN-4WYe	消第23-150号	○	
8	4階中西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029611	PAN-4WYe	消第23-150号	○	
9	1階中東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C021100	PAN-4WYe	消第23-150号	○	
10	2階中東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C021062	PAN-4WYe	消第23-150号	○	
11	3階中東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C021089	PAN-4WYe	消第23-150号	○	
12	4階中東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C021068	PAN-4WYe	消第23-150号	○	
13	1階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029630	PAN-4WYe	消第23-150号	○	
14	2階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029499	PAN-4WYe	消第23-150号	○	
15	3階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029604	PAN-4WYe	消第23-150号	○	
16	4階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029805	PAN-4WYe	消第23-150号	○	
	【B棟】											
17	1階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029416	PAN-4WYe	消第23-150号	○	
18	2階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029415	PAN-4WYe	消第23-150号	○	
19	3階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029412	PAN-4WYe	消第23-150号	○	
20	4階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029410	PAN-4WYe	消第23-150号	×	本体容器不明

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4とすること。

消 火 器 一 覧 表

名 称		鈴鹿市営 岡田団地										
点検年月日		令和 6年 8月 23日 ～ 令和 6年 8月 23日										
番号	設置場所	種別	型	式	容量	製造者	製造年	製造番号	製品名	型式番号	判定	備 考
	【B棟】											
21	1階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029409	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
22	2階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029403	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
23	3階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029404	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
24	4階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029406	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
25	1階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029407	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
26	2階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029401	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
27	3階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029417	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
28	4階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029413	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
	【C棟】											
29	1階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029778	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
30	2階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029497	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
31	3階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029764	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
32	4階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029782	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
33	1階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029385	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
34	2階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029386	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
35	3階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029493	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
36	4階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029779	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
37	1階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029388	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
38	2階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029380	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
39	3階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029377	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
40	4階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029378	PAN-4WXe	消第23-150号	○	

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4とすること。

消 火 器 一 覧 表

名 称		鈴鹿市営 岡田団地										
点検年月日		令和 6年 8月 23日 ～ 令和 6年 8月 23日										
番号	設置場所	種別	型	式	容量	製造者	製造年	製造番号	製品名	型式番号	判定	備 考
	【D棟】											
41	1階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C021119	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
42	2階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C021131	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
43	3階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C021857	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
44	4階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C021101	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
45	1階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C021124	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
46	2階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C021133	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
47	3階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C021118	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
48	4階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C021858	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
49	1階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C021105	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
50	2階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C021108	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
51	3階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C021113	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
52	4階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C021109	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
	【E棟】											
53	1階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2020	C013190	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
54	2階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029943	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
55	3階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029438	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
56	4階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029468	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
57	1階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029104	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
58	2階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029107	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
59	3階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029093	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
60	4階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029106	PAN-4WXe	消第23-150号	○	

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

消 火 器 一 覧 表

名 称		鈴鹿市営 岡田団地										
点検年月日		令和 6年 8月 23日 ～ 令和 6年 8月 23日										
番号	設置場所	種別	型	式	容量	製造者	製造年	製造番号	製品名	型式番号	判定	備 考
	【E棟】											
61	1階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2020	C013400	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
62	2階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2020	C013187	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
63	3階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C021099	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
64	4階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C021110	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
	【F棟】											
65	1階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029424	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
66	2階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029470	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
67	3階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029458	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
68	4階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029496	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
69	1階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029476	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
70	2階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029460	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
71	3階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029383	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
72	4階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029397	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
	【G棟】											
73	1階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029473	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
74	2階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029450	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
75	3階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029477	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
76	4階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029469	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
77	1階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029400	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
78	2階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029808	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
79	3階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029475	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
80	4階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029629	PAN-4WXe	消第23-150号	○	

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

消 火 器 一 覧 表

名 称		鈴鹿市営 岡田団地										
点検年月日		令和 6年 8月 23日 ~ 令和 6年 8月 23日										
番号	設置場所	種別	型	式	容量	製造者	製造年	製造番号	製品名	型式番号	判定	備 考
	【G棟】											
81	1階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029645	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
82	2階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029632	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
83	3階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029797	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
84	4階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029798	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
	【H棟】											
85	1階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029379	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
86	2階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029396	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
87	3階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029792	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
88	4階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C020758	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
89	1階中	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2023	C026326	PAN-10WXe	消第29-15号	○	
90	2階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029771	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
91	3階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029616	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
92	4階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029498	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
93	1階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029436	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
94	2階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029603	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
95	3階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029775	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
96	4階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029495	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
	【I棟】											
97	1階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029747	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
98	2階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029759	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
99	3階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029772	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
100	4階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029755	PAN-4WXe	消第23-150号	○	

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

[illegible]

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

別記様式第 1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

6 年 9 月 9 日

鈴 鹿 市 消 防 長 殿

届 出 者

住 所 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号

氏 名 鈴鹿市長 末松 則子

電話番号 059-382-1100(代)

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

防 火 対 象 物	所 在 地	三重県鈴鹿市安塚町舞造315番地		
	名 称	鈴鹿市営 安塚団地		
	用 途	令 別表第1 (5)項 □ 共同住宅		
	規 模	地上 別紙参照 階	地下 別紙参照 階	延べ面積 別紙参照 m ²
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等		消火器具 避難設備		
※受 付 欄		※経 過 欄		※備 考
-6.9.10		97/ -6.9.10		消防訓練を実施してください。

備考

1 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4とすること。

2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。

3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。

4 ※印欄は、記入しないこと。

[illegible]

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

別記様式 3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者					設 備 名
住 所	三重県鈴鹿市北玉垣町1779-10			氏 名	消火器具 避難器具
社 名	久畑防災株式会社			電話番号	
資格		消防設備士			
種類等	交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種 特 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種 1 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種 2 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種 3 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種 4 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種 5 類	年 月 日			年 月	
乙 種 6 類	年 月 日			年 月	
乙 種 7 類	年 月 日			年 月	
備考					
資格		消防設備点検資格者			
種類等	交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種	年 月 日		年 月 日		
第 1 種	R6年 8月 28日		R12年 3月 31日		
第 2 種	R6年 8月 29日		R12年 3月 31日		

点 検 者					設 備 名
住 所				氏 名	
社 名				電話番号	
資格		消防設備士			
種類等	交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種 特 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種 1 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種 2 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種 3 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種 4 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種 5 類	年 月 日			年 月	
乙 種 6 類	年 月 日			年 月	
乙 種 7 類	年 月 日			年 月	
備考					
資格		消防設備点検資格者			
種類等	交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種	年 月 日		年 月 日		
第 1 種	年 月 日		年 月 日		
第 2 種	年 月 日		年 月 日		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合に、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士の資格の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

別記様式第2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名 称	鈴鹿市営 安塚団地		防 火 管 理 者		
所在地	三重県鈴鹿市安塚町舞造315番地		点検実施 責任者	久畑防災株式会社	
点検種別	機器点検 ・ <u>総合点検</u> (設備等設置維持 計画による点検)	点検年月日	令和 6年 8月 24日 ~ 令和 6年 8月 25日		
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者	
	判 定	不 良 内 容			
消火器具	Ⓐ・不良	異常なし			
避難器具設備	Ⓐ・不良	異常なし			
	良・不良				
	良・不良				
	良・不良				
	良・不良				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 火 器 具 点 検 票													
名 称	鈴鹿市営 安塚団地										防 火 管 理 者		
所 在	三重県鈴鹿市安塚町舞造315番地										立 会 者		
点検種別	機器点検		点検年月日		令和 6年 8月 24日 ~ 令和 6年 8月 25日								
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名 TEL 久畑防災株式会社 住所 三重県鈴鹿市北玉垣町1779-10								
点 検 項 目			点 検 結 果							措 置 内 容			
			消 火 器 の 種 別						判 定				不 良 内 容
			A	B	C	D	E	F					
機 器 点 検													
設 置 状 況 表 示 機 器 の 外 形	設 置 場 所	○						○					
	設 置 間 隔	○						○					
	適 応 性	○						○					
	耐 震 措 置	/						/					
	表 示 標 識	○						○					
	本 体 容 器	○						○					
	安 全 栓 の 封	○						○					
	安 全 栓	○						○					
	使用済みの表示装置	○						○					
	押し金具・レバー等	○						○					
	キ ャ ッ プ	○						○					
	ホ ー ス	○						○					
ノズル・ホーン・ノズル栓	○						○						
指 示 圧 力 計	○						○						
圧 力 調 整 器	/						/						
安 全 弁	/						/						
保 持 装 置	/						/						
車 輪 (車 載 式)	/						/						
ガ ス 導 入 管 (車 載 式)	/						/						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第1

消火器具(その2)

消火器 の 内 部 等 機 能	本体・内筒等 容器	本体容器	/						/		
		内筒等	/						/		
		液面表示	/						/		
	消火剤	性状	/						/		
		消火薬剤量	/						/		
	加圧用ガス容器	/						/			
	カッター・押し金具	/						/			
	ホース	/						/			
	開閉式ノズル・切替式ノズル	/						/			
	指示圧力計	/						/			
	使用済みの表示装置	/						/			
	圧力調整器	/						/			
	安全弁・減圧孔 (排圧栓を含む。)	/						/			
	粉上り防止用封板	/						/			
パッキン	/						/				
サイホン管・ガス導入管	/						/				
ろ過網	/						/				
放射能力	/						/				
消火器の耐圧性能		/						/			
簡易消火用具	外形	/	/	/	/	/	/	/			
	水量等	/	/	/	/	/	/	/			
備考											
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名			
	キャップスパナ		H16.4	日本ドライ							
	秤		H16.4	石田							
	巻き尺		H16.4	コクヨ							
器 種 名			設 置 数	点 検 数	合 格 数	要 修 理 数	廃 棄 数				
外形 蓄圧式粉末小型			120	120	120	0	0				
内部及び機能											

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 火 器 一 覧 表

名 称		鈴鹿市営 安塚団地											
点検年月日		令和 6年 8月 24日 ～ 令和 6年 8月 25日											
番号	設置場所	種別	型	式	容量	製造者	製造年	製造番号	製品名	型式番号	判定	備 考	
	【A 棟】												
1	1階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029418	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
2	2階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029472	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
3	3階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029422	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
4	4階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029414	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
5	1階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029471	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
6	2階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029794	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
7	3階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029795	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
8	4階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029480	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
	【B 棟】												
9	1階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029387	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
10	2階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029389	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
11	3階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029395	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
12	4階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029394	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
13	1階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029392	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
14	2階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029766	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
15	3階中	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2017	V049155	YP-10NX	消第27-59-1号	○		
16	4階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029646	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
17	1階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029628	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
18	2階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029621	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
19	3階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029765	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
20	4階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029492	PAN-4WXe	消第23-150号	○		

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

消 火 器 一 覧 表

名 称		鈴鹿市営 安塚団地										
点検年月日		令和 6年 8月 24日 ~ 令和 6年 8月 25日										
番号	設置場所	種別	型	式	容量	製造者	製造年	製造番号	製品名	型式番号	判定	備 考
	【C 棟】											
21	1階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029768	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
22	2階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029391	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
23	3階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029786	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
24	4階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029642	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
25	1階中西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029661	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
26	2階中西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029789	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
27	3階中西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029784	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
28	4階中西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029780	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
29	1階中東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	ヤマト	2015	062487	YA-4X	消第23-357号	○	
30	2階中東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029465	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
31	3階中東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029456	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
32	4階中東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029449	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
33	1階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	ヤマト	2015	062486	YA-4X	消第23-357号	○	
34	2階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029467	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
35	3階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029453	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
36	4階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029457	PAN-4WXe	消第23-150号	○	

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4とすること。

消 火 器 一 覽 表

[illegible]

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

消 火 器 一 覧 表

名 称		鈴鹿市営 安塚団地											
点検年月日		令和 6年 8月 24日 ~ 令和 6年 8月 25日											
番号	設置場所	種別	型	式	容量	製造者	製造年	製造番号	製品名	型式番号	判定	備 考	
	【E 棟】												
49	1階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	ヤマト	2015	062485	YA-4X	消第23-357号	○		
50	2階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029411	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
51	3階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029429	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
52	4階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029421	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
53	1階中西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029483	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
54	2階中西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029466	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
55	3階中西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029425	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
56	4階中西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029434	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
57	1階中東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029428	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
58	2階中東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029610	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
59	3階中東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029485	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
60	4階中東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029464	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
61	1階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029463	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
62	2階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029479	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
63	3階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029481	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
64	4階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029459	PAN-4WXe	消第23-150号	○		

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

消 火 器 一 覽 表

[illegible]

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

消 火 器 一 覧 表

名 称		鈴鹿市営 安塚団地										
点検年月日		令和 6年 8月 24日 ～ 令和 6年 8月 25日										
番号	設置場所	種別	型 式	容量	製造者	製造年	製造番号	製品名	型式番号	判定	備 考	
	【G 棟】											
77	1階西	粉末 ABC	4 蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029801	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
78	2階西	粉末 ABC	4 蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029807	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
79	3階西	粉末 ABC	4 蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029787	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
80	4階西	粉末 ABC	4 蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029806	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
81	1階中	粉末 ABC	4 蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029437	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
82	2階中	粉末 ABC	4 蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029433	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
83	3階中	粉末 ABC	4 蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029443	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
84	4階中	粉末 ABC	4 蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029435	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
85	1階東	粉末 ABC	4 蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029622	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
86	2階東	粉末 ABC	4 蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029627	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
87	3階東	粉末 ABC	4 蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029439	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
88	4階東	粉末 ABC	4 蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029426	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
	【H 棟】											
89	1階西	粉末 ABC	4 蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029638	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
90	2階西	粉末 ABC	4 蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029653	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
91	3階西	粉末 ABC	4 蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029802	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
92	4階西	粉末 ABC	4 蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029769	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
93	1階東	粉末 ABC	4 蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029615	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
94	2階東	粉末 ABC	4 蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029634	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
95	3階東	粉末 ABC	4 蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029639	PAN-4WXe	消第23-150号	○		
96	4階東	粉末 ABC	4 蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029500	PAN-4WXe	消第23-150号	○		

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

消 火 器 一 覽 表

[illegible]

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること

消 火 器 一 覽 表

[illegible]

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

避難器具点検票						
名 称	鈴鹿市営 安塚団地					防 火 管 理 者
所 在	三重県鈴鹿市安塚町舞造315番地					立 会 者
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	令和 6年 8月 24日 ~ 令和 6年 8月 25日			
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL			
			久畑防災株式会社			
			住所 三重県鈴鹿市北玉垣町1779-10			
設 置 階	2階・3階・4階					
設 置 場 所	屋外ベランダ 別紙避難器具一覧表参照					
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
周 囲 の 状 況	設 置 場 所	屋外ベランダ	○			
	操 作 面 積 等	0.5㎡以上	○			
	開 口 部	600×600	○			
	降 下 空 間		○			
	避 難 空 地	直下階ベランダ	○			
標 識			○			
器 具 本 体	避難 はしご	縦 棒		○		
		横 さ ん		○		
		突 子		○		
		結 合 部 等		○		
		可 動 部	外 形	○		
			機 能	○		
		つ り 下 げ 金 具		○		
	緩 降 機	調 速 機	外 形	/		
			機 能	/		
		調 速 機 の 連 結 部		/		
		ロ ー プ		/		
		着 用 具		/		
		ロープと着用具の緊結部		/		
	す べ り 台	底 板 及 び 側 板	/			
		す べ り 面 の 勾 配	/			
手 す り		/				
す べ り 棒		/				
避 難 ロ ー プ		ロ ー プ 本 体	/			
	結 合 部	/				
	つ り 下 げ 金 具	/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

器 具 本 体	避難橋	床板、手すり等		/				
		接合部		/				
		可動部	外形		/			
			機能		/			
	避難用タラップ	踏み板、手すり等		/				
		接合部		/				
		可動部	外形		/			
			機能		/			
	救助袋	本体布及び展張部材		/				
		縫い合せ部		/				
		保護装置(斜降式の救助袋に限る。)		/				
		接合部		/				
可動部		外形		/				
	機能		/					
取付具・支持部	取付具		○					
	可動部		○					
	支持部		○					
	固定環		/					
	ハッチ	上蓋		○				
下蓋			○					
格納状況	使用方法の表示		○					
	格納箱		○					
格納状況	格納状況		○					
	総合点検							
器具の取付け等			○					
降下			○					
格納			○					
備考	1. 5部屋は、不在の為今回点検できず。(詳細は、別紙一覧表備考欄参照)							
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

避難器具一覧表

避難器具一覧表								
名 称		鈴鹿市営 安塚団地						
点 検 年 月 日		令和 6年 8月 24日 ～ 令和 6年 8月 25日						
設 置 場 所	種 類	製造者名	型 式	長さ (m)	自重 (kg)	製造番号	製造年	備 考
A 棟								
西 2階 3A号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第16-6号	2.0	14.3	004127	H17.7	
西 3階 5号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第3-12号	2.0	12.7	024330	H10.2	
西 4階 7号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第3-12号	2.0	12.7	024336	H10.2	
東 2階 12号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第3-12号	2.0	12.7	004957	H8.6	
東 3階 14号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第3-12号	2.0	12.7	023831	H12.12	今回不在の為 点検できず
東 4階 16号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第3-12号	2.0	12.7	023830	H12.12	
B 棟								
西 2階 3A号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第3-12号	2.0	12.7	007583	H11.8	
西 3階 5号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第3-12号	2.0	12.7	020512	H17.1	
西 4階 7号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第3-12号	2.0	12.7	008119	H15.7	
東 2階 20号室	避難はしご	ヤマトプロテック (株)	は第20-3号	2.0	9.3	7-V01758	2011.2	
東 3階 22号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第3-12号	2.0	12.7	007578	H11.8	
東 4階 24号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第3-12号	2.0	12.7	007580	H11.8	
C 棟								
西 2階 27号室	避難はしご	宮本鉄工(株)	は第58-6号	2.0	10.2	8067	S60.7	
西 3階 29号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第16-6号	2.0	14.3	004128	H17.7	
西 4階 31号室	避難はしご	ヤマトプロテック (株)	は第20-3号	2.0	9.3	7-V01744	2011.2	
東 2階 52号室	避難はしご	オリロー(株)	は第26-1-1号	2.0	9.1	4984	2021.3	
東 3階 54号室	避難はしご	ヤマトプロテック (株)	は第20-3号	2.0	9.3	001549	2009.11	
東 4階 56号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第3-12号	2.0	12.7	019624	H12.11	
備 考								

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

避難器具一覧表

避難器具一覧表								
名 称		鈴鹿市営 安塚団地						
点 検 年 月 日		令和 6年 8月 24日 ～ 令和 6年 8月 25日						
設 置 場 所	種 類	製造者名	型 式	長さ (m)	自重 (kg)	製造番号	製造年	備 考
D 棟								
西 2階 3A号室	避難はしご	松本工業(株)	は第18-11号	2.0	11.1	001112	H29.12	
西 3階 5号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第52-1号	1.7	12	032	S52.7	
西 4階 7号室	避難はしご	松本工業(株)	は第18-11号	2.0	11.1	000008	H24.1	
東 2階 20号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第52-1号	1.7	12	809	S52.7	
東 3階 22号室	避難はしご	オリロー(株)	は第2020-1号	2.0	9.2	11306	2021.10	
東 4階 24号室	避難はしご	松本工業(株)	は第18-11号	2.0	11.1	001090	H29.12	
E 棟								
西 2階 3A号室	避難はしご	オリロー(株)	は第26-1-1号	2.0	9.1	17812	2018.11	
西 3階 5号室	避難はしご	松本工業(株)	は第18-11号	2.0	11.1	001057	H29.12	
西 4階 7号室	避難はしご	ヤマブシロテック(株)	は第20-3号	2.0	9.3	V01759	2011.2	
東 2階 28号室	避難はしご	オリロー(株)	は第26-1-1号	2.0	9.1	17846	2018.1	
東 3階 30号室	避難はしご	オリロー(株)	は第2020-1号	2.0	9.2	7714	2022.4	
東 4階 32号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第52-1号	1.7	12	738	S58.7	
F 棟								
西 2階 35号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第52-1号	1.7	12	845	S62.7	
西 3階 37号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第52-1号	1.7	12	812	S62.7	
西 4階 39号室	避難はしご	松本工業(株)	は第18-11号	2.0	11.1	001116	H29.12	
東 2階 52号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第52-1号	1.7	12	811	S52.7	
東 3階 54号室	避難はしご	ヤマブシロテック(株)	は第18-13号	2.0	9.2	7-014174	2008.10	
東 4階 56号室	避難はしご	オリロー(株)	は第26-1-1号	2.0	9.1	18050	2018.11	
備 考								

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

避難器具一覧表

避難器具一覧表								
名 称		鈴鹿市営 安塚団地						
点 検 年 月 日		令和 6年 8月 24日 ~ 令和 6年 8月 25日						
設 置 場 所	種 類	製造者名	型 式	長さ (m)	自重 (kg)	製造番号	製造年	備 考
G 棟								
西 2階 3A号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第52-1号	2.0	12	2961	S52.12	
西 3階 5号室	避難はしご	ヤマトプロテック(株)	は第20-3号	2.0	9.3	7-V01751	2011.2	今回不在の為 点検できず
西 4階 7号室	避難はしご	松本工業(株)	は第18-11号	2.0	11.1	001114	H29.12	
東 2階 20号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第52-1号	2.0	12	2912	S53.12	
東 3階 22号室	避難はしご	オリロー(株)	は第26-1-1号	2.0	9.1	4358	2021.3	
東 4階 24号室	避難はしご	ヤマトプロテック(株)	は第20-3号	2.0	9.3	7-000925	2009.10	
H 棟								
西 2階 27号室	避難はしご	ヤマトプロテック(株)	は第18-13号	2.0	9.2	7-014180	2008.10	
西 3階 29号室	避難はしご	オリロー(株)	は第26-1-1号	2.0	9.1	19549	2018.12	
西 4階 31号室	避難はしご	オリロー(株)	は第26-1-1号	2.0	9.1	6462	2020.4	
東 2階 36号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第52-1号	1.7	12	2918	S53.12	
東 3階 38号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第52-1号	1.7	12	2907	S53.12	
東 4階 40号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第52-1号	1.7	12	2911	S53.12	
I 棟								
西 2階 3A号室	避難はしご	オリロー(株)	は第2020-1号	2.0	9.2	6698	2022.3	
西 3階 5号室	避難はしご	松本工業(株)	は第18-11号	2.1	11.1	000036	H28.1	
西 4階 7号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第52-1号	1.7	12	2959	S53.12	
東 2階 20号室	避難はしご	ヤマトプロテック(株)	は第20-3号	1.7	12.7	7-V01746	2011.2	今回不在の為 点検できず
東 3階 22号室	避難はしご	オリロー(株)	は第26-1-1号	2.0	9.1	2285	2021.2	今回不在の為 点検できず
東 4階 24号室	避難はしご	松本工業(株)	は第18-11号	2.0	11.1	000040	H28.1	
備 考								

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

[illegible]

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

別記様式第1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

6年9月9日

鈴鹿市消防長 殿

届出者

住所 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号

氏名 鈴鹿市長 末松 則子

電話番号 059-382-1100(代)

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

防火対象物	所在地	三重県鈴鹿市高岡台4丁目12番1号		
	名称	鈴鹿市営 高岡山杜の郷		
	用途	令 別表第1 (5)項 ☒ 共同住宅		
	規模	地上 ☒ 3 階	地下 ☐ 階	延べ面積 m ²
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等		消火器具 非常警報設備 避難器具設備 誘導灯設備		
※受付欄		※経過欄		※備考
		225		点検票に記載の不備事項は、速やかに改善してください。

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
- 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
- ※印欄は、記入しないこと。

別記様式 3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者					設 備 名	
住 所	三重県鈴鹿市北玉垣町1779-10			氏 名		
社 名	久畑防災株式会社			電話番号		
資格	消防設備士					消火器具 非常警報設備 避難器具設備 誘導灯設備
種類等	交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月		
甲 種 特 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種 1 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種 2 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種 3 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種 4 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種 5 類	年 月 日			年 月		
乙 種 6 類	年 月 日			年 月		
乙 種 7 類	年 月 日			年 月		
備考						
資格	消防設備点検資格者					
種類等	交付年月日	交付番号	有効期限			
特 種	年 月 日		年 月 日			
第 1 種	R6年 8月 28日		R12年 3月 31日			
第 2 種	R6年 8月 29日		R12年 3月 31日			

点 検 者					設 備 名	
住 所				氏 名		
社 名				電話番号		
資格	消防設備士					
種類等	交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月		
甲 種 特 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種 1 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種 2 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種 3 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種 4 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種 5 類	年 月 日			年 月		
乙 種 6 類	年 月 日			年 月		
乙 種 7 類	年 月 日			年 月		
備考						
資格	消防設備点検資格者					
種類等	交付年月日	交付番号	有効期限			
特 種	年 月 日		年 月 日			
第 1 種	年 月 日		年 月 日			
第 2 種	年 月 日		年 月 日			

備考 1 この用紙の大きさは、日本の産業規格 A 4 とすること。
 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合に、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
 3 講習受講年月、有効期限を記載すること。
 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名 称	鈴鹿市営 高岡山杜の郷		防 火 管 理 者	
所在地	三重県鈴鹿市高岡台4丁目12番1号		点検実施 責任者	久畑防災株式会社
点検種別	機器点検 ・ 総合点検 (設備等設置維持 計画による点検)	点検年月日	令和 6年 8月 23日 ～ 令和 6年 8月 25日	
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者
	判 定	不 良 内 容		
消火器具	良 ・ 不良	消火器使用済×1本	取替必要	
非常警報設備	良 ・ 不良	異常なし		
避難器具設備	良 ・ 不良	異常なし		
誘導灯設備	良 ・ 不良	本体機器不良×1台	取替必要	
	良 ・ 不良			
	良 ・ 不良			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 火 器 具 点 検 票													
名 称	鈴鹿市営 高岡山杜の郷										防 火 管 理 者		
所 在	三重県鈴鹿市高岡台4丁目12番1号										立 会 者		
点検種別	機器点検		点検年月日	令和 6年 8月 23日 ~ 令和 6年 8月 25日									
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL									
				住所 久畑防災株式会社 三重県鈴鹿市北玉垣町1779-10									
点 検 項 目			点 検 結 果							措 置 内 容			
			消 火 器 の 種 別						判 定				不 良 内 容
			A	B	C	D	E	F					
機 器 点 検													
設 置 状 況 表 示 消 火 器 の 外 形	設 置 場 所	○						○					
	設 置 間 隔	○						○					
	適 応 性	○						○					
	耐 震 措 置	/						/					
	表 示 標 識	○						○					
	本 体 容 器	○						○					
	安 全 栓 の 封	1						×	その2備考※1. 参照				
	安 全 栓	1						×	その2備考※1. 参照				
	使用済みの表示装置	1						×	その2備考※1. 参照				
	押し金具・レバー等	○						○					
	キ ャ ッ プ	○						○					
	ホ ー ス	○						○					
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○						○					
	指 示 圧 力 計	○						○					
	圧 力 調 整 器	/						/					
安 全 弁	/						/						
保 持 装 置	/						/						
車 輪 (車 載 式)	/						/						
ガ ス 導 入 管 (車 載 式)	/						/						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第1

消火器具(その2)

消火器の内部等・機能	本体・内筒等	本体容器	/					/		
	消火剤	内筒等	/					/		
		液面表示	/					/		
	加圧用ガス容器	性状	/					/		
		消火薬剤量	/					/		
	カッター・押し金具	/					/			
	ホース	/					/			
	開閉式ノズル・切替式ノズル	/					/			
	指示圧力計	/					/			
	使用済みの表示装置	/					/			
	圧力調整器	/					/			
	安全弁・減圧孔 (排圧栓を含む。)	/					/			
	粉上り防止用封板	/					/			
	パッキン	/					/			
	消火器の耐圧性能	サイホン管・ガス導入管	/					/		
ろ過網		/					/			
放射能力		/					/			
簡易消具		外形	/	/	/	/	/			
備考	水量等	/	/	/	/	/				
	※1. こすもす東北1階に設置の粉末ABC10型消火器×1本は、使用済の為取替が必要です。									
測定機器	機器名	型 式	校正年月日	製造者名	機器名	型 式	校正年月日	製造者名		
	キャップスパナ		H16.4	日本ドライ						
	秤		H16.4	石田						
	巻き尺		H16.4	コクヨ						
器 種 名				設 置 数	点 検 数	合 格 数	要 修 理 数	廃 棄 数		
外形 蓄圧式粉末小型				84	84	83	1	0		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 火 器 一 覧 表

名 称		鈴鹿市営 高岡山杜の郷										
点検年月日		令和 6年 8月 23日 ~ 令和 6年 8月 25日										
番号	設置場所	種別	型	式	容量	製造者	製造年	製造番号	製品名	型式番号	判定	備 考
	【いちりんそう】 9											
1	西 1階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V252838	YA-10XIII	消第26-4-1号	○	
2	西 2階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V252781	YA-10XIII	消第26-4-1号	○	
3	西 3階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V260735	YA-10XIII	消第26-4-1号	○	
4	中 1階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2018	V010219	YA-10NX	消第27-59-1号	○	
5	中 2階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V260709	YA-10XIII	消第26-4-1号	○	
6	中 3階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2022	C024089	PAN-10WXe	消第29-15号	○	
7	東 1階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2020	E002521	PAN-10WXe	消第29-15号	○	
8	東 2階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2022	C024288	PAN-10WXe	消第29-15号	○	
9	東 3階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2022	C024086	PAN-10WXe	消第29-15号	○	
	【にりんそう】											
10	西 1階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V252813	YA-10XIII	消第26-4-1号	○	
11	西 2階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V260707	YA-10XIII	消第26-4-1号	○	
12	西 3階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V261395	YA-10XIII	消第26-4-1号	○	
13	中 1階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2020	E002125	PAN-10WXe	消第29-15号	○	
14	中 2階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V260714	YA-10XIII	消第26-4-1号	○	
15	中 3階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2022	C024084	PAN-10WXe	消第29-15号	○	
16	東 1階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2020	C002626	PAN-10WXe	消第29-15号	○	
17	東 2階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V252791	YA-10XIII	消第26-4-1号	○	
18	東 3階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2020	C002670	PAN-10WXe	消第29-15号	○	
	【さくらそう】											
19	西 1階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2021	178442	YA-10NX	消第27-60-1号	○	
20	西 2階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2022	C024244	PAN-10WXe	消第29-15号	○	
21	西 3階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2022	C024298	PAN-10WXe	消第29-15号	○	

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

消 火 器 一 覧 表

名 称		鈴鹿市営 高岡山杜の郷										
点検年月日		令和 6年 8月 23日 ～ 令和 6年 8月 25日										
番号	設置場所	種別	型 式	容量	製造者	製造年	製造番号	製品名	型式番号	判定	備 考	
22	中 1階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2021	155038	YA-10NX	消第27-60-1号	○		
23	中 2階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V261374	YA-10XIII	消第26-4-1号	○		
24	中 3階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2022	C024299	PAN-10WXe	消第29-15号	○		
25	東 1階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V260728	YA-10XIII	消第26-4-1号	○		
26	東 2階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V260716	YA-10XIII	消第26-4-1号	○		
27	東 3階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V259199	YA-10XIII	消第26-4-1号	○		
	【しゃくやく】 9											
28	西 1階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C000603	PAN-10WXe	消第29-15号	○		
29	西 2階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C010656	PAN-10WXe	消第29-15号	○		
30	西 3階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C000698	PAN-10WXe	消第29-15号	○		
31	中 1階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2022	C024079	PAN-10WXe	消第29-15号	○		
32	中 2階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V260719	YA-10XIII	消第26-4-1号	○		
33	中 3階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V260712	YA-10XIII	消第26-4-1号	○		
34	東 1階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V260713	YA-10XIII	消第26-4-1号	○		
35	東 2階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V259193	YA-10XIII	消第26-4-1号	○		
36	東 3階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V252814	YA-10XIII	消第26-4-1号	○		
	【こすもす】 12											
37	西北 1階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2020	C013190	PAN-10WXe	消第29-15号	○		
38	西南 1階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2020	C013150	PAN-10WXe	消第29-15号	○		
39	西北 2階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2020	C013188	PAN-10WXe	消第29-15号	○		
40	西南 2階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V260710	YA-10XIII	消第26-4-1号	○		
41	西北 3階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2021	C034170	PAN-10WXe	消第29-15号	○		
42	西南 3階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C010670	PAN-10WXe	消第29-15号	○		
43	東北 1階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2020	C002671	PAN-10WXe	消第29-15号	×	使用済	
44	東南 1階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C010753	PAN-10WXe	消第29-15号	○		

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

消 火 器 一 覧 表

名 称		鈴鹿市営 高岡山杜の郷										
点検年月日		令和 6年 8月 23日 ~ 令和 6年 8月 25日										
番号	設置場所	種別	型	式	容量	製造者	製造年	製造番号	製品名	型式番号	判定	備 考
45	東北 2階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C010668	PAN-10WXe	消第29-15号	○	
46	東南 2階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C010765	PAN-10WXe	消第29-15号	○	
47	東北 3階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2019	E000160	PAN-10WXe	消第29-15号	○	
48	東南 3階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2022	C024294	PAN-10WXe	消第29-15号	○	
	【むくげ】 12											
49	西北 1階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V260731	YA-10XIII	消第26-4-1号	○	
50	西南 1階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V259187	YA-10XIII	消第26-4-1号	○	
51	西北 2階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V260734	YA-10XIII	消第26-4-1号	○	
52	西南 2階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C010757	PAN-10WXe	消第29-15号	○	
53	西北 3階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V252839	YA-10XIII	消第26-4-1号	○	
54	西南 3階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C000669	PAN-10WXe	消第29-15号	○	
55	東北 1階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V261386	YA-10XIII	消第26-4-1号	○	
56	東南 1階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V260715	YA-10XIII	消第26-4-1号	○	
57	東北 2階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V260732	YA-10XIII	消第26-4-1号	○	
58	東南 2階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C000683	PAN-10WXe	消第29-15号	○	
59	東北 3階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V261392	YA-10XIII	消第26-4-1号	○	
60	東南 3階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2022	C024289	PAN-10WXe	消第29-15号	○	
	【なのはな】											
61	西北 1階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V259186	YA-10XIII	消第26-4-1号	○	
62	西南 1階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2022	C024296	PAN-10WXe	消第29-15号	○	
63	西北 2階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2022	C024080	PAN-10WXe	消第29-15号	○	
64	西南 2階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C010667	PAN-10WXe	消第29-15号	○	
65	西北 3階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2023	C026134	PAN-10WXe	消第29-15号	○	
66	西南 3階	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C000673	PAN-10WXe	消第29-15号	○	

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

消 火 器 一 覧 表

名 称		鈴鹿市営 高岡山杜の郷										
点検年月日		令和 6年 8月 23日 ～ 令和 6年 8月 25日										
番号	設置場所	種別	型 式	容量	製造者	製造年	製造番号	製品名	型式番号	判定	備 考	
67	東北 1階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V260724	YA-10XIII	消第26-4-1号	○		
68	東南 1階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V252764	YA-10XIII	消第26-4-1号	○		
69	東北 2階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2022	C024291	PAN-10WXe	消第29-15号	○		
70	東南 2階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2022	C024085	PAN-10WXe	消第29-15号	○		
71	東北 3階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V259204	YA-10XIII	消第26-4-1号	○		
72	東南 3階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2022	C056423	PAN-10WXe	消第29-15号	○		
	【とけいそう】 12											
73	西北 1階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V259198	YA-10XIII	消第26-4-1号	○		
74	西南 1階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2020	C013193	PAN-10WXe	消第29-15号	○		
75	西北 2階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2020	C013186	PAN-10WXe	消第29-15号	○		
76	西南 2階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C010704	PAN-10WXe	消第29-15号	○		
77	西北 3階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V260723	YA-10XIII	消第26-4-1号	○		
78	西南 3階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V260736	YA-10XIII	消第26-4-1号	○		
79	東北 1階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C000625	PAN-10WXe	消第29-15号	○		
80	東南 1階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2020	C013191	PAN-10WXe	消第29-15号	○		
81	東北 2階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V252831	YA-10XIII	消第26-4-1号	○		
82	東南 2階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C010772	PAN-10WXe	消第29-15号	○		
83	東北 3階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V260706	YA-10XIII	消第26-4-1号	○		
84	東南 3階	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C010640	PAN-10WXe	消第29-15号	○		
	【集会所】 3											
85	玄関	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C010770	PAN-10WXe	消第29-15号	○		
86	和室前	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2023	C026395	PAN-10WXe	消第29-15号	○		
87	湯沸室	粉末 ABC	10 蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C010703	PAN-10WXe	消第29-15号	○		

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

非常警報器具及び設備点検票									
名 称	鈴鹿市営 高岡山杜の郷						防 火 管理者		
所 在	三重県鈴鹿市高岡台4丁目12番1号						立会者		
点検種別	機 器 ・ 総 合		点検年月日	令和 6年 8月 23日 ~ 令和 6年 8月 25日					
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名		TEL			
				久畑防災株式会社					
点 検 設 備 名	操 作 部 ・ 複 合 装 置	製造者名 非常警報一覧参照			増 幅 器	製造者名			
		型 式 等 非常警報一覧参照				型 式 等			
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種別・容量等の内容		判 定				
機 器 点 検									
非常電源 (内蔵型)	外 表	形	Ni-cd 円筒型ニッケル水素電池			○			
	端 子 電 圧	示	非常警報一覧参照			○			
		切 替 装 置	自動切替			○			
		充 電 装 置	非常警報一覧参照			○			
		結 線 接 続	コネクター接続式			○			
非常ベル・自動式サイレン	起動装置	周 囲 の 状 況				○			
		外 形	押ボタン			○			
		表 示				○			
		機 能				○			
	操作部・複合装置	外 形				○			
		表 示				○			
		電 圧 計	V			/			
		ス イ ッ チ 類				○			
	ベル・サイレン	ヒ ュ ー ズ 類	1 A			○			
		継 電 器				○			
		表 示 灯	発光ダイオード			○			
		結 線 接 続				○			
	表 示 灯	接 地				/			
		予 備 品 等	ヒューズ			○			
		外 形	電子サイレン			○			
取 付 状 態		内臓(一体型)			○				
音 圧 等		92dB以上			○				
	鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動			○				
	表 示 灯				○				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第14

非常警報器具及び設備(その2)

放 送 器 等 備	起 動 装 置	周 囲 の 状 況		/		
		外 形		/		
		押 し ボ タ ン 等		/		
		発 信 機 ・ 非 常 電 話		/		
		自 動 火 災 報 知 設 備 と の 連 動		/		
	増 幅 器 等	周 囲 の 状 況		/		
		外 形		/		
		表 示		/		
		電 圧 計	V	/		
		ス イ ッ チ 類		/		
		保 護 板		/		
		ヒ ュ ー ズ 類	A	/		
		継 電 器		/		
		計 器 類		/		
		表 示 灯		/		
		結 線 接 続		/		
		接 地		/		
		回 路 選 択		/		
		2 以 上 の 操 作 部 等		/		
		遠 隔 操 作 器 の 連 動		/		
		非 常 用 放 送 切 替		/		
		※地震動予報等に係る放送切替		/		
		回 路 短 絡		/		
		音 声 警 報 音		/		
		火 災 音 信 号		/		
	マ イ ク ロ ホ ン		/			
	予 備 品 等		/			
	ス ピ ー カ ー	外 形		/		
		取 付 状 態		/		
		音 圧 等		/		
鳴 動 方 式		一斉 区分 相互 再鳴動	/			
音 量 調 整 器			/			
表 示 灯		/				
警 鐘 ・ 等	周 囲 の 状 況		/			
	外 形		/			
	機 能		/			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第二十五条の二第二項第三号りに規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。

総 合 点 検								
音響装置・スピーカーの音圧		91dB~97dB		○				
総 合 作 動				○				
備 考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名
	普通騒音計	NA-9	H25.4	リオン				
	回路計	A-240	H26.4	日置				
	絶縁抵抗計	3323	H27.4	共立電機				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配線点検票（設備名 非常警報設備）							
名 称	鈴鹿市営 高岡山杜の郷						防 火 管理者
所 在	三重県鈴鹿市高岡台4丁目12番1号						立 会 者
点検種別	総合		点検年月日	令和 6年 8月 23日 ~ 令和 6年 8月 25日			
点 検 者	氏名		社名	久畑防災株式会社 TEL			
	点 検 者 所 属 会 社		住所	三重県鈴鹿市北玉垣町1779-10			
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容	
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
総 合 点 検							
専 用 回 路	備考1. 参照			○			
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB-20A			○			
ヒ ュ ー ズ 類				/			
絶 縁 抵 抗	常用 50 MΩ 非常 - MΩ			○			
耐 熱 保 護				○			
備 考	1. 専用回路						
	いちりんそう	1階西電気室内L-1分電盤					
	にりんそう	1階西電気室内L-1分電盤					
	さくらそう	1階西電気室内L-1分電盤					
	しゃくやく	1階西電気室内L-1分電盤					
	集会所	集会所内通路L-1分電盤					
測 定 機 器	機 器 名 型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名 型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	
	絶縁抵抗計	3323	H27. 4	共立電機			
	回路計	A-240	H26. 4	日置			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

非常警報一覧表						点検年月日	6年8月23日～25日
(件名:鈴鹿市営 高岡山杜の郷)						点検者	
設置場所	製造社名	型式	予備電池	端子電圧	トリクル電圧	点検結果	備考
【いちりんそう】	?						
西 1階	松下電工(株)	BG70321	BG9905 6V 0.29Ah	6.20V	13.7V	○	
西 2階	松下電工(株)	BG70321	BG9905 6V 0.29Ah	6.00V	12.6V	○	
西 3階	松下電工(株)	BG70321	BG9905 6V 0.29Ah	6.53V	13.0V	○	
中 1階	松下電工(株)	BG70321	BG9905 6V 0.29Ah	6.01V	13.6V	○	
中 2階	松下電工(株)	BG70321	BG9905 6V 0.29Ah	6.00V	13.0V	○	
中 3階	松下電工(株)	BG70321	BG9905 6V 0.29Ah	6.15V	13.2V	○	
東 1階	松下電工(株)	BG70321	BG9905 6V 0.29Ah	6.00V	13.6V	○	
東 2階	松下電工(株)	BG70321	BG9905 6V 0.29Ah	6.35V	13.0V	○	
東 3階	松下電工(株)	BG70321	BG9905 6V 0.29Ah	6.22V	12.6V	○	
【にりんそう】	?						
西 1階	松下電工(株)	BG70321	BG9905 6V 0.29Ah	6.14V	14.0V	○	
西 2階	松下電工(株)	BG70321	BG9905 6V 0.29Ah	6.30V	13.5V	○	
西 3階	松下電工(株)	BG70321	BG9905 6V 0.29Ah	6.45V	12.2V	○	
中 1階	松下電工(株)	BG70321	BG9905 6V 0.29Ah	6.17V	13.0V	○	
中 2階	松下電工(株)	BG70321	BG9905 6V 0.29Ah	6.03V	12.6V	○	
中 3階	松下電工(株)	BG70321	BG9905 6V 0.29Ah	6.11V	12.0V	○	
東 1階	松下電工(株)	BG70341	BG9905 6V 0.29Ah	6.39V	13.1V	○	
東 2階	松下電工(株)	BG70321	BG9905 6V 0.29Ah	7.00V	14.6V	○	
東 3階	松下電工(株)	BG70321	BG9905 6V 0.29Ah	6.51V	13.0V	○	
【さくらそう】							
西 1階	パナソニック電工(株)	BG7021H	BG9905 6V 0.29Ah	6.13V	13.0V	○	
西 2階	パナソニック(株)	BG70341H	BG9905 6V 0.29Ah	6.10V	12.7V	○	
西 3階	松下電工(株)	BG70181	BG9905 6V 0.29Ah	6.00V	13.0V	○	

[illegible]

避難器具点検票										
名 称	鈴鹿市営 高岡山杜の郷						防 火 管 理 者			
所 在	三重県鈴鹿市高岡台4丁目12番1号						立 会 者			
点検種別	機 器 ・ 総 合		点検年月日	令和 6年 8月 23日 ~ 令和 6年 8月 25日						
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名		TEL				
				久畑防災株式会社						
				住所 三重県鈴鹿市北玉垣町1779-10						
設 置 階	2階・3階・4階									
設 置 場 所	屋外ベランダ 別紙避難器具一覧表参照									
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容				
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容					
機 器 点 検										
周 囲 の 状 況	設 置 場 所	屋外ベランダ		○						
	操 作 面 積 等	0.5㎡以上		○						
	開 口 部	600×600		○						
	降 下 空 間			○						
	避 難 空 地	直下階ベランダ		○						
標 識			○							
器 具 本 体	避 難 は し ご	縦 棒			○					
		横 さ ん			○					
		突 子			○					
		結 合 部 等			○					
		可 動 部	外 形			○				
	緩 降 機	機 能			○					
		つ り 下 げ 金 具			○					
		調 速 機	外 形			/				
		機 能			/					
		調 速 機 の 連 結 部			/					
す べ り 台	ロ ー プ			/						
	着 用 具			/						
	ロ ー プ と 着 用 具 の 緊 結 部			/						
	底 板 及 び 側 板			/						
	す べ り 面 の 勾 配			/						
手 す り	手 す り			/						
	す べ り 棒			/						
	避 難 ロ ー プ	ロ ー プ 本 体			/					
つ り 下 げ 金 具	結 合 部			/						
	つ り 下 げ 金 具			/						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

器 具 本 体	避難橋	床板、手すり等		／				
		接合部		／				
		可動部	外形		／			
			機能		／			
	避難用タラップ	踏み板、手すり等		／				
		接合部		／				
		可動部	外形		／			
			機能		／			
	救助袋	本体布及び展張部材		／				
		縫い合せ部		／				
		保護装置(斜降式の救助袋に限る。)		／				
		結合部		／				
可動部		外形		／				
	機能		／					
取付具・支持部	取付具		○					
	可動部		○					
	支持部		○					
	固定環		／					
	ハッチ	上蓋		○				
		下蓋		○				
格納状況	使用方法の表示		○					
	格納箱		○					
	格納状況		○					
	総合点検							
器具の取付け等	格納箱		○					
	降下		○					
	格納		○					
備考	1. 2. 4部屋は、不在及び拒否の為今回点検できず。(詳細は、別紙一覧表備考欄参照)							
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	トルクレンチ		H16.4	KTC				
	巻き尺		H16.4	コクヨ				

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

避難器具一覧表

避難器具一覧表								
名 称		鈴鹿市営 高岡山杜の郷						
点 検 年 月 日		令和 6年 8月 23日 ~ 令和 6年 8月 25日						
設 置 場 所	種 類	製造者名	型 式	長さ (m)	自重 (kg)	製造番号	製造年	備 考
【いちりんそう】	ヤ							
2階 3A号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	015584	H4.12	今回不在の為 点検できず
2階 3B号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	015586	H4.12	
2階 10号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	015588	H4.12	
2階 16号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	016666	H4.12	
3階 5号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	015589	H4.12	
3階 11号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	016668	H4.12	
3階 17号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	016667	H4.12	今回不在の為 点検できず
3階 18号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	015587	H4.12	
【にりんそう】	ヤ							
2階 3A号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	021012	H5.3	今回不在の為 点検できず
2階 3B号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	021165	H5.3	
2階 10号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	021011	H5.3	今回不在の為 点検できず
2階 16号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	021161	H5.3	
3階 5号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7			今回不在の為 点検できず
3階 11号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	001020	H5.4	
3階 17号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	021013	H5.3	
3階 18号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	021014	H5.2	今回不在の為 点検できず
【さくらそう】								
2階 3A号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	011570	H5.12	
2階 3B号室	避難はしご	松本工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	011545	H5.12	
2階 10号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	015806	H6.2	今回不在の為 点検できず
2階 15号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	015817	H6.2	今回不在の為 点検できず
2階 16号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	015818	H6.2	今回不在の為 点検できず
備 考								

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

避難器具一覧表

避難器具一覧表								
名 称		鈴鹿市営 高岡山杜の郷						
点 検 年 月 日		令和 6年 8月 23日 ～ 令和 6年 8月 25日						
設 置 場 所	種 類	製造者名	型 式	長さ (m)	自重 (kg)	製造番号	製造年	備 考
【さくらそう】	10							
3階 5号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第62-2号	2.0	11.7	014153	H6.1	
3階 11号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第62-2号	2.0	11.7	015805	H6.2	今回不在の為 点検できず
3階 12号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第62-2号	2.0	11.7	015819	H6.2	
3階 17号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第62-2号	2.0	11.7	015820	H6.2	今回不在の為 点検できず
3階 18号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第62-2号	2.0	11.7	015816	H6.2	今回不在の為 点検できず
【しゃくやく】	10							
2階 3A号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第62-2号	2.0	11.7	007408	H6.10	
2階 3B号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第62-2号	2.0	11.7	007416	H6.10	
2階 10号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第62-2号	2.0	11.7	007414	H6.10	
2階 15号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第62-2号	2.0	11.7	007411	H6.10	
2階 16号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第62-2号	2.0	11.7	007410	H6.10	
3階 5号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第62-2号	2.0	11.7	007413	H6.10	
3階 11号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第62-2号	2.0	11.7	007409	H6.10	今回不在の為 点検できず
3階 12号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第62-2号	2.0	11.7	007417	H6.10	
3階 17号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第62-2号	2.0	11.7	-----	-----	今回不在の為 点検できず
3階 18号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第62-2号	2.0	11.7	007412	H6.10	
【こすもす】								
2階 3A号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第62-2号	2.0	11.7	000719	H7.4	
2階 3B号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第62-2号	2.0	11.7	000718	H7.4	今回不在の為 点検できず
2階 10号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第62-2号	2.0	11.7	000716	H7.4	
3階 5号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第62-2号	2.0	11.7	000709	H7.4	
3階 11号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第62-2号	2.0	11.7	000705	H7.4	
3階 12号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第62-2号	2.0	11.7	000707	H7.4	
備 考								

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

避難器具一覧表

避難器具一覧表								
名 称		鈴鹿市営 高岡山杜の郷						
点 検 年 月 日		令和 6年 8月 23日 ～ 令和 6年 8月 25日						
設 置 場 所	種 類	製造者名	型 式	長さ (m)	自重 (kg)	製造番号	製造年	備 考
【むくげ】	6							
2階 3A号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	002300	H7.6	
2階 3B号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	001595	H7.5	
2階 10号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	001585	H7.5	今回不在の為 点検できず
3階 5号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	001588	H7.5	今回不在の為 点検できず
3階 11号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	001594	H7.5	今回不在の為 点検できず
3階 12号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	002290	H7.6	
【なのはな】	6							
2階 3A号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	005134	H8.8	
2階 3B号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	005163	H8.8	今回不在の為 点検できず
2階 10号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	005165	H8.10	今回拒否の為 点検できず
3階 5号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	005133	H8.10	今回不在の為 点検できず
3階 11号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	005135	H8.10	今回不在の為 点検できず
3階 12号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	005138	H8.10	
【とけいそう】	7							
2階 3A号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	008453	H9.2	
2階 3B号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	008452	H9.2	今回不在の為 点検できず
2階 10号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	008454	H9.2	
3階 5号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	008443	H9.2	今回不在の為 点検できず
3階 11号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	008444	H9.2	
3階 12号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第62-2号	2.0	11.7	008441	H9.2	
備 考								

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

誘導灯及び誘導標識点検票									
名 称	鈴鹿市営 高岡山杜の郷						防 火 管 理 者		
所 在	三重県鈴鹿市高岡台4丁目12番1号						立 会 者		
点検種別	機 器		点検年月日	令和 6年 8月 23日 ~ 令和 6年 8月 25日					
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL					
				久畑防災株式会社					
				住所 三重県鈴鹿市北玉垣町1779-10					
点 検 項 目			点 検 結 果					措 置 内 容	
			種別・容量等の内容			判 定	不 良 内 容		
			避難口	通 路	客 席				
機 器 点 検									
誘 導 灯	外 箱 ・ 表 示 面	種 類	○			○			
		視認障害等	○			○			
		外 形	○			○		清掃(即日)	
		表 示	○			○		"	
	非 常 電 (内蔵型) 源	外 形	○			○			
		表 示	○			○			
		機 能	○			○			
	光 源	1			×	その2備考※1. 参照			
	点 検 ス イ ッ チ	○			○				
	ヒ ュ 、 ー ズ 類	○			○				
	結 線 接 続	○			○				
	信 号 装 置 等	外 形	/			/			
		結 線 接 続	/			/			
機 能		/			/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導標識	外 形		/			/		
	視 認 障 害 等		/			/		
	採 光 又 は 照 明		/			/		
	※ 表 示 面 の 輝 度		/			/		
	※ 設 置 場 所 の 照 度		/			/		
	※ ※ ヒ ュ ー ズ 類		/			/		
	※ ※ 結 線 接 続		/			/		
	※ ※ ※ 非常電源	外 形	/			/		
表 示		/			/			
機 能		/			/			
備 考	※1. 集会所出入口に設置の中型避難口誘導灯×1台は、本体機器不良の為取替が必要です。							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名
	回路計	A-240	H26.4	日置				
	絶縁抵抗計	3323	H27.4	共立電機				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第2号）第5第3号(5)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
 - 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
 - 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

別記様式第26



配線点検票（設備名 誘導灯設備）							
名 称	鈴鹿市営 高岡山杜の郷						防 火 管理 者
所 在	三重県鈴鹿市高岡台4丁目12番1号						立 会 者
点検種別	総合		点検年月日	令和 6年 8月 23日 ~ 令和 6年 8月 25日			
点 検 者	氏名		点 検 者	社名 久畑防災株式会社 TEL			
			所 属 会 社	住所 三重県鈴鹿市北玉垣町1779-10			
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容	
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
総 合 点 検							
専 用 回 路	集会所内L-1分電盤			○			
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB-20A			○			
ヒ ュ ー ズ 類				／			
絶 縁 抵 抗	常用 50 MΩ 非常 - MΩ			○			
耐 熱 保 護				○			
備 考							
測 定 機 器	機 器 名 型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名 型 式	校正年月日	製 造 者 名	
	絶縁抵抗計	3323	H27.4	共立電機			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導灯一覧表

誘 導 灯 一 覧 表														
名 称		鈴鹿市営 高岡山杜の郷												
点 検 年 月 日		令和 6年 8月 23日 ~ 令和 6年 8月 25日												
設 置 場 所	避難口誘導灯			通 路 誘 導 灯							客席誘導灯	誘導標識		備 考
				通 路			廊 下			階段		避難口	通路等	
	A級	B級	C級	A級	B級	C級	A級	B級	C級					
【集会所】														
片面 20W×1		2												
合 計		2												
備 考														

別記様式第1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書		
6年 9月 9日		
鈴鹿市消防長 殿		
届出者		
住所 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号		
氏名 鈴鹿市長 末松 則子		
電話番号 059-382-1100(代)		
下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。		
記		
防火対象物	所在地	三重県鈴鹿市十宮町3丁目16番2号
	名称	鈴鹿市営 十宮団地
	用途	令 別表第1 (5)項 □ 共同住宅
	規模	地上 別紙参照 階 地下 別紙参照 階 延べ面積 別紙参照 m ²
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等	消火器具 非常警報設備 避難器具設備	
※受付欄		※経過欄
		774 
※備考		
消防訓練を実施してください。 点検票に記載の不備事項は、速やかに改善してください。		

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4とすること。

2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。

3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。

4 ※印欄は、記入しないこと。

[illegible]

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

別記様式 3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者						設 備 名	
住 所	三重県鈴鹿市北玉垣町1779-10			氏 名	消火器具 非常警報設備 避難器具設備		
社 名	久畑防災株式会社			電話番号			
資格		消防設備士					
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事			講習受講年月
甲 種	特 類	年 月 日					年 月
甲・乙種	1 類	年 月 日					年 月
甲・乙種	2 類	年 月 日					年 月
甲・乙種	3 類	年 月 日					年 月
甲・乙種	4 類	年 月 日					年 月
甲・乙種	5 類	年 月 日					年 月
乙 種	6 類	年 月 日			年 月		
乙 種	7 類	年 月 日			年 月		
備考							
資格		消防設備点検資格者					
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限			
特	種	年 月 日		年 月 日			
第 1	種	R6年 8月 28日		R12年 3月 31日			
第 2	種	R6年 8月 29日		R12年 3月 31日			

点 検 者						設 備 名	
住 所				氏 名			
社 名				電話番号			
資格		消防設備士					
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事			講習受講年月
甲 種	特 類	年 月 日					年 月
甲・乙種	1 類	年 月 日					年 月
甲・乙種	2 類	年 月 日					年 月
甲・乙種	3 類	年 月 日					年 月
甲・乙種	4 類	年 月 日					年 月
甲・乙種	5 類	年 月 日					年 月
乙 種	6 類	年 月 日			年 月		
乙 種	7 類	年 月 日			年 月		
備考							
資格		消防設備点検資格者					
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限			
特	種	年 月 日		年 月 日			
第 1	種	年 月 日		年 月 日			
第 2	種	年 月 日		年 月 日			

- 備考
- この用紙の大きさは、日本の産業規格 A 4 とすること。
 - 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合に、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
 - 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
 - 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

別記様式第2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名 称	鈴鹿市営 十宮団地		防 火 管 理 者		
所在地	三重県鈴鹿市十宮町3丁目16番2号		点検実施 責任者	久畑防災株式会社	
点検種別	機器点検 ・ <u>総合点検</u> (設備等設置維持 計画による点検)	点検年月日	令和 6年 8月 23日 ~ 令和 6年 8月 24日		
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者	
	判 定	不 良 内 容			
消火器具	良 ・ <u>不良</u>	表示板経年劣化×7枚	取替必要		
非常警報設備	<u>良</u> ・ 不良	異常なし			
避難器具	<u>良</u> ・ 不良	異常なし			
	良 ・ 不良				
	良 ・ 不良				
	良 ・ 不良				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4とすること。
- 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 火 器 具 点 検 票													
名 称	鈴鹿市営 十宮団地										防 火 管 理 者		
所 在	三重県鈴鹿市十宮町3丁目16番2号										立 会 者		
点検種別	機器点検		点検年月日	令和 6年 8月 23日 ~ 令和 6年 8月 24日									
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名 久畑防災株式会社 TEL									
				住所 三重県鈴鹿市北玉垣町1779-10									
点 検 項 目			点 検 結 果							措 置 内 容			
			消 火 器 の 種 別						判 定				不 良 内 容
			A	B	C	D	E	F					
機 器 点 検													
設 置 状 況	設 置 場 所	○						○					
	設 置 間 隔	○						○					
	適 応 性	○						○					
	耐 震 措 置	/						/					
表 示 ・ 標 識		7						×	その2備考※1. 参照				
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○						○					
	安 全 栓 の 封	○						○					
	安 全 栓	○						○					
	使用済みの表示装置	○						○					
	押し金具・レバー等	○						○					
	キ ャ ッ プ	○						○					
	ホ ー ス	○						○					
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○						○					
	指 示 圧 力 計	○						○					
	圧 力 調 整 器	/						/					
保 持 装 置	安 全 弁	/						/					
	保 持 装 置	/						/					
	車 輪 (車 載 式)	/						/					
	ガ ス 導 入 管 (車 載 式)	/						/					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第1

消火器具(その2)

消火器 の 内 部 等 ・ 機 能	本体・内筒等	本体容器	/					/		
		内筒等	/					/		
		液面表示	/					/		
	消火剤	性	/					/		
		消火薬剤量	/					/		
		加圧用ガス容器	/					/		
		カッター・押し金具	/					/		
		ホース	/					/		
		開閉式ノズル・切替式ノズル	/					/		
		指示圧力計	/					/		
		使用済みの表示装置	/					/		
		圧力調整器	/					/		
		安全弁・減圧孔 (排圧栓を含む。)	/					/		
		粉上り防止用封板	/					/		
		パッキン	/					/		
	サイホン管・ガス導入管	/					/			
	ろ過網	/					/			
	放射能力	/					/			
消火器の耐圧性能		/					/			
簡易 消火 用具	外形	/	/	/	/	/	/			
	水量等	/	/	/	/	/	/			
備考	※1. A棟に設置の消火器表示板×7枚は、経年劣化している為取替が必要です。									
測定 機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名		
	キャップスパナ		H16.4	日本ドライ						
	秤		H16.4	石田						
	巻き尺		H16.4	コクヨ						
器 種 名			設 置 数	点 検 数	合 格 数	要 修 理 数	廃 棄 数			
外形 蓄圧式粉末小型			69	69	69	0	0			
内部及び機能										

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 火 器 一 覧 表

名 称		鈴鹿市営 十宮団地										
点検年月日		令和 6年 8月 23日 ~ 令和 6年 8月 24日										
番号	設置場所	種別	型 式	容量	製造者	製造年	製造番号	製品名	型式番号	判定	備 考	
	【A棟】											
1	1階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2014	V228255	YA-10X	消第23-341号	○	表示板劣化
2	2階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2020	C006530	PAN-4WXe	消第23-150号	○	表示板劣化
3	3階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2020	C006152	PAN-4WXe	消第23-150号	○	表示板劣化
4	4階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2023	C026383	PAN-10WXe	消第25-15号	○	表示板劣化
5	1階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029760	PAN-4WXe	消第23-150号	○	表示板劣化
6	2階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2017	V049156	YA-10NX	消第27-59-1号	○	
7	3階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2016	126310	YA-10XIII	消第27-53号	○	表示板劣化
8	4階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029617	PAN-4WXe	消第23-150号	○	表示板劣化
	【B棟】											
9	1階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2020	E002578	PAN-10WXe	消第29-15号	○	
10	2階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029770	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
11	3階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029618	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
12	4階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029488	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
13	1階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2020	C006139	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
14	2階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029601	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
15	3階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2020	C006148	PAN-4WXe	消第27-59-1号	○	
16	4階中	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2023	C026345	PAN-10WXe	消第29-15号	○	
17	1階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C010773	PAN-10WXe	消第29-15号	○	
18	2階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V291983	YA-10XIII	消第26-4-1号	○	
19	3階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2022	C017145	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
20	4階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2020	C013364	PAN-4WXe	消第23-150号	○	

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

消 火 器 一 覧 表

名 称		鈴鹿市営 十宮団地										
点検年月日		令和 6年 8月 23日 ~ 令和 6年 8月 24日										
番号	設置場所	種別	型	式	容量	製造者	製造年	製造番号	製品名	型式番号	判定	備 考
	【C棟】											
21	1階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029613	PAN-4Wxe	消第23-150号	○	
22	2階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029746	PAN-4Wxe	消第23-150号	○	
23	3階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V291963	YA-10XIII	消第26-4-1号	○	
24	4階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2023	C026364	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	
25	1階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V293171	YA-10XIII	消第26-4-1号	○	
26	2階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2020	C013286	PAN-4Wxe	消第23-150号	○	
27	3階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2023	C026386	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	
28	4階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2014	233503	YA-10X	消第23-341号	○	
	【D棟】											
29	1階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2022	C024242	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	
30	2階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2014	233479	YA-10X	消第23-150号	○	
31	3階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V293166	YA-10XIII	消第23-150号	○	
32	4階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2020	C006169	PAN-4Wxe	消第23-150号	○	
33	1階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2020	091693	YA-10NX	消第23-150号	○	
34	2階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V293182	YA-10XIII	消第23-150号	○	
35	3階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2020	C006164	PAN-4Wxe	消第23-150号	○	
36	4階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C000712	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

消 火 器 一 覧 表

名 称		鈴鹿市営 十宮団地										
点検年月日		令和 6年 8月 23日 ～ 令和 6年 8月 24日										
番号	設置場所	種別	型	式	容量	製造者	製造年	製造番号	製品名	型式番号	判定	備 考
	【E棟】											
37	1階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2020	091710	YA-10NX	消第27-60-1号	○	
38	2階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2016	126306	YA-10XIII	消第27-53号	○	
39	3階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2020	C013285	PAN-4Wxe	消第23-150号	○	
40	4階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2023	C026245	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	
41	1階中西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2018	040270	YA-10NX	消第27-59-1号	○	
42	2階中西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029763	PAN-4Wxe	消第23-150号	○	
43	3階中西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029623	PAN-4Wxe	消第23-150号	○	
44	4階中西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029612	PAN-4Wxe	消第23-150号	○	
45	1階中東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2018	040233	YA-10NX	消第27-59-1号	○	
46	2階中東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029748	PAN-4Wxe	消第23-150号	○	
47	3階中東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2018	040264	YA-10NX	消第27-59-1号	○	
48	4階中東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2018	040240	YA-10NX	消第27-59-1号	○	
49	1階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2020	091691	YA-10NX	消第27-60-1号	○	
50	2階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2018	040245	YA-10NX	消第27-59-1号	○	
51	3階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2018	040269	YA-10NX	消第27-59-1号	○	
52	4階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V293189	YA-10XIII	消第26-4-1号	○	

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

消 火 器 一 覧 表

名 称		鈴鹿市営 十宮団地										
点検年月日		令和 6年 8月 23日 ～ 令和 6年 8月 24日										
番号	設置場所	種別	型	式	容量	製造者	製造年	製造番号	製品名	型式番号	判定	備 考
	【F棟】											
53	1階南	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029457	PAN-4Wxe	消第23-150号	○	
54	2階南	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2023	C026340	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	
55	3階南	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2023	C026399	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	
56	4階南	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2023	C026325	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	
57	1階中南	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2018	040252	YA-10NX	消第27-59-1号	○	
58	2階中南	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V293177	YA-10XIII	消第26-4-1号	○	
59	3階中南	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2023	C026381	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	
60	4階中南	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2023	C026328	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	
61	1階中北	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029447	PAN-4Wxe	消第23-150号	○	
62	2階中北	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2023	C026393	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	
63	3階中北	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2018	040276	YA-10NX	消第27-59-1号	○	
64	4階中北	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2023	C026396	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	
65	1階北	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2016	126322	YA-10XIII	消第17-53号	○	
66	2階北	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2018	040257	YA-10NX	消第27-59-1号	○	
67	3階北	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V293178	YA-10XIII	消第26-4-1号	○	
68	4階北	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2020	C013179	PAN-4Wxe	消第23-150号	○	
	【集会所】											
69	集会所	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2022	C024354	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

非常警報器具及び設備点検票										
名 称	鈴鹿市営 十宮団地						防 火 管 理 者			
所 在	三重県鈴鹿市十宮町3丁目16番2号						立 会 者			
点検種別	機 器 ・ 総 合		点検年月日	令和 6年 8月 23日 ~ 令和 6年 8月 24日						
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名		TEL				
				久畑防災株式会社						
点 検 設 備 名	操 作 部 ・ 複 合 装 置	製造者名 非常警報一覧参照			増 幅 器	製造者名				
		型 式 等 非常警報一覧参照				型 式 等				
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容			
			種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容				
機 器 点 検										
非常電源 (内蔵型)	外 形	Ni-cd 円筒型ニッケル蓄電池		○						
	表 示	非常警報一覧参照		○						
	端 子 電 圧	非常警報一覧参照 V		○						
	切 替 装 置	自動切替		○						
	充 電 装 置	非常警報一覧参照		○						
	結 線 接 続	コネクタ接続式		○						
非常ベル・自動式サイレン	起動装置	周 囲 の 状 況		○						
		外 形	押ボタン		○					
		表 示			○					
	操作部・複合装置	機 能			○					
		外 形			○					
		表 示			○					
		電 圧 計	V		/					
		ス イ ッ チ 類			○					
		ヒ ュ ー ズ 類	1 A		○					
		継 電 器			○					
		表 示 灯	発光ダイオード		○					
	ベル・サイレン	結 線 接 続			○					
		接 地			/					
		予 備 品 等	ヒューズ		○					
		外 形	電子サイレン		○					
取 付 状 態		内臓(一体型)		○						
サイレン	音 圧 等	92dB以上		○						
	鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動		○						
	表 示 灯			○						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

放 送 設 備	起 動 装 置	周 囲 の 状 況		/		
		外 形		/		
		押 し ボ タ ン 等		/		
		発 信 機 ・ 非 常 電 話		/		
		自 動 火 災 報 知 設 備 と の 連 動		/		
	増 幅 器 等	周 囲 の 状 況		/		
		外 形		/		
		表 示		/		
		電 圧 計	V	/		
		ス イ ッ チ 類		/		
		保 護 板		/		
		ヒ ュ ー ズ 類	A	/		
		継 電 器		/		
		計 器 類		/		
		表 示 灯		/		
		結 線 接 続		/		
		接 地		/		
		回 路 選 択		/		
		2 以 上 の 操 作 部 等		/		
		遠 隔 操 作 器 の 連 動		/		
		非 常 用 放 送 切 替		/		
		※地震動予報等に係る放送切替		/		
		回 路 短 絡		/		
		音 声 警 報 音		/		
		火 災 音 信 号		/		
	マ イ ク ロ ホ ン		/			
	予 備 品 等		/			
	ス ピ ー カ ー	外 形		/		
		取 付 状 態		/		
		音 圧 等		/		
		鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動	/		
		音 量 調 整 器		/		
表 示 灯			/			
警 鐘 ・ 等	周 囲 の 状 況		/			
	外 形		/			
	機 能		/			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 表中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第二十五条の二第二項第三号リに規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。

総 合 点 検								
音響装置・スピーカーの音圧		92dB~97dB		○				
総 合 作 動				○				
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名
	普通騒音計	NA-9	H25.4	リオン				
	回路計	A-240	H26.4	日置				
	絶縁抵抗計	3323	H27.4	共立電機				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配線点検票（設備名 非常警報設備）								
名 称	鈴鹿市営 十宮団地					防 火 管 理 者		
所 在	三重県鈴鹿市十宮町3丁目16番2号					立 会 者		
点検種別	総合		点検年月日	令和 6年 8月 23日 ~ 令和 6年 8月 24日				
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名 久畑防災株式会社 TEL				
				住所 三重県鈴鹿市北玉垣町1779-10				
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容		
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容			
総 合 点 検								
専 用 回 路	備考1. 参照			○				
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB-20A			○				
ヒ ュ ー ズ 類				/				
絶 縁 抵 抗	常用 50 MΩ 非常 - MΩ			○				
耐 熱 保 護				○				
備 考	1. 専用回路							
	A棟 A棟1階東PS内分電盤							
	B棟 B棟1階中PS内分電盤							
	C, D棟 D棟1階西PS内分電盤							
	E棟 E棟1階中西PS内分電盤							
	F棟 F棟1階中北PS内分電盤							
	集会所 集会所内分電盤							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名
	絶縁抵抗計	3323	H27. 4	共立電機				
	回路計	A-240	H26. 4	日置				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

非常警報一覧表						点検年月日	6年8月23日～24日
(件名:鈴鹿市営 十宮団地)						点検者	
設置場所	製造社名	型式	予備電池	端子電圧	トリクル電圧	点検結果	備考
【A棟】							
西 1階	松下電工㈱	BG7032	BG9905 6V 0.29Ah	6.13V	11.7V	○	
西 2階	松下電工㈱	BG7032	BG9905 6V 0.29Ah	6.11V	12.0V	○	
西 3階	松下電工㈱	BG7032	BG9905 6V 0.29Ah	6.07V	12.0V	○	
東 1階	松下電工㈱	BG7032	BG9905 6V 0.29Ah	6.01V	12.4V	○	
東 2階	松下電工㈱	BG7032	BG9905 6V 0.29Ah	6.13V	12.0V	○	
東 3階	松下電工㈱	BG7032	BG9905 6V 0.29Ah	6.17V	12.0V	○	
【B棟】							
西 1階	松下電工㈱	BG7032	BG9905 6V 0.29Ah	6.63V	12.3V	○	
西 2階	松下電工㈱	BG7032	BG9905 6V 0.29Ah	6.90V	13.0V	○	
西 3階	松下電工㈱	BG7032	BG9905 6V 0.29Ah	6.53V	12.7V	○	
中 1階	パナソニック電工㈱	BG7033H	BG9905 6V 0.29Ah	6.58V	13.3V	○	
中 2階	松下電工㈱	BG7032	BG9905 6V 0.29Ah	6.07V	12.0V	○	
中 3階	パナソニック電工㈱	BG7033H	BG9905 6V 0.29Ah	6.15V	13.0V	○	
東 1階	松下電工㈱	BG7032	BG9905 6V 0.29Ah	6.10V	11.8V	○	
東 2階	松下電工㈱	BG7032	BG9905 6V 0.29Ah	6.00V	12.0V	○	
東 3階	松下電工㈱	BG7032	BG9905 6V 0.29Ah	6.15V	12.0V	○	
【C棟】							
西 1階	パナソニック電工㈱	BG7033H	BG9905 6V 0.29Ah	6.15V	12.5V	○	
西 2階	パナソニック電工㈱	BG7021H	BG9905 6V 0.29Ah	6.11V	13.0V	○	
西 3階	パナソニック電工㈱	BG7021H	BG9905 6V 0.29Ah	6.28V	12.0V	○	
東 1階	パナソニック電工㈱	BG7033H	BG9905 6V 0.29Ah	6.13V	12.0V	○	
東 2階	パナソニック電工㈱	BG7033H	BG9905 6V 0.29Ah	6.00V	12.5V	○	
東 3階	パナソニック電工㈱	BG7033H	BG9905 6V 0.29Ah	6.15V	13.0V	○	

[illegible]

[illegible]

避難器具点検票										
名 称	鈴鹿市営 十宮団地						防 火 管 理 者			
所 在	三重県鈴鹿市十宮町3丁目16番2号						立 会 者			
点検種別	機 器 ・ 総 合		点検年月日	令和 6年 8月 23日 ~ 令和 6年 8月 24日						
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名 久畑防災株式会社 TEL						
				住所 三重県鈴鹿市北玉垣町1779-10						
設 置 階	2階・3階・4階									
設 置 場 所	屋外ベランダ 別紙避難器具一覧表参照									
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容			
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容					
機 器 点 検										
周 囲 の 状 況	設 置 場 所	屋外ベランダ		○						
	操 作 面 積 等	0.5㎡以上		○						
	開 口 部	600×600		○						
	降 下 空 間			○						
	避 難 空 地	直下階ベランダ		○						
標 識			○							
器 具 本 体	避 難 は し ご	縦 棒			○					
		横 さ ん			○					
		突 子			○					
		結 合 部 等			○					
		可 動 部	外 形			○				
			機 能			○				
	緩 降 機	つ り 下 げ 金 具				○				
		調 速 機	外 形			/				
			機 能			/				
		調 速 機 の 連 結 部				/				
		ロ ー プ				/				
		着 用 具				/				
	す べ り 台	ロ ー プ と 着 用 具 の 緊 結 部				/				
		底 板 及 び 側 板				/				
		す べ り 面 の 勾 配				/				
手 す り				/						
す べ り 棒	す べ り 棒				/					
	避 難 ロ ー プ	ロ ー プ 本 体				/				
		結 合 部				/				
つ り 下 げ 金 具				/						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

器 具 本 体	避難橋	床板、手すり等			/			
		接合部			/			
		可動部	外形		/			
			機能		/			
	避難用タラップ	踏み板、手すり等			/			
		接合部			/			
		可動部	外形		/			
			機能		/			
	救助袋	本体布及び展張部材			/			
		縫い合せ部			/			
		保護装置(斜降式の救助袋に限る。)			/			
		接合部			/			
取付具・支持部	可動部	外形		/				
		機能		/				
	固定環	上蓋		○				
		下蓋		○				
使用方法の表示			○					
格納状況	格納箱			○				
	格納状況			○				
総合点検								
器具の取付け等			/					
降下			/					
格納			/					
測 定 機 器	1. 5部屋は不在の為今回点検できず。(詳細は、別紙一覧表備考欄参照)							
測 定 機 器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	巻き尺		H16.4	コクヨ				
	トルクレンチ		H16.4	KTC				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

避難器具一覧表

避難器具一覧表								
名 称		鈴鹿市営 十宮団地						
点 検 年 月 日		令和 6年 8月 23日 ～ 令和 6年 8月 24日						
設 置 場 所	種 類	製造者名	型 式	長さ (m)	自重 (kg)	製造番号	製造年	備 考
A 棟 6								
西 2階 3A号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第52-3号	2.0	16.3	7358	S57.12	
西 3階 5号室	避難はしご	ヤマトプロテック(株)	は第20-3号	2.0	9.3	V02102	2011.3	
西 4階 7号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第52-3号	2.0	16.3	5063	S56.11	
東 2階 12号室	避難はしご	ヤマトプロテック(株)	は第18-13号	2.0	9.2	014169	2008.10	
東 3階 14号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第52-3号	2.0	16.3	1565	S57.4	
東 4階 16号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第52-3号	2.0	16.3	2485	S57.5	
B 棟 6								
西 2階 19号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第24-1号	2.0	14.3	103715	H27.11	
西 3階 21号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第24-1号	2.0	14.3	103926	H27.11	
西 4階 23号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第24-1号	2.0	14.3	103762	H27.11	
東 2階 36号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第24-1号	2.0	14.3	103928	H27.11	今回不在の為 点検できず
東 3階 38号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第24-1号	2.0	14.3	103712	H27.11	
東 4階 40号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第24-1号	2.0	14.3	103720	H27.11	
C 棟 3								
西 2階 3A号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第24-1号	2.0	14.3	103711	H27.11	
西 3階 5号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第24-1号	2.0	14.3	-	H27.11	
西 4階 7号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第24-1号	2.0	14.3	103724	H27.11	
D 棟 3								
東 2階 12号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第24-1号	2.0	14.3	103927	H27.11	
東 3階 14号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第24-1号	2.0	14.3	103714	H27.11	今回不在の為 点検できず
東 4階 16号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第24-1号	2.0	14.3	103719	H27.11	
備 考								

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

[illegible]

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

別記様式第1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書		
6年 9月 9日		
鈴鹿市消防長 殿		
届出者		
住所 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号		
氏名 鈴鹿市長 末松 則子		
電話番号 059-382-1100(代)		
下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。 記		
防火対象物	所在地	三重県鈴鹿市桜島町五丁目7番地1号
	名称	鈴鹿市営 桜島団地
	用途	令 別表第1 (5)項 □ 共同住宅
	規模	地上 別紙参照 階 地下 別紙参照 階 延べ面積 別紙参照 m ²
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等		消火器具 非常警報設備 避難設備 誘導灯設備
※受付欄		※経過欄
-6.9.10 		473
		※備考 点検票に記載の不備事項は、速やかに改善してください。

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
 - 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
 - ※印欄は、記入しないこと。

[illegible]

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

別記様式 3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者						設 備 名
住 所	三重県鈴鹿市北玉垣町1779-10			氏 名		
社 名	久畑防災株式会社			電話番号		
資格		消防設備士				消火器具 非常警報設備 避難設備 誘導灯設備
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種	特 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	4 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月	
乙 種	6 類	年 月 日			年 月	
乙 種	7 類	年 月 日			年 月	
備考						
資格		消防設備点検資格者				
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種		年 月 日		年 月 日		
第 1 種		R6年 8月 28日		R12年 3月 31日		
第 2 種		R6年 8月 29日		R12年 3月 31日		

点 検 者						設 備 名
住 所				氏 名		
社 名				電話番号		
資格		消防設備士				
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種	特 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	4 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月	
乙 種	6 類	年 月 日			年 月	
乙 種	7 類	年 月 日			年 月	
備考						
資格		消防設備点検資格者				
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種		年 月 日		年 月 日		
第 1 種		年 月 日		年 月 日		
第 2 種		年 月 日		年 月 日		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合に、当該所属会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

別記様式第2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名 称	鈴鹿市営 桜島団地		防 火 管 理 者	
所 在 地	三重県鈴鹿市桜島町五丁目7番地1号		点検実施 責 任 者	久畑防災株式会社
点検種別	機器点検 ・ <u>総合点検</u> (設備等設置維持 計画による点検)	点検年月日	令和 6年 8月 24日 ~ 令和 6年 8月 25日	
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者
	判 定	不 良 内 容		
消火器具	良 ・ <u>不良</u>	表示板経年劣化×21枚	取替必要	
	良 ・ <u>不良</u>	廃棄必要消火器×1本	廃棄必要	
非常警報設備	<u>良</u> ・ 不良	異常なし		
避難器具設備	<u>良</u> ・ 不良	異常なし		
誘導灯設備	<u>良</u> ・ 不良	異常なし		
	良 ・ 不良			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 火 器 具 点 検 票														
名 称	鈴鹿市営 桜島団地										防 火 管 理 者			
所 在	三重県鈴鹿市桜島町五丁目7番地1号										立 会 者			
点検種別	機器点検		点検年月日	令和 6年 8月 24日 ~ 令和 6年 8月 25日										
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名 久畑防災株式会社 TEL										
				住所 三重県鈴鹿市北玉垣町1779-10										
点 検 項 目			点 検 結 果						措 置 内 容					
			消 火 器 の 種 別										判 定	不 良 内 容
			A	B	C	D	E	F						
機 器 点 検														
設 置 状 況	設 置 場 所	○						○						
	設 置 間 隔	○						○						
	適 応 性	○						○						
	耐 震 措 置	/						/						
表 示 ・ 標 識		21						×	その2備考※1. 参照					
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	1						×	その2備考※2. 参照					
	安 全 栓 の 封	○						○						
	安 全 栓	○						○						
	使用済みの表示装置	○						○						
	押し金具・レバー等	○						○						
	キ ャ ッ プ	○						○						
	ホ ー ス	○						○						
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○						○						
	指 示 圧 力 計	○						○						
	圧 力 調 整 器	/						/						
	安 全 弁	/						/						
	保 持 装 置	/						/						
車 輪 (車 載 式)	/						/							
ガ ス 導 入 管 (車 載 式)	/						/							

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第1

消火器具(その2)

消火器の内部等・機能	本体・内筒等	本体容器	／						／		
	内筒等	筒等	／						／		
	液面表示	液面表示	／						／		
	消火剤	性状	／						／		
	消火剤量	消火剤量	／						／		
	加圧用ガス容器	加圧用ガス容器	／						／		
	カッター・押し金具	カッター・押し金具	／						／		
	ホース	ホース	／						／		
	開閉式ノズル・切替式ノズル	開閉式ノズル・切替式ノズル	／						／		
	指示圧力計	指示圧力計	／						／		
	使用済みの表示装置	使用済みの表示装置	／						／		
	圧力調整器	圧力調整器	／						／		
	安全弁・減圧孔 (排圧栓を含む。)	安全弁・減圧孔 (排圧栓を含む。)	／						／		
	粉上り防止用封板	粉上り防止用封板	／						／		
	パッキン	パッキン	／						／		
サイホン管・ガス導入管	サイホン管・ガス導入管	／						／			
ろ過網	ろ過網	／						／			
放射能力	放射能力	／						／			
消火器の耐圧性能		／							／		
簡易消火具	外形	／	／	／	／	／	／	／	／		
	水量等	／	／	／	／	／	／	／	／		
備考	※1. 下記に設置の消火器表示板×21枚は、経年劣化している為取替が必要です。 (C棟×5枚・D棟×3枚・F棟×4枚G棟×5枚・H棟×4枚)										
	※2. 廃棄必要な消火器×1本が、集会所にある為廃棄処理が必要です。										
測定機器	機器名	型	式	校正年月日	製造者名	機器名	型	式	校正年月日	製造者名	
	キャップスパナ			H16.4	日本ドライ						
	秤			H16.4	石田						
	巻き尺			H16.4	コクヨ						
器 種 名				設 置 数	点 検 数	合 格 数	要 修 理 数	廃 棄 数			
外形 蓄圧式粉末小型				91	91	91	0	0			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種類欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 火 器 一 覧 表

名 称		鈴鹿市営・桜島団地										
点検年月日		令和 6年 8月 24日 ～ 令和 6年 8月 25日										
番号	設置場所	種別	型	式	容量	製造者	製造年	製造番号	製品名	型式番号	判定	備 考
	【A棟】											
1	1階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ハツタ	2024	C000701	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	
2	2階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2018	040235	YA-10WX	消第27-59-1号	○	
3	3階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2023	C026342	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	
4	4階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2023	C026135	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	
5	1階中	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2020	C013194	PAN10Wxe	消第29-15号	○	
6	2階中	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2018	040272	YA-10WX	消第27-59-1号	○	
7	3階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029762	PAN-4Wxe	消第23-150号	○	
8	4階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029641	PAN-4Wxe	消第23-150号	○	
9	1階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2023	C026318	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	
10	2階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029788	PAN-4Wxe	消第23-150号	○	
11	3階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029799	PAN-4Wxe	消第23-150号	○	
12	4階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029640	PAN-4Wxe	消第23-150号	○	
	【B棟】											
13	1階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2022	C056414	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	
14	2階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V291961	YA-10XIII	消第26-4-1号	○	
15	3階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V293173	YA-10XIII	消第26-4-1号	○	
16	4階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V293201	YA-10XIII	消第26-4-1号	○	
17	1階中	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2020	C013192	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	
18	2階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029444	PAN-4Wxe	消第23-150号	○	
19	3階中	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2023	C026301	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	
20	4階中	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2020	C013142	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	
21	1階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029445	PAN-4Wxe	消第23-150号	○	
22	2階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029452	PAN-4Wxe	消第23-150号	○	
23	3階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029454	PAN-4Wxe	消第23-150号	○	

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

消 火 器 一 覧 表

名 称		鈴鹿市営 桜島団地										
点検年月日		令和 6年 8月 24日 ~ 令和 6年 8月 25日										
番号	設置場所	種別	型	式	容量	製造者	製造年	製造番号	製品名	型式番号	判定	備 考
	【B棟】											
24	4階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2023	C026388	PAN-10WXe	消第29-15号	○	
	【C棟】											
25	1階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C000619	PAN-10WXe	消第29-15号	○	
26	2階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	ヤマト	2021	025188	YA-4NX	消第30-5号	○	
27	3階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029602	PAN-4WXe	消第23-150号	○	表示板劣化
28	4階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029776	PAN-4WXe	消第23-150号	○	表示板劣化
29	1階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029607	PAN-4WXe	消第23-150号	○	表示板劣化
30	2階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2020	C006172	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
31	3階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029609	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
32	4階中	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029605	PAN-4WXe	消第23-150号	○	表示板劣化
33	1階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2020	C002499	PAN-10WXe	消第29-15号	○	
34	2階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2022	C017354	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
35	3階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2022	C017170	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
36	4階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2023	C026321	PAN-10WXe	消第29-15号	○	表示板劣化
	【D棟】											
37	1階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2018	040231	YA-10NX	消第27-59-1号	○	
38	2階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V293810	YA-10XⅢ	消第27-59-1号	○	
39	3階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V297305	YA-10XⅢ	消第26-4-1号	○	
40	4階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2023	C026394	PAN-10WXe	消第29-15号	○	
41	1階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2019	E000009	PAN-10WXe	消第29-15号	○	表示板劣化
42	2階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2022	C017178	PAN-4WXe	消第23-150号	○	表示板劣化
43	3階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2024	C029608	PAN-4WXe	消第23-150号	○	表示板劣化
44	4階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2023	C026361	PAN-10WXe	消第29-15号	○	

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

消 火 器 一 覧 表

名 称		鈴鹿市営 桜島団地										
点検年月日		令和 6年 8月 24日 ~ 令和 6年 8月 25日										
番号	設置場所	種別	型	式	容量	製造者	製造年	製造番号	製品名	型式番号	判定	備 考
	【E棟】											
45	1階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2021	178304	YA-10NX	消第27-60-1号	○	
46	2階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2018	040260	YA-10NX	消第27-59-1号	○	
47	3階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C000658	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	
48	4階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V291976	YA-10XIII	消第23-150号	○	
49	1階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2022	C017356	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
50	2階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C000624	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	
51	3階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ハツタ	2015	V293161	YA-10XIII	消第26-4-1号	○	
52	4階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C000611	PAN-10Wxe	消第23-101号	○	
	【F棟】											
53	1階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2022	C017358	PAN-4WXe	消第23-150号	○	
54	2階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2021	155053	YA-10NX	消第27-60-1号	○	
55	3階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2021	178326	YA-10NX	消第27-60-1号	○	
56	4階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C000668	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	表示板劣化
57	1階中	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C000636	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	表示板劣化
58	2階中	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C000705	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	
59	3階中	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C000693	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	
60	4階中	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C000628	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	
61	1階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C000688	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	
62	2階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C000540	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	表示板劣化
63	3階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C000672	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	表示板劣化
64	4階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C000654	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

消 火 器 一 覧 表

名 称		鈴鹿市営 桜島団地										
点検年月日		令和 6年 8月 24日 ～ 令和 6年 8月 25日										
番号	設置場所	種別	型	式	容量	製造者	製造年	製造番号	製品名	型式番号	判定	備 考
	【G棟】											
65	1階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2015	V060379	YA-10XIII	消第26-4-1号	○	
66	2階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C000728	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	
67	3階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C000640	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	
68	4階西	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2022	C017089	PAN-4Wxe	消第23-150号	○	表示板劣化
69	1階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2020	C013139	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	表示板劣化
70	2階東	粉末 ABC	4	蓄圧	1.2 kg	日本ドライ	2022	C017338	PAN-4Wxe	消第23-150号	○	表示板劣化
71	3階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2018	040247	YA-10NX	消第27-59-1号	○	表示板劣化
72	4階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2024	C000637	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	表示板劣化
	【H棟】											
73	1階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2017	V049159	YA-10NX	消第27-59-1号	○	表示板劣化
74	2階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2021	178277	YA-10NX	消第27-60-1号	○	表示板劣化
75	3階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ハツタ	2024	C000641	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	
76	4階西	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ハツタ	2024	C000675	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	表示板劣化
77	1階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2021	155041	YA-10NX	消第27-60-1号	○	
78	2階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	ヤマト	2021	159781	YA-10NX	消第27-60-1号	○	
79	3階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2020	C013144	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	
80	4階東	粉末 ABC	10	蓄圧	3.0 kg	日本ドライ	2020	C013143	PAN-10Wxe	消第29-15号	○	表示板劣化

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

消 火 器 一 覽 表

[illegible]

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

非常警報器具及び設備点検票						
名 称	鈴鹿市営 桜島団地					防 火 管 理 者
所 在	三重県鈴鹿市桜島町五丁目7番地1号					立 会 者
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	令和 6年 8月 24日 ~ 令和 6年 8月 25日			
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名	久畑防災株式会社 TEL		
			住所	三重県鈴鹿市北玉垣町1779-10		
点 検 設 備 名	操 作 部 ・ 複 合 装 置	製造者名 非常警報一覧参照	増 幅 器	製造者名		
		型 式 等 非常警報一覧参照		型 式 等		
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
非常電源 (内蔵型)	外 形	Ni-cd 円筒型ニッケル蓄電池	○			
	表 示	非常警報一覧参照	○			
	端子電圧	非常警報一覧参照 V	○			
	切替装置	自動切替	○			
	充電装置		○			
	結 線 接 続	コネクター接続式	○			
非常ベル・自動式サイレン	起動装置	周 囲 の 状 況		○		
		外 形	押ボタン	○		
		表 示		○		
	操作部・複合装置	機 能		○		
		外 形		○		
		表 示		○		
		電 圧 計	V	/		
		ス イ ッ チ 類		○		
		ヒ ュ ー ズ 類	A	○		
		継 電 器		○		
		表 示 灯		○		
		結 線 接 続		○		
	ベル・サイレン	接 地		/		
		予 備 品 等	ヒューズ	○		
		外 形		○		
取 付 状 態			○			
音 圧 等			○			
	鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動	○			
	表 示 灯		○			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第14

非常警報器具及び設備(その2)

放 送 器 備	起 動 装 置	周 囲 の 状 況		/		
		外 形		/		
		押 し ボ タ ン 等		/		
		発 信 機 ・ 非 常 電 話		/		
		自 動 火 災 報 知 設 備 と の 連 動		/		
	増 幅 器 等	周 囲 の 状 況		/		
		外 形		/		
		表 示		/		
		電 圧 計	AC V	/		
		ス イ ッ チ 類		/		
		保 護 板		/		
		ヒ ュ ー ズ 類	A	/		
		継 電 器		/		
		計 器 類		/		
		表 示 灯		/		
		結 線 接 続		/		
		接 地		/		
		回 路 選 択		/		
		2 以 上 の 操 作 部 等		/		
		遠 隔 操 作 器 の 連 動		/		
		非 常 用 放 送 切 替		/		
		※地震動予報等に係る放送切替		/		
		回 路 短 絡		/		
		音 声 警 報 音		/		
		火 災 音 信 号		/		
	マ イ ク ロ ホ ン		/			
	予 備 品 等		/			
	ス ピ ー カ ー 表	外 形		/		
		取 付 状 態		/		
		音 圧 等		/		
		鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動	/		
		音 量 調 整 器		/		
	警 鐘 ・ 等	表 示 灯		/		
周 囲 の 状 況			/			
外 形			/			
		機 能		/		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第二十五条の二第二項第三号に規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。

総 合 点 検								
音響装置・スピーカーの音圧		91dB~97dB		○				
総 合 作 動				○				
備 考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名
	普通騒音計	NA-9	H25.4	リオン				
	回路計	A-240	H26.4	日置				
	絶縁抵抗計	3323	H27.4	共立電機				

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配線点検票（設備名 非常警報設備）							
名 称	鈴鹿市営 桜島団地						防 火 管 理 者
所 在	三重県鈴鹿市桜島町五丁目7番地1号						立 会 者
点検種別	総合		点検年月日	令和 6年 8月 24日 ~ 令和 6年 8月 25日			
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL			
				久畑防災株式会社			
			住所				
			三重県鈴鹿市北玉垣町1779-10				
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容	
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
総 合 点 検							
専 用 回 路	備考1. 参照			○			
開 閉 器 ・ 遮 断 器	備考1. 参照			○			
ヒ ュ ー ズ 類				/			
絶 縁 抵 抗	常用 50 MΩ 非常 - MΩ			○			
耐 熱 保 護				○			
備 考	1. 専用分電盤						
	A棟 1階中央PS NFB-20A						
	B棟 1階中央PS NFB-20A						
	C棟 1階中央PS NFB-20A						
	D棟 1階西PS NFB-20A						
	E棟 1階西PS NFB-20A						
	F棟 1階中央PS NFB-20A						
	G棟 1階東PS NFB-20A						
	H棟 G棟1階東PS NFB-20A						
	I棟 1階西PS NFB-20A						
集会所 集会所厨房内 NFB-20A							
測 定 機 器	機 器 名 型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名 型 式	校正年月日	製 造 者 名	
	絶縁抵抗計	3323	H27. 4	共立電機			
	回路計	A-240	H26. 4	日置			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

非常警報一覧表						点検年月日	6年8月24日～25日
(件名: 鈴鹿市営 桜島団地 /)						点検者	
設置場所	製造社名	型式	予備電池	端子電圧	トリクル電圧	点検結果	備考
【A棟】							
西 1階	松下電工㈱	BG7021H	BG9905 6V 0.29Ah	6.60V	14.9V	○	
西 2階	パナソニック電工㈱	BG7033H	BG9905 6V 0.29Ah	6.45V	15.0V	○	
西 3階	松下電工㈱	BG7033H	BG9905 6V 0.29Ah	6.20V	13.3V	○	
中 1階	松下電工㈱	BG7033H	BG9905 6V 0.29Ah	6.22V	12.7V	○	
中 2階	松下電工㈱	BG7033	BG9905 6V 0.29Ah	6.44V	13.0V	○	
中 3階	松下電工㈱	BG7033H	BG9905 6V 0.29Ah	6.21V	13.3V	○	
東 1階	松下電工㈱	BG7033H	BG9905 6V 0.29Ah	6.00V	13.0V	○	
東 2階	松下電工㈱	BG7033	BG9905 6V 0.29Ah	6.16V	12.9V	○	
東 3階	松下電工㈱	BG7033H	BG9905 6V 0.29Ah	6.68V	14.2V	○	
【B棟】							
西 1階	パナソニック電工㈱	BG7033H	BG9905 6V 0.29Ah	6.35V	13.3V	○	
西 2階	パナソニック電工㈱	BG7033H	BG9905 6V 0.29Ah	6.40V	14.0V	○	
西 3階	パナソニック電工㈱	BG7033H	BG9905 6V 0.29Ah	6.33V	14.4V	○	
中 1階	松下電工㈱	BG7033H	BG9905 6V 0.29Ah	6.48V	14.0V	○	
中 2階	パナソニック電工㈱	BG7033H	BG9905 6V 0.29Ah	6.66V	13.9V	○	
中 3階	松下電工㈱	BG7013	BG79104 7.2V 0.45Ah	6.31V	13.3V	○	
東 1階	松下電工㈱	BG7033H	BG9905 6V 0.29Ah	6.55V	13.0V	○	
東 2階	松下電工㈱	BG7033H	BG9905 6V 0.29Ah	6.00V	13.2V	○	
東 3階	パナソニック電工㈱	BG7033H	BG9905 6V 0.29Ah	6.12V	14.0V	○	
【C棟】							
西 1階	松下電工㈱	BG7033	BG9905 6V 0.29Ah	6.00V	14.0V	○	
西 2階	パナソニック電工㈱	BG7033H	BG9905 6V 0.29Ah	6.25V	13.6V	○	
西 3階	松下電工㈱	BG7033	BG9905 6V 0.29Ah	6.13V	13.6V	○	
中 1階	松下電工㈱	BG7033	BG9905 6V 0.29Ah	6.33V	13.0V	○	
中 2階	松下電工㈱	BG7033	BG9905 6V 0.29Ah	6.00V	12.0V	○	

非常警報一覧表						点検年月日	6年8月24日～25日
(件名: 鈴鹿市営 桜島団地)						点検者	
設置場所	製造社名	型式	予備電池	端子電圧	トリクル電圧	点検結果	備考
【C棟】							
中 3階	松下電工㈱	BG7033	BG9905 6V 0.29Ah	6.00V	13.0V	○	
東 1階	松下電工㈱	BG7033H	BG9905 6V 0.29Ah	6.25V	12.7V	○	
東 2階	松下電工㈱	BG7033	BG9905 6V 0.29Ah	6.30V	13.0V	○	
東 3階	松下電工㈱	BG7021H	BG9905 6V 0.29Ah	6.45V	12.1V	○	
【D棟】							
西 1階	パナソニック㈱	BG7023HK	BG9905 6V 0.29Ah	6.66V	13.8V	○	
西 2階	松下電工㈱	BG7033	BG9905 6V 0.29Ah	6.40V	13.0V	○	
西 3階	松下電工㈱	BG7033	BG9905 6V 0.29Ah	6.11V	13.5V	○	
東 1階	松下電工㈱	BG7033H	BG9905 6V 0.29Ah	6.07V	13.0V	○	
東 2階	松下電工㈱	BG7033	BG9905 6V 0.29Ah	6.63V	12.0V	○	
東 3階	松下電工㈱	BG7033	BG9905 6V 0.29Ah	6.11V	12.6V	○	
【E棟】							
西 1階	パナソニック㈱	BG7023HK	BG9905 6V 0.29Ah	6.43V	12.3V	○	
西 2階	松下電工㈱	BG7033	BG9905 6V 0.29Ah	6.01V	13.0V	○	
西 3階	松下電工㈱	BG7033	BG9905 6V 0.29Ah	6.13V	12.5V	○	
東 1階	松下電工㈱	BG7033	BG9905 6V 0.29Ah	6.00V	12.4V	○	
東 2階	松下電工㈱	BG7033	BG9905 6V 0.29Ah	6.00V	12.0V	○	
東 3階	松下電工㈱	BG7033	BG9905 6V 0.29Ah	6.11V	13.3V	○	
【F棟】							
西 1階	ホーチキ㈱	BHB-4111	5-AA250 6V 0.25Ah	6.25V	6.87V	○	
西 2階	ホーチキ㈱	BHB-4111	5-AA250 6V 0.25Ah	6.00V	6.34V	○	
西 3階	ホーチキ㈱	BHC-4111	5-AA250 6V 0.25Ah	6.35V	6.60V	○	
中 1階	ホーチキ㈱	BHB-4111	5-AA250 6V 0.25Ah	6.20V	6.00V	○	
中 2階	ホーチキ㈱	BHC-4111	5-AA250 6V 0.25Ah	6.00V	6.15V	○	

[illegible]

[illegible]

避難器具点検票							
名 称	鈴鹿市営 桜島団地					防火 管理者	
所 在	三重県鈴鹿市桜島町五丁目7番地1号					立会者	
点検種別	機 器 ・ 総合	点検年月日	令和 6年 8月 24日 ~ 令和 6年 8月 25日				
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名 久畑防災株式会社 TEL				
			住所 三重県鈴鹿市北玉垣町1779-10				
設 置 階	2階・3階・4階						
設 置 場 所	屋外ベランダ 別紙避難器具一覧表参照						
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容		
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容			
機 器 点 検							
周 囲 の 状 況 標 器 具 本 体	設 置 場 所	屋外ベランダ	○				
	操 作 面 積 等	0.5㎡以上	○				
	開 口 部	600×600	○				
	降 下 空 間		○				
	避 難 空 地	直下階ベランダ	○				
	識 別		○				
	避難 はしご	縦 棒		○			
		横 さ ん		○			
		突 子		○			
		結 合 部 等		○			
		可 動 部	外 形		○		
			機 能		○		
	つ り 下 げ 金 具		○				
	緩 降 機	調 速 機	外 形	／			
			機 能	／			
		調 速 機 の 連 結 部		／			
		ロ ー プ		／			
		着 用 具		／			
		ロープと着用具の緊結部		／			
す べ り 台	底 板 及 び 側 板		／				
	す べ り 面 の 勾 配		／				
	手 す り		／				
	す べ り 棒		／				
避 難 ロ ー プ	ロ ー プ 本 体		／				
	結 合 部		／				
	つ り 下 げ 金 具		／				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

器 具 本 体	避難橋	床板、手すり等		/				
		接合部		/				
		可動部	外形		/			
			機能		/			
	避難用タラップ	踏み板、手すり等		/				
		接合部		/				
		可動部	外形		/			
			機能		/			
	救助袋	本体布及び展張部材		/				
		縫い合せ部		/				
		保護装置(斜降式の救助袋に限る。)		/				
		接合部		/				
取付具・支持部	可動部	取付具		○				
		支持部		○				
	固定環	上蓋		○				
		下蓋		○				
ハッチ	使用方法の表示		○					
	格納状況	格納箱		○				
格納状況	格納状況		○					
	総合点検							
器具の取付け等	格納		○					
	降下		○					
	格納		○					
備考	1. 5部屋は、不在の為今回点検できず。(詳細は、別紙一覧表備考欄参照)							
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	トルクレンチ		H16.4	KTC				
	巻き尺		H16.4	コクヨ				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

避難器具一覧表

避難器具一覧表								
名 称		鈴鹿市営 桜島団地						
点 検 年 月 日		令和 6年 8月 24日 ～ 令和 6年 8月 25日						
設 置 場 所	種 類	製造者名	型 式	長さ (m)	自重 (kg)	製造番号	製造年	備 考
A 棟								
西 2階 43号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第24-1号	2.0	14.3	256510	2020.1	
西 3階 45号室	避難はしご	松本工業(株)	は第18-11号	2.0	11.1	000136	H28.1	
西 4階 47号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第24-1号	2.0	14.3	256503	2020.1	今回不在の為 点検できず
東 2階 60号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第24-1号	2.0	14.3	256501	2020.1	
東 3階 62号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第24-1号	2.0	14.3	256505	2020.1	
東 4階 64号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第24-1号	2.0	14.3	256509	2020.1	
B 棟								
西 2階 19号室	避難はしご	ヤマトプロ テック(株)	は第18-13号	2.0	9.2	005798	2008.3	
西 3階 21号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第24-1号	2.0	14.3	256508	2020.1	
西 4階 23号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第24-1号	2.0	14.3	256502	2020.1	
東 2階 36号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第24-1号	2.0	14.3	256504	2020.1	
東 3階 38号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第24-1号	2.0	14.3	256507	2020.1	
東 4階 40号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第24-1号	2.0	14.3	256506	2020.1	
C 棟								
西 2階 3A号室	避難はしご	オリロー(株)	は第26-1-1号	2.0	9.1	2079	2021.2	
西 3階 5号室	避難はしご	オリロー(株)	は第26-1-1号	2.0	9.1	1869	2021.2	今回不在の為 点検できず
西 4階 7号室	避難はしご	オリロー(株)	は第26-1-1号	2.0	9.1	19731	2018.12	
東 2階 20号室	避難はしご	オリロー(株)	は第26-1-1号	2.0	9.1	2072	2021.2	
東 3階 22号室	避難はしご	オリロー(株)	は第26-1-1号	2.0	9.1	2199	2021.2	
東 4階 24号室	避難はしご	ヤマトプロ テック(株)	は第18-13号	2.0	9.2	001366	2009.10	
備 考								

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

避難器具一覧表

避難器具一覧表								
名 称		鈴鹿市営 桜島団地						
点 検 年 月 日		令和 6年 8月 24日 ～ 令和 6年 8月 25日						
設 置 場 所	種 類	製造者名	型 式	長さ (m)	自重 (kg)	製造番号	製造年	備 考
D 棟								
西 2階 3A号室	避難はしご	オリロー(株)	は第26-1-1号	2.0	9.1	2080	2021.2	
西 3階 5号室	避難はしご	オリロー(株)	は第26-1-1号	2.0	9.1	2214	2021.2	
西 4階 7号室	避難はしご	オリロー(株)	は第26-1-1号	2.0	9.1	4070	2021.3	
東 2階 12号室	避難はしご	オリロー(株)	は第26-1-1号	2.0	9.1	2076	2021.2	
東 3階 14号室	避難はしご	オリロー(株)	は第26-1-1号	2.0	9.1	2193	2021.2	今回不在の為 点検できず
東 4階 16号室	避難はしご	オリロー(株)	は第26-1-1号	2.0	9.1	2163	2021.2	
E 棟								
西 2階 19号室	避難はしご	オリロー(株)	は第26-1-1号	2.0	9.1	2169	2021.2	
西 3階 21号室	避難はしご	オリロー(株)	は第26-1-1号	2.0	9.1	4065	2021.3	
西 4階 23号室	避難はしご	オリロー(株)	は第26-1-1号	2.0	9.1	4063	2021.3	今回不在の為 点検できず
東 2階 28号室	避難はしご	オリロー(株)	は第26-1-1号	2.0	9.1	3987	2021.3	
東 3階 30号室	避難はしご	オリロー(株)	は第26-1-1号	2.0	9.1	4069	2021.3	
東 4階 32号室	避難はしご	オリロー(株)	は第26-1-1号	2.0	9.1	3928	2021.3	
F 棟								
西 2階 3A号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第24-1号	2.0	14.3	319213	2021.12	
西 3階 5号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第24-1号	2.0	14.3	319206	2021.12	
西 4階 7号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第24-1号	2.0	14.3	319216	2021.12	
東 2階 20号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第24-1号	2.0	14.3	319201	2021.12	
東 3階 22号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第24-1号	2.0	14.3	319202	2021.12	
東 4階 24号室	避難はしご	ナカ工業(株)	は第24-1号	2.0	14.3		2021.12	
備 考								

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A-4とすること。

避難器具一覧表

避難器具一覧表								
名 称		鈴鹿市営 桜島団地						
点 検 年 月 日		令和 6年 8月 24日 ～ 令和 6年 8月 25日						
設 置 場 所	種 類	製造者名	型 式	長さ (m)	自重 (kg)	製造番号	製造年	備 考
G 棟								
西 2階 3A号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第24-1号	2.0	14.3	319215	2021.12	
西 3階 5号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第24-1号	2.0	14.3	319218	2021.12	
西 4階 7号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第24-1号	2.0	14.3	319207	2021.12	
H 棟								
東 2階 20号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第24-1号	2.0	14.3	319209	2021.12	
東 3階 22号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第24-1号	2.0	14.3	319204	2021.12	
東 4階 24号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第24-1号	2.0	14.3	319208	2021.12	
I 棟								
西 2階 3A号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第24-1号	2.0	14.3	319214	2021.12	
西 3階 5号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第24-1号	2.0	14.3	319210	2021.12	
西 4階 7号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第24-1号	2.0	14.3	319211	2021.12	今回不在の為 点検できず
東 2階 12号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第24-1号	2.0	14.3	319212	2021.12	
東 3階 14号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第24-1号	2.0	14.3	319217	2021.12	
東 4階 16号室	避難はしご	ナカ工業㈱	は第24-1号	2.0	14.3	319205	2021.12	
備 考								

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

誘導灯及び誘導標識点検票									
名 称	鈴鹿市営 桜島団地						防 火 管理者		
所 在	三重県鈴鹿市桜島町五丁目7番地1号						立会者		
点検種別	機 器		点検年月日	令和 6年 8月 24日 ~ 令和 6年 8月 25日					
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名 久畑防災株式会社 TEL					
				住所 三重県鈴鹿市北玉垣町1779-10					
点 検 項 目			点 検 結 果					措 置 内 容	
			種別・容量等の内容			判 定	不 良 内 容		
			避難口	通 路	客 席				
機 器 点 検									
誘 導 灯	外 箱 ・ 表 示 面	種 類	○			○			
		視認障害等	○			○			
		外 形	○			○		清掃(即日)	
		表 示	○			○		"	
	非 常 電 源 (内蔵型)	外 形	○			○			
		表 示	○			○			
		機 能	○			○			
	光 源		○			○			
	点 検 ス イ ッ チ		○			○			
	ヒ ュ ー ズ 類		○			○			
	結 線 接 続		○			○			
	信 号 装 置 等	外 形	/			/			
結 線 接 続		/			/				
機 能		/			/				

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第16

誘導灯及び誘導標識点検票(その2)

誘導標識	外	形	/			/			
	視	認	障	害	等	/			
	採	光	又	は	照	明	/		
	※	表	示	面	の	輝	度	/	
	※	設	置	場	所	の	照	度	/
	※	※	ヒ	ュ	ー	ズ	類	/	
	※	※	結	線	接	続	/		
	※※※非常電源	外	形	/			/		
表		示	/			/			
機		能	/			/			
備考									
測定機器	機	器	名	型	式	校正年月日	製造者名	機	
	回路計		A-240			H26.4	日置	器	
	絶縁抵抗計		3323			H27.4	共立電機	名	
								型	

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量などの内容は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第2号）第5第3号(5)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
- 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
- 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

別記様式第26

配線点検票（設備名 誘導灯設備）							
名 称	鈴鹿市営 桜島団地						防 火 管 理 者
所 在	三重県鈴鹿市桜島町五丁目7番地1号						立 会 者
点検種別	総合		点検年月日	令和 6年 8月 24日 ~ 令和 6年 8月 25日			
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名	久畑防災株式会社 TEL			
			住所	三重県鈴鹿市北玉垣町1779-10			
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容	
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
総 合 点 検							
専 用 回 路	集会所厨房内分電盤		○				
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB-20A		○				
ヒ ュ ー ズ 類			/				
絶 縁 抵 抗	常用 50 MΩ 非常 - MΩ		○				
耐 熱 保 護			○				
備 考							
測 定 機 器	機 器 名 型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名 型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	
	絶縁抵抗計	3323	H27.4	共立電機			

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

[illegible]

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

