

令和7年度 放流水の水質検査結果

施設名		鈴鹿市クリーンセンター													
施設住所		鈴鹿市上野町630番地													
令和6年度				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料採取した年月日				R7.4.2	R7.5.7	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.6	R7.9.3	R7.10.1	R7.11.5	R7.12.3			
水質検査結果が得られた年月日				R7.4.15	R7.5.19	R7.6.17	R7.7.14	R7.8.22	R7.9.17	R7.10.14	R7.11.20	R7.12.24			
項目		単位	基 準	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4			
生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4			
	生物学的酸素要求量(BOD)	mg/l	50以下	1未満	1未満	1未満									
	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	—	0.5未満	1.2	2.2	2.5	2.9	2.8	2.9	0.5未満	0.5			
	浮遊物質量(S. S)	mg/l	70以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	5	1未満			
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l	1以下	1未満	1未満	1未満									
	フェノール類含有量	mg/l	1以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	銅含有量	mg/l	1以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満									
	亜鉛含有量	mg/l	2以下	0.012	0.006	0.008	0.005	0.005	0.018	0.005未満	0.005	0.005未満			
	溶解性鉄含有量	mg/l	10以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満									
	溶解性マンガン含有量	mg/l	10以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満									
	クロム含有量	mg/l	2以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満									
	大腸菌数	CFU/ml	800以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	窒素含有量	mg/l	60以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	1.6	0.5未満	1.7			
	燐含有量	mg/l	8以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満									
有害物質	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03以下										0.001未満		
	シアン化合物	mg/l	1以下										0.1未満		
	有機りん化合物	mg/l	1以下										0.1未満		
	鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下										0.01未満		
	六価クロム化合物	mg/l	0.5以下										0.02未満		
	砒素及びその化合物	mg/l	0.1以下										0.005未満		
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	0.005以下										0.0005未満		
	アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと										0.0005未満		
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003以下										0.0005未満		
	トリクロロエチレン	mg/l	0.1以下										0.002未満		
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下										0.0005未満		
	ジクロロメタン	mg/l	0.2以下										0.002未満		
	四塩化炭素	mg/l	0.02以下										0.0002未満		
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下										0.0004未満		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	1以下										0.002未満		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4以下										0.004未満		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3以下										0.0005未満		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下										0.0006未満		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下										0.0002未満		
	チウラム	mg/l	0.06以下										0.0006未満		
	シマジン	mg/l	0.03以下										0.0003未満		
	チオベンカルブ	mg/l	0.2以下										0.002未満		
	ベンゼン	mg/l	0.1以下										0.001未満		
	セレン及びその化合物	mg/l	0.1以下										0.002未満		
	ほう素及びその化合物	mg/l	10以下										0.02		
	ふつ素及びその化合物	mg/l	8以下										0.1未満		
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	100以下										1.6		
	1,4-ジオキサン	mg/l	0.5以下										0.05未満		

令和6年度 放流水の水質検査結果

令和5年度 放流水の水質検査結果

令和4年度 放流水の水質検査結果

施設名		鈴鹿市クリーンセンター																	
施設住所		鈴鹿市上野町630番地																	
令和4年度				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
試料採取した年月日				R4.4.6	R4.5.6	R4.6.1	R4.7.6	R4.8.3	R4.9.7	R4.10.5	R4.11.2	R4.12.7	R5.1.17	R5.2.1	R5.3.1				
水質検査結果が得られた年月日				R4.4.26	R4.5.24	R4.6.17	R4.7.25	R4.8.24	R4.9.27	R4.10.25	R4.11.21	R4.12.21	R5.1.31	R5.2.17	R5.3.14				
項目		単位	基 準																
生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	-	5.8以上8.6以下	7.3	7.6	7.2	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.3	7.4	7.2				
	生物学的酸素要求量(BOD)	mg/l	50以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		
	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	—	1.1	1.2	2.3	3.2	0.5	1.3	2.0	2.5	0.5未満	1.7	2.5	2.8				
	浮遊物質量(S. S)	mg/l	70以下	1未満	1	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l	1以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満								
	フェノール類含有量	mg/l	1以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	銅含有量	mg/l	1以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								
	亜鉛含有量	mg/l	2以下	0.005	0.006	0.015	0.008	0.006	0.006	0.006	0.008	0.005未満	0.012	0.010	0.011				
	溶解性鉄含有量	mg/l	10以下	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
	溶解性マンガン含有量	mg/l	10以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								
	クロム含有量	mg/l	2以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満								
	大腸菌群数	個/cm ³	3000以下	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	窒素含有量	mg/l	60以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5	0.5未満				
	燐含有量	mg/l	8以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満								
有害物質	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03以下												0.001未満				
	シアノ化合物	mg/l	1以下											0.1未満					
	有機りん化合物	mg/l	1以下											0.1未満					
	鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下											0.01未満					
	六価クロム化合物	mg/l	0.5以下											0.04未満					
	砒素及びその化合物	mg/l	0.1以下											0.005未満					
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	0.005以下											0.0005未満					
	アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと											0.0005未満					
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003以下											0.0005未満					
	トリクロロエチレン	mg/l	0.1以下											0.002未満					
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下											0.0005未満					
	ジクロロメタン	mg/l	0.2以下											0.002未満					
	四塩化炭素	mg/l	0.02以下											0.0002未満					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下											0.0004未満					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	1以下											0.002未満					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4以下											0.004未満					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3以下											0.0005未満					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下											0.0006未満					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下											0.0002未満					
	チウラム	mg/l	0.06以下											0.0006未満					
	シマジン	mg/l	0.03以下											0.0003未満					
	チオベンカルブ	mg/l	0.2以下											0.002未満					
	ベンゼン	mg/l	0.1以下											0.001未満					
	セレン及びその化合物	mg/l	0.1以下											0.002未満					
	ほう素及びその化合物	mg/l	10以下											0.01					
	ふつ素及びその化合物	mg/l	8以下											0.1未満					
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	100以下											0.1未満					
	1,4-ジオキサン	mg/l	0.5以下											0.05未満					