令和8年度　放流水の水質検査結果

施設名	鈴鹿市クリーンセンター
施設住所	鈴鹿市上野町630番地

	令和8年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	試料採取した年月日			R8.4.1	R8.5.11	R8.6.3	R8.7.1	R8.8.5	R8.9.2						
	水質検査結果が得られた年月日			R8.4.13	R8.5.21	R8.6.15	R8.7.13	R8.8.21	R8.9.15						
	項　　目	単　位	基　準												
生活環境項目	水素イオン濃度（pH）	－	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.6	7.7	7.6	7.6						
	生物学的酸素要求量（BOD）	mg/l	50以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	化学的酸素要求量（COD）	mg/l	—	0.5未満	1.1	1.8	2.3	2.6	0.5未満						
	浮遊物質量（S．S）	mg/l	70以下	1	1未満	1	1未満	1	1未満						
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l	1以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
	フェノール類含有量	mg/l	1以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	銅含有量	mg/l	1以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満						
	亜鉛含有量	mg/l	2以下	0.005未満	0.005未満	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満						
	溶解性鉄含有量	mg/l	10以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満						
	溶解性マンガン含有量	mg/l	10以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満						
	クロム含有量	mg/l	2以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満						
	大腸菌数	CFU/ml	800以下	0	0	0	0	0	0						
	窒素含有量	mg/l	60以下	0.5未満	0.6	0.5未満	1.0	0.8	1.7						
	燐含有量	mg/l	8以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06						
有害物質	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03以下												
	シアン化合物	mg/l	1以下												
	有機りん化合物	mg/l	1以下												
	鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下												
	六価クロム化合物	mg/l	0.5以下												
	砒素及びその化合物	mg/l	0.1以下												
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	0.005以下												
	アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと												
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003以下												
	トリクロロエチレン	mg/l	0.1以下												
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下												
	ジクロロメタン	mg/l	0.2以下												
	四塩化炭素	mg/l	0.02以下												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	1以下												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4以下												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3以下												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下												
	チウラム	mg/l	0.06以下												
	シマジン	mg/l	0.03以下												
	チオベンカルブ	mg/l	0.2以下												
	ベンゼン	mg/l	0.1以下												
	セレン及びその化合物	mg/l	0.1以下												
	ほう素及びその化合物	mg/l	10以下												
	ふっ素及びその化合物	mg/l	8以下												
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	100以下												
	1,4-ジオキサン	mg/l	0.5以下												

令和7年度　放流水の水質検査結果

施設名	鈴鹿市クリーンセンター
施設住所	鈴鹿市上野町630番地

令和7年度				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料採取した年月日				R7.4.2	R7.5.7	R7.6.4	R7.7.2	R7.8.6	R7.9.3	R7.10.1	R7.11.5	R7.12.3	R8.1.7	R8.2.4	R8.3.4
水質検査結果が得られた年月日				R7.4.15	R7.5.19	R7.6.17	R7.7.14	R7.8.22	R7.9.17	R7.10.14	R7.11.20	R7.12.24	R8.1.20	R8.2.18	R8.3.19
項　　目		単　位	基　準												
生活環境項目	水素イオン濃度（pH）	－	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.3	7.5	7.4
	生物学的酸素要求量（BOD）	mg/l	50以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	化学的酸素要求量（COD）	mg/l	—	0.5未満	1.2	2.2	2.5	2.9	2.8	2.9	0.5未満	0.5	1.4	2.0	2.4
	浮遊物質量（S．S）	mg/l	70以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	5	1未満	1	1未満	2
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l	1以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	フェノール類含有量	mg/l	1以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	銅含有量	mg/l	1以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	亜鉛含有量	mg/l	2以下	0.012	0.006	0.008	0.005	0.005	0.018	0.005未満	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005	0.005
	溶解性鉄含有量	mg/l	10以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	溶解性マンガン含有量	mg/l	10以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	クロム含有量	mg/l	2以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	大腸菌数	CFU/ml	800以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	窒素含有量	mg/l	60以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	1.6	0.5未満	1.7	3.9	0.9	0.5未満
	燐含有量	mg/l	8以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
有害物質	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03以下									0.001未満			
	シアン化合物	mg/l	1以下									0.1未満			
	有機りん化合物	mg/l	1以下									0.1未満			
	鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下									0.01未満			
	六価クロム化合物	mg/l	0.5以下									0.02未満			
	砒素及びその化合物	mg/l	0.1以下									0.005未満			
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	0.005以下									0.0005未満			
	アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと									0.0005未満			
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003以下									0.0005未満			
	トリクロロエチレン	mg/l	0.1以下									0.002未満			
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下									0.0005未満			
	ジクロロメタン	mg/l	0.2以下									0.002未満			
	四塩化炭素	mg/l	0.02以下									0.0002未満			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下									0.0004未満			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	1以下									0.002未満			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4以下									0.004未満			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3以下									0.0005未満			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下									0.0006未満			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下									0.0002未満			
	チウラム	mg/l	0.06以下									0.0006未満			
	シマジン	mg/l	0.03以下									0.0003未満			
	チオベンカルブ	mg/l	0.2以下									0.002未満			
	ベンゼン	mg/l	0.1以下									0.001未満			
	セレン及びその化合物	mg/l	0.1以下									0.002未満			
	ほう素及びその化合物	mg/l	10以下									0.02			
	ふっ素及びその化合物	mg/l	8以下									0.1未満			
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	100以下									1.6			
	1,4-ジオキサン	mg/l	0.5以下									0.05未満			

令和6年度　放流水の水質検査結果

施設名	鈴鹿市クリーンセンター
施設住所	鈴鹿市上野町630番地

令和6年度				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料採取した年月日				R6.4.3	R6.5.1	R6.6.5	R6.7.3	R6.8.7	R6.9.4	R6.10.2	R6.11.6	R6.12.2	R7.1.8	R7.2.5	R7.3.5
水質検査結果が得られた年月日				R6.4.16	R6.5.16	R6.6.18	R6.7.16	R6.8.23	R6.9.17	R6.10.17	R6.11.25	R6.12.19	R7.1.21	R7.2.21	R7.3.17
項　　目		単　位	基　準												
生活環境項目	水素イオン濃度（pH）	－	5.8以上8.6以下	7.8	7.6	7.9	7.9	7.4	7.7	7.7	7.7	7.8	7.4	7.4	7.6
	生物学的酸素要求量（BOD）	mg/l	50以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	化学的酸素要求量（COD）	mg/l	—	0.5未満	1.4	2.6	3.8	0.7	1.4	1.7	2.2	2.6	0.5未満	0.6	1.6
	浮遊物質量（S．S）	mg/l	70以下	1	1	1	2	1	1	1	1	1未満	1	1	2
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l	1以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	フェノール類含有量	mg/l	1以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	銅含有量	mg/l	1以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	亜鉛含有量	mg/l	2以下	0.005未満	0.014	0.012	0.008	0.005未満	0.006	0.009	0.006	0.006	0.005未満	0.006	0.005
	溶解性鉄含有量	mg/l	10以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	溶解性マンガン含有量	mg/l	10以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	クロム含有量	mg/l	2以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	大腸菌群数	個/㎤	3000以下	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	窒素含有量	mg/l	60以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2.1	2.9	1.2	1.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	燐含有量	mg/l	8以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
有害物質	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03以下									0.001未満			
	シアン化合物	mg/l	1以下									0.1未満			
	有機りん化合物	mg/l	1以下									0.1未満			
	鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下									0.01未満			
	六価クロム化合物	mg/l	0.5以下									0.02未満			
	砒素及びその化合物	mg/l	0.1以下									0.005未満			
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	0.005以下									0.0005未満			
	アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと									0.0005未満			
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003以下									0.0005未満			
	トリクロロエチレン	mg/l	0.1以下									0.002未満			
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下									0.0005未満			
	ジクロロメタン	mg/l	0.2以下									0.002未満			
	四塩化炭素	mg/l	0.02以下									0.0002未満			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下									0.0004未満			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	1以下									0.002未満			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4以下									0.004未満			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3以下									0.0005未満			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下									0.0006未満			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下									0.0002未満			
	チウラム	mg/l	0.06以下									0.0006未満			
	シマジン	mg/l	0.03以下									0.0003未満			
	チオベンカルブ	mg/l	0.2以下									0.002未満			
	ベンゼン	mg/l	0.1以下									0.001未満			
	セレン及びその化合物	mg/l	0.1以下									0.002未満			
	ほう素及びその化合物	mg/l	10以下									0.06			
	ふっ素及びその化合物	mg/l	8以下									0.1未満			
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	100以下									1.4			
	1,4-ジオキサン	mg/l	0.5以下									0.05未満			

令和5年度　放流水の水質検査結果

施設名	鈴鹿市クリーンセンター
施設住所	鈴鹿市上野町630番地

令和5年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料採取した年月日			R5.4.5	R5.5.8	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.2	R5.9.6	R5.10.4	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.9	R6.2.7	R6.3.6
水質検査結果が得られた年月日			R5.4.21	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.18	R5.8.24	R5.9.19	R5.10.17	R5.11.14	R5.12.26	R6.1.19	R6.2.28	R6.3.18
項　　目		単　位	**基　準**											
生活環境項目	水素イオン濃度（pH）	－	**5.8以上8.6以下**	7.5	7.3	7.5	7.4	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6
	生物学的酸素要求量（BOD）	mg/l	**50以下**	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1
	化学的酸素要求量（COD）	mg/l	**―**	0.9	1.9	2.8	3.3	0.5未満	0.8	1.8	2.2	2.6	0.5	1.3	3.0
	浮遊物質量（S．S）	mg/l	**70以下**	1	1未満	1	1	1未満	1	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l	**1以下**	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	フェノール類含有量	mg/l	**1以下**	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	銅含有量	mg/l	**1以下**	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	亜鉛含有量	mg/l	**2以下**	0.006	0.012	0.008	0.008	0.005未満	0.005	0.011	0.007	0.005	0.005未満	0.009	0.009
	溶解性鉄含有量	mg/l	**10以下**	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	溶解性マンガン含有量	mg/l	**10以下**	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	クロム含有量	mg/l	**2以下**	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	大腸菌群数	個/㎤	**3000以下**	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	窒素含有量	mg/l	**60以下**	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.2	1.9	0.5未満	0.5未満
	燐含有量	mg/l	**8以下**	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
有害物質	カドミウム及びその化合物	mg/l	**0.03以下**									0.001未満			
	シアン化合物	mg/l	**1以下**									0.1未満			
	有機りん化合物	mg/l	**1以下**									0.1未満			
	鉛及びその化合物	mg/l	**0.1以下**									0.01未満			
	六価クロム化合物	mg/l	**0.5以下**									0.04未満			
	砒素及びその化合物	mg/l	**0.1以下**									0.005未満			
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	**0.005以下**									0.0005未満			
	アルキル水銀化合物	mg/l	**検出されないこと**									0.0005未満			
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	**0.003以下**									0.0005未満			
	トリクロロエチレン	mg/l	**0.1以下**									0.002未満			
	テトラクロロエチレン	mg/l	**0.1以下**									0.0005未満			
	ジクロロメタン	mg/l	**0.2以下**									0.002未満			
	四塩化炭素	mg/l	**0.02以下**									0.0002未満			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	**0.04以下**									0.0004未満			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	**1以下**									0.002未満			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	**0.4以下**									0.004未満			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	**3以下**									0.0005未満			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	**0.06以下**									0.0006未満			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	**0.02以下**									0.0002未満			
	チウラム	mg/l	**0.06以下**									0.0006未満			
	シマジン	mg/l	**0.03以下**									0.0003未満			
	チオベンカルブ	mg/l	**0.2以下**									0.002未満			
	ベンゼン	mg/l	**0.1以下**									0.001未満			
	セレン及びその化合物	mg/l	**0.1以下**									0.002未満			
	ほう素及びその化合物	mg/l	**10以下**									0.03			
	ふっ素及びその化合物	mg/l	**8以下**									0.1未満			
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	**100以下**									0.9			
	1,4-ジオキサン	mg/l	**0.5以下**									0.05未満			