

	単位	性状分析結果(受入槽:徐渣前)						性状分析結果(貯留槽:徐渣後)					
		し尿			浄化槽汚泥			し尿			浄化槽汚泥		
		春季	夏季	秋季	春季	夏季	秋季	春季	夏季	秋季	春季	夏季	秋季
pH	-	6.9	7.7	7.5	6.9	7.4	7.5	7.2	7.2	7.2	6.9	7.1	7.5
BOD	mg/l	6,000	5,500	3,300	3,600	2,300	2,200	4,300	4,300	2,700	3,400	3,400	2,100
COD	mg/l	4,700	5,500	4,800	4,000	3,500	4,600	3,500	2,900	3,600	4,200	4,300	4,900
SS	mg/l	11,000	13,000	9,600	9,300	9,300	12,000	7,000	6,800	7,400	11,000	13,000	14,000
T-N	mg/l	640	1,300	1,000	670	550	910	820	710	720	840	840	1,000
T-P	mg/l	81	260	140	150	140	150	120	140	110	170	210	170
PO ₄ -P	mg/l	230	640	300	120	35	26	310	260	220	110	48	29
Cl ⁻	mg/l	40	68	41	19	11	25	49	40	35	27	24	33
n-ヘキサン抽出物質	mg/l	120	160	380	100	43	140	130	290	310	110	52	77