

令和8年7月17日掲載

番号	質問項目	質問内容	回答
募集要項			
1	公募型プロポーザル募集要項／P1／2事業概要／(6) 施工期間	情勢変化により資材調達が困難となった場合、工期遅延が発生する可能性があります。その際の対応方針についてご教示ください。責任区分、工期延長の扱い、追加費用負担の有無を含め、回答をお願いいたします。	建設工事請負契約書(案)第19条(要求水準書等の変更)、第21条(受注者の請求による工期の延長)、第25条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)、第29条(不可抗力による損害)を状況により適用することを想定しています。
2	公募型プロポーザル募集要項／P6／アンケート資料	アンケートの実施について、 ①対象者についてですが、記載にある「小学校の児童等」には保護者も含まれるのでしょうか。また、全児童が対象か、あるいは特定の学年を対象とするのかについてもお知らせいただけますか。 ②実施方法は掲示板等への掲示による回答依頼か、あるいは用紙を配布しての回収か、どちらの形式を想定されていますでしょうか。	①全市立小学校の全学年児童を対象とします。ただし、回答は強制ではありません。 ②各児童が使用する端末からウェブによる回答になります。
位置図			
1	位置図	敷地のcad データはありますか。	航空写真等から作成した地形図のデータであれば「DXF」または「SXF」ファイル形式での提供は可能ですが、公園の整備に係る計画平面図等は、紙媒体しか保有しておりません。
2	位置図	搬入トラック、ラフターはどの程度まで進入可能でしょうか。(幅、重量も含め) 進入不可経路があればご教示頂けますでしょうか。	園路は、公園管理に使用される2t車程度までの車両の通行を想定した構造となっています。4t車以上の通行となると、車両や通行頻度等により園路の加工や養生が必要になってきます。ご提案には、搬入路を事前にご検討いただき、加工や養生、復旧等に係る費用を含めてください。

要求水準書			
1	要求水準書／P3／施工場所	地耐力について、現状でわかる情報をご提供いただく事は可能ですか。また、調査されてない場合には、調査費を別途請求はできますか。	調査は行われていません。調査に係る費用は、ご提案いただく価格に含めてください。また、少し離れていますが、管理事務所の土質柱状図があります。必要であれば提供できますのでご連絡ください。
2	要求水準書/P3～4/事業内容	募集要項に記載の「これまでに以上に多くの子供たちが長く楽しめる特色ある施設とするために～」を実現するため、既存遊具の機能強化として、上限金額内で幼児用遊具や休憩施設、ゴムチップ等の床材の提案は可能でしょうか。	既存大型複合遊具の更新であるため、既存大型複合遊具が設置されてから強化された安全基準やインクルーシブへの対応等のための機能強化または機能転換は可能ですが、過度な更新は不可能です。ご提案いただく大型複合遊具と一体または既存大型複合遊具にある機能を分散しての設置は可能と考えています。
3	要求水準-4頁-「要求条件」	「既存遊具と同程度の機能・規模」の判断基準をご教示頂けますでしょうか。	既存遊具は、ローラースライダー・マウンテンロード・ネットドームなど24種類を組み合わせた遊具になります。平面図を追加しましたので参考にしてください。 08-01参考資料【既存大型複合遊具平面図】20260717追加
4	要求水準書／P8／施工条件／(1)搬入道路	①公園入口から現場まで、10t車搬入は可能ですか。 ②公園入口から現場まで、4t車搬入は可能ですか。 ③ ①②共、不可能な場合、公園駐車場にて荷物を積み替えて小運搬は可能ですか。	園路は、公園管理に使用される2t車程度までの車両の通行を想定した構造となっています。4t車以上の通行となると、車両や通行頻度等により園路の加工や養生が必要になってきます。ご提案には、搬入路を事前にご検討いただき、加工や養生、復旧等に係る費用を含めてください。 また、駐車場での積み替えは可能ですが、今年度第3駐車場(管理事務所横)の更新予定がありますのでご留意ください。
5	要求水準-8頁-「施工条件」	作業開始時間に条件はありますでしょうか。(付近通学路などの制限含む)	特にありません。
6		現地測量図面をAUTOCAD形式で頂くことは可能でしょうか。	測量図面は紙媒体しか保有していません。

参考資料			
1	参考資料	給水、排水、電気関係の埋設に関して、遊具基礎と干渉が想定される場合、切り回すことは可能でしょうか。また、その場合の費用負担はどのようになりますか。	切り回し可能です。ただし、費用はご提案いただく価格に含めてください。
2	参考資料	各設備、施設の埋設深度をご教示頂けますでしょうか。	詳細図を追加しましたので参考にしてください。08参考資料【鈴鹿フラワーパーク多目的広場平面図】20260717更新 図面は参考ですので、現場にて確認して施工いただく必要があります。