

屋内（外）消火栓設備点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措置年月日 及び措置内容
水 源	水 槽 等	漏水等の有無	目視		
		変形、損傷等の有無	目視		
	水 量 ・ 水 状	水量（位）の適否	目視		
		障害となる浮遊物、沈殿物等の有無	目視		
	給 水 装 置	腐食、損傷の有無	目視		
機能の適否		作動確認			
呼 水 装 置	呼 水 槽	漏水等の有無	目視		
		変形、損傷等の有無	目視		
		水量、水状の適否	目視		
	バ ル ブ	変形、損傷等の有無	目視		
		開閉状態及び機能の適否	手動確認		
	自 動 給 水 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
	減 水 警 報 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
	電 動 機	電 動 機	変形、損傷等の有無	目視	
固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無			目視又はハンマーテスト		
軸受部、回転部等の給油状況			目視		
機能の適否			作動確認		
異音、異常振動、異常発熱等の有無			作動確認		
本 体		変形、損傷等の有無	目視		
		固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視又はハンマーテスト		
		軸受部、回転部等の給油状況	目視		
		異音、異常振動、異常発熱等の有無	作動確認		

加 圧 機 送 水 装 置	内 燃	燃 料 タ ン ク	機能の適否	作動確認		
			漏えいの有無	目視		
			腐食、変形等の有無	目視		
			量の適否	目視		
	潤 滑 油	バルブ開閉状態及び機能の適否		手動確認		
		著しい汚れ等の有無及び量の適否		目視		
		腐食、変形、損傷等の有無		目視		
	蓄 電 池	電解液量の適否		目視		
		端子電圧の適否		電圧測定		
		腐食、変形、損傷等の有無		目視		
	機	動 力 伝 達 装 置	機能の適否	作動確認		
			腐食、変形、損傷等の有無		目視	
		起 動 装 置	機能の適否	作動確認		
	回転数の適否		回転計の指針確認			
	腐食、変形、損傷等の有無		目視			
	関	冷 却 装 置	冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否	目視		
			変形、損傷等の有無		目視	
			機能の適否		作動確認	
	装	給 排 気 装 置	変形、損傷等の有無		目視	
			周囲に可燃物等の有無		目視	
			機能の適否		作動確認	
置	ポ ン プ	腐食、変形、損傷等の有無		目視		
		固定ボルト等のゆるみ及び脱落等の有無		目視又はハンマーテスト		
		軸受部、回転部等の給油状況		目視		
		機能の適否		作動確認		
		著しい漏水の有無		作動確認		
		異音、異常振動、異常発熱等の有無		作動確認		
		流量及び圧力の適否		目視		
		連成計等の指示状況		作動確認		

起 動 装 置		操作部周囲の障害物の有無	目視			
		標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否	目視			
		機能の適否	作動確認			
電 動 機 の 制 御 装 置	制 御 盤	変形、損傷等の有無	目視			
		操作管理上の支障の有無	目視			
	電 源 電 圧	電圧の指示状況	目視			
		電源灯の点灯状況	目視			
	ス イ ッ チ 類	変形、損傷等の有無	目視			
		端子のゆるみ、脱落等の有無	目視			
		開閉状態	目視			
		機能の適否	作動確認			
	ヒ ュ ー ズ 類	損傷、溶断等の有無	目視			
		種類、容量の適否	目視			
		予備品の有無	目視			
	継 電 器	端子のゆるみ、脱落等の有無	目視			
		接点の焼損等の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			
	結 線 接 続	ゆるみ、脱落等の有無	目視			
		被覆の損傷等の有無	目視			
	配	バルブ類(選択弁及び一斉開放弁を含む。)	変形、損傷等の有無	目視		
			開閉状態及び機能の適否	手動確認		
管	ろ 過 装 置	変形、損傷等の有無	目視			
		ろ過網の破損、異物の堆積等の有無	目視(取り外して行う。)			
等	配 管 (可撓部を含む。)	変形、損傷等の有無	目視			
		塗装状況及び腐食の有無	目視			
		漏えいの有無	目視(放射試験の際確認)			
		ドレンピットの損傷等の有無	目視			
消 火 栓 箱 等	腐食、変形、損傷等の有無	目視				
	周囲障害物の有無	目視				

消		附属工具备え付けの有無	目視			
		標識の適否	目視			
	火	ホース及びノズル	変形、損傷等の有無	目視		
本数の適否			目視			
機能の適否			放射試験の際確認			
栓	標 示 灯	損傷等の有無	目視			
		点灯の状況	目視			
予 備 動 力 源	自 家 発 電 設 備 (内 燃 機 を 含 む)	本 体	変形、損傷等の有無	目視		
			固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視又はハンマーテスト		
			軸受部、回転部等の給油状況	目視		
			異音、異常振動、異常発熱等の有無	作動確認		
			絶縁抵抗値の適否	絶縁抵抗計による測定		
			機能の適否	作動確認		
	燃 料 タンク	漏えいの有無	目視			
		腐食、変形等の有無	目視			
		量の適否	目視			
		バルブの開閉状態及び機能の適否	手動確認			
	潤 滑 油	著しい汚れ等の有無及び量の適否	目視			
	蓄 電 池	腐食、変形、損傷等の有無	目視			
		電解液量の適否	目視			
		端子電圧の適否	電圧測定			
	冷 却 装 置	冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否	目視			
		変形、損傷等の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			
	給 排 気 装 置	変形、損傷等の有無	目視			
		周囲に可燃物等の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			

蓄電池設備	変形、損傷等の有無	目視		
	端子ボルトのゆるみ等の有無	目視		
	電解液量の適否	目視		
	機能の適否	作動確認		
起動装置	腐食、変形、損傷等の有無	目視		
	操作部周囲の障害物の有無	目視		
	機能の適否	作動確認		
その他				