

●令和2年度 施設の定期点検結果
(擁壁等の定期点検)

点検月	R2.4	R2.5	R2.6	R2.7	R2.8	R2.9	R2.10	R2.11	R2.12	R3.1	R3.2	R3.3
点検日	R2.4.30	R2.5.29	R2.6.30	R2.7.31	R2.8.31	R2.9.30	R2.10.30	R2.11.30	R2.12.31	R3.1.29	R3.2.26	R3.31
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容(異常のある場合)												

(遮水工の定期点検)

点検月	R2.4	R2.5	R2.6	R2.7	R2.8	R2.9	R2.10	R2.11	R2.12	R3.1	R3.2	R3.3
点検日	R2.4.30	R2.5.29	R2.6.30	R2.7.31	R2.8.31	R2.9.30	R2.10.30	R2.11.30	R2.12.31	R3.1.29	R3.2.26	R3.31
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容(異常のある場合)												

(調整池の定期点検)

点検月	R2.4	R2.5	R2.6	R2.7	R2.8	R2.9	R2.10	R2.11	R2.12	R3.1	R3.2	R3.3
点検日	R2.4.30	R2.5.29	R2.6.30	R2.7.31	R2.8.31	R2.9.30	R2.10.30	R2.11.30	R2.12.31	R3.1.29	R3.2.26	R3.31
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容(異常のある場合)												

(浸出液処理設備の定期点検)

点検月	R2.4	R2.5	R2.6	R2.7	R2.8	R2.9	R2.10	R2.11	R2.12	R3.1	R3.2	R3.3
点検日	R2.4.30	R2.5.29	R2.6.30	R2.7.31	R2.8.31	R2.9.30	R2.10.30	R2.11.30	R2.12.31	R3.1.29	R3.2.26	R3.31
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容(異常のある場合)												

(浸出液処理設備に設けられた導水管又は配管の点検)

点検月	R2.4	R2.5	R2.6	R2.7	R2.8	R2.9	R2.10	R2.11	R2.12	R3.1	R3.2	R3.3
点検日	R2.4.30	R2.5.29	R2.6.30	R2.7.31	R2.8.31	R2.9.30	R2.10.30	R2.11.30	R2.12.31	R3.1.29	R3.2.26	R3.31
異常の有無	無	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容(異常のある場合)			R2.6.25 調整槽ポンプ吐出配管閉塞(サクシオンホースにて仮設置)						R2.12.15 調整槽ポンプ吐出配管交換			

