

鈴鹿市清掃センター 運転状況（二次燃焼室下部排出ガス温度）

年月	二次燃焼室下部排出ガス温度								
	1号炉			2号炉			3号炉		
	最高温度（℃）	最低温度（℃）	平均温度（℃）	最高温度（℃）	最低温度（℃）	平均温度（℃）	最高温度（℃）	最低温度（℃）	平均温度（℃）
平成30年 5月	947	873	910	-	-	-	942	859	906
平成30年 6月	948	877	912	-	-	-	936	861	904
平成30年 7月	939	857	909	-	-	-	961	853	905
平成30年 8月	940	869	910	937	872	903	937	866	908
平成30年 9月	946	870	908	955	854	905	-	-	-
平成30年 10月	939	878	912	940	866	908	948	865	910
平成30年 11月	936	857	900	959	863	913	964	860	909
平成30年 12月	940	860	897	938	866	904	948	863	895
平成31年 1月	942	863	902	950	873	917	930	864	901
平成31年 2月	924	874	901	942	868	910	940	861	900
平成31年 3月	-	-	-	943	864	907	947	857	901
平成31年 4月	-	-	-	945	864	911	947	856	904
令和元年 5月	-	-	-	955	862	915	976	860	906
令和元年 6月	-	-	-	951	858	911	952	856	902
令和元年 7月	-	-	-	947	851	907	960	853	899
令和元年 8月	937	861	901	943	856	911	941	861	900
令和元年 9月	943	865	902	942	868	912	-	-	-
令和元年 10月	924	858	897	944	864	908	943	869	908
令和元年 11月	947	858	898	943	871	908	938	860	909
令和元年 12月	942	859	897	940	871	909	944	862	905
令和 2年 1月	940	859	899	949	872	914	-	-	-
令和 2年 2月	939	866	906	949	869	921	939	882	912
令和 2年 3月	942	866	908	934	897	911	948	863	912
令和 2年 4月	937	863	905	986	861	916	949	865	915
令和 2年 5月	941	862	907	947	868	919	-	-	-
令和 2年 6月	940	860	903	949	868	919	-	-	-
令和 2年 7月	947	862	900	947	860	914	-	-	-
令和 2年 8月	942	863	904	948	866	919	-	-	-
令和 2年 9月	925	873	902	942	867	913	942	855	905
令和 2年 10月	-	-	-	981	852	913	943	856	912
令和 2年 11月	947	863	908	944	874	916	949	869	916
令和 2年 12月	979	864	910	944	868	914	948	867	919
令和 3年 1月	942	868	907	947	868	917	-	-	-
令和 3年 2月	943	858	905	949	866	917	938	881	910
令和 3年 3月	944	868	907	948	870	917	947	864	910
令和 3年 4月	940	870	906	942	908	919	949	868	910
令和 3年 5月	940	859	905	945	857	914	929	861	894