

鈴鹿市清掃センター 運転状況（減温塔出口排出ガス温度）

年月	減温塔出口排出ガス温度								
	1号炉			2号炉			3号炉		
	最高温度（℃）	最低温度（℃）	平均温度（℃）	最高温度（℃）	最低温度（℃）	平均温度（℃）	最高温度（℃）	最低温度（℃）	平均温度（℃）
平成30年 5月	161	157	160	-	-	-	160	158	160
平成30年 6月	161	157	160	-	-	-	160	158	160
平成30年 7月	161	158	160	-	-	-	161	158	160
平成30年 8月	161	158	160	160	157	160	160	158	160
平成30年 9月	161	157	160	161	158	160	-	-	-
平成30年 10月	160	158	160	160	158	160	160	158	160
平成30年 11月	160	158	160	160	158	160	160	158	160
平成30年 12月	160	157	160	160	158	160	160	157	160
平成31年 1月	160	157	160	160	158	160	160	158	160
平成31年 2月	160	158	160	160	157	160	160	157	160
平成31年 3月	-	-	-	160	158	160	160	157	160
平成31年 4月	-	-	-	160	158	160	160	157	160
令和元年 5月	-	-	-	160	157	160	160	158	160
令和元年 6月	-	-	-	160	158	160	160	158	160
令和元年 7月	-	-	-	160	157	160	160	157	160
令和元年 8月	160	157	160	160	157	160	160	158	160
令和元年 9月	160	158	160	160	157	160	-	-	-
令和元年 10月	160	157	160	160	157	160	160	158	160
令和元年 11月	160	158	160	160	158	160	160	158	160
令和元年 12月	161	158	160	160	158	160	160	158	160
令和 2年 1月	160	157	160	160	157	160	-	-	-
令和 2年 2月	161	158	160	160	158	160	160	158	160
令和 2年 3月	160	158	160	160	160	160	160	158	160
令和 2年 4月	160	157	160	160	158	160	160	158	160
令和 2年 5月	160	158	160	160	158	160	-	-	-
令和 2年 6月	160	158	160	160	157	160	-	-	-
令和 2年 7月	160	156	160	160	158	160	-	-	-
令和 2年 8月	160	157	160	160	157	160	-	-	-
令和 2年 9月	160	158	160	160	158	160	160	158	160
令和 2年 10月	-	-	-	160	158	160	160	158	160
令和 2年 11月	160	158	160	160	158	160	160	158	160
令和 2年 12月	160	157	160	161	158	160	160	158	160
令和 3年 1月	160	158	160	160	158	160	-	-	-
令和 3年 2月	160	158	160	160	158	160	160	158	160
令和 3年 3月	161	158	160	160	158	160	160	158	160
令和 3年 4月	161	158	160	160	158	160	160	158	160
令和 3年 5月	160	157	160	160	157	160	160	158	160